

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 18, лит. А
 Адрес: Ольминского ул. д. 18
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 37473.046.6

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 130702

график: 147/71

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208257	расходомер: Гром=	Гром=	Термопреобр.: Преобр. давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vn)			
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гв.ср= 0 Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0 Grvc.= 33,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2025	24.00	*	131,66	121,94	9,72	79,88	49,78	30,10	6,80	4,90	7,70		7,70	7,90		7,90		79,33					4,45
24.12.2025	24.00	*	131,18	119,90	11,28	80,27	50,72	29,55	6,80	4,90	9,15		9,15	9,39		9,39		79,64					4,45
25.12.2025	24,00	*	133,15	122,00	11,15	80,43	51,18	29,25	6,80	4,90	9,13		9,13	9,39		9,39		79,83					4,47
26.12.2025	24,00	*	132,42	122,01	10,41	80,14	51,34	28,80	6,80	4,90	8,44		8,44	8,68		8,68		79,44					4,36
27.12.2025	24,00	*	132,27	121,14	11,13	79,54	50,91	28,63	6,80	4,90	9,33		9,33	9,61		9,61		78,95					4,36
28.12.2025	24,00	*	130,65	119,92	10,73	80,73	51,26	29,47	6,80	4,90	8,92		8,92	9,17		9,17		80,53					4,41
29.12.2025	24,00	*	129,51	118,77	10,74	83,08	52,07	31,01	6,80	4,90	9,04		9,04	9,31		9,31		82,32					4,58
30.12.2025	24,00	*	129,25	118,84	10,41	84,38	52,46	31,92	6,80	4,90	8,75		8,75	9,02		9,02		84,19					4,68
31.12.2025	24,00	*	131,82	118,53	13,29	88,66	54,10	34,56	6,80	4,90	11,49		11,49	11,89		11,89		88,62					5,28
01.01.2026	24,00	*	125,77	117,36	8,41	89,84	53,96	35,88	6,80	4,90	6,64		6,64	6,86		6,86		88,65					4,97
02.01.2026	24,00	*	127,43	118,56	8,87	92,20	55,00	37,20	6,80	4,90	7,28		7,28	7,52		7,52		91,22					5,24
03.01.2026	24,00	*	128,84	119,55	9,29	92,37	55,25	37,12	6,80	4,90	7,60		7,60	7,87		7,87		91,33					5,30
04.01.2026	24,00	*	130,66	121,61	9,05	93,16	56,36	36,80	6,80	4,90	7,54		7,54	7,81		7,81		92,28					5,33
05.01.2026	24,00	*	127,85	118,74	9,11	92,15	55,22	36,93	6,80	4,90	7,54		7,54	7,79		7,79		90,88					5,24
06.01.2026	24,00	*	127,05	117,28	9,77	92,13	54,56	37,57	6,80	4,90	8,14		8,14	8,47		8,47		91,07					5,32
07.01.2026	24,00	*	127,32	118,10	9,22	92,06	54,54	37,52	6,80	4,90	7,56		7,56	7,85		7,85		90,99					5,29
08.01.2026	24,00	*	126,77	117,20	9,57	92,22	54,60	37,62	6,80	4,90	7,99		7,99	8,27		8,27		90,98					5,30
09.01.2026	24,00	*	125,40	115,69	9,71	92,22	54,34	37,88	6,80	4,90	8,04		8,04	8,33		8,33		91,40					5,29
10.01.2026	24,00	*	126,18	117,05	9,13	93,23	54,83	38,40	6,80	4,90	7,66		7,66	7,94		7,94		91,91					5,36
11.01.2026	24,00	*	127,29	116,09	11,20	92,31	54,40	37,91	6,80	4,90	9,68		9,68	10,04		10,04		91,61					5,44
12.01.2026	24,00	*	125,00	115,08	9,92	92,15	53,88	38,27	6,80	4,90	8,41		8,41	8,71		8,71		91,21					5,33
13.01.2026	24,00	*	124,25	115,27	8,98	92,80	54,05	38,75	6,80	4,90	7,50		7,50	7,77		7,77		92,04					5,31
14.01.2026	24,00	*	125,89	116,44	9,45	93,48	54,92	38,56	6,80	4,90	8,10		8,10	8,39		8,39		92,53					5,38
15.01.2026	24,00	*	125,85	116,17	9,68	92,80	54,77	38,03	6,80	4,90	8,36		8,36	8,65		8,65		91,57					5,33
16.01.2026	24,00	*	125,00	115,32	9,68	92,57	54,28	38,29	6,80	4,90	8,45		8,45	8,74		8,74		91,48					5,32
17.01.2026	24,00	*	125,41	114,77	10,64	92,45	53,85	38,60	6,80	4,90	9,29		9,29	9,61		9,61		91,69					5,42
18.01.2026	24,00	*	128,03	117,34	10,69	93,42	55,28	38,14	6,80	4,90	9,38		9,38	9,70		9,70		92,74					5,48
19.01.2026	24,00	*	127,47	118,14	9,33	93,25	55,76	37,49	6,80	4,90	7,98		7,98	8,28		8,28		92,28					5,31
20.01.2026	24,00	*	127,28	118,72	8,56	93,07	56,30	36,77	6,80	4,90	7,39		7,39	7,64		7,64		91,81					5,17
21.01.2026	24,00	*	126,30	117,14	9,16	91,86	55,51	36,35	6,80	4,90	7,85		7,85	8,11		8,11		90,72					5,11
22.01.2026	24,00	*	124,52	115,14	9,38	92,44	54,83	37,61	6,80	4,90	8,11		8,11	8,39		8,39		91,52					5,21
Среднее	24,00		127,98	118,06	9,92	89,40	53,88	35,52	6,80	4,90	8,34		8,34	8,62		8,62		88,54					5,08
Итого	744,00		3967,47	3659,81	307,66						258,44		258,44	267,10		267,10							157,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	74788,1	68138,30	6453,75		6609,66			2759,77	17717,00
23.01.2026	78894,4	71926,10	6720,96		6885,76			2945,35	18485,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 156,84 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 267,1 м.куб.

0 час Гкал

0