

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонтент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 24, лит. А	Договор:	38083.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ольминского ул, д. 24, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132582
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207204	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1936		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,088		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 35,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	104,89	93,53	11,36	79,64	50,05	29,59	6,80	4,90	10,44		10,44	10,75		10,75		79,66				3,67
24.12.2025	24,00	*	108,99	97,35	11,64	79,94	50,54	29,40	6,80	4,90	10,74		10,74	11,03		11,03		79,99				3,80
25.12.2025	24,00	*	110,12	97,98	12,14	80,07	51,12	28,95	6,80	4,90	10,68		10,68	10,99		10,99		80,08				3,81
26.12.2025	24,00	*	110,91	98,30	12,61	79,79	51,67	28,12	6,80	4,90	10,99		10,99	11,29		11,29		79,73				3,78
27.12.2025	24,00	*	110,55	96,76	13,79	79,19	51,31	27,88	6,80	4,90	12,05		12,05	12,39		12,39		79,18				3,80
28.12.2025	24,00	*	110,67	97,81	12,86	80,40	52,01	28,39	6,80	4,90	11,39		11,39	11,70		11,70		80,86				3,82
29.12.2025	24,00	*	108,83	95,79	13,04	82,73	52,63	30,10	6,80	4,90	11,01		11,01	11,36		11,36		82,54				3,96
30.12.2025	24,00	*	108,52	96,48	12,04	83,98	52,98	31,00	6,80	4,90	10,19		10,19	10,50		10,50		84,31				4,01
31.12.2025	24,00	*	109,17	94,39	14,78	88,32	54,24	34,08	6,80	4,90	12,74		12,74	13,16		13,16		88,97				4,53
01.01.2026	24,00	*	106,70	96,87	9,83	89,51	54,70	34,81	6,80	4,90	7,88		7,88	8,16		8,16		89,31				4,26
02.01.2026	24,00	*	106,06	96,33	9,73	91,79	55,62	36,17	6,80	4,90	7,73		7,73	7,96		7,96		91,66				4,39
03.01.2026	24,00	*	109,26	98,43	10,83	91,96	56,18	35,78	6,80	4,90	8,75		8,75	9,06		9,06		91,74				4,53
04.01.2026	24,00	*	109,00	98,60	10,40	92,68	57,36	35,32	6,80	4,90	8,26		8,26	8,56		8,56		92,67				4,46
05.01.2026	24,00	*	108,42	95,64	12,78	91,77	56,04	35,73	6,80	4,90	10,46		10,46	10,83		10,83		91,35				4,60
06.01.2026	24,00	*	105,35	93,44	11,91	91,75	54,64	37,11	6,80	4,90	9,72		9,72	10,08		10,08		91,50				4,57
07.01.2026	24,00	*	109,90	96,54	13,36	91,67	55,26	36,41	6,80	4,90	11,08		11,08	11,49		11,49		91,50				4,75
08.01.2026	24,00	*	106,47	94,32	12,15	91,79	55,14	36,65	6,80	4,90	9,95		9,95	10,29		10,29		91,48				4,58
09.01.2026	24,00	*	107,57	94,40	13,17	91,82	54,99	36,83	6,80	4,90	10,91		10,91	11,31		11,31		91,73				4,70
10.01.2026	24,00	*	108,10	94,28	13,82	92,81	55,87	36,94	6,80	4,90	11,58		11,58	12,02		12,02		92,55				4,78
11.01.2026	24,00	*	108,83	93,63	15,20	91,90	55,45	36,45	6,80	4,90	12,91		12,91	13,37		13,37		91,88				4,82
12.01.2026	24,00	*	104,12	91,05	13,07	91,76	54,80	36,96	6,80	4,90	10,99		10,99	11,39		11,39		91,59				4,57
13.01.2026	24,00	*	107,00	95,59	11,41	92,40	55,88	36,52	6,80	4,90	9,43		9,43	9,78		9,78		92,47				4,56
14.01.2026	24,00	*	105,55	93,14	12,41	93,04	56,02	37,02	6,80	4,90	10,48		10,48	10,86		10,86		92,99				4,61
15.01.2026	24,00	*	108,45	95,48	12,97	92,38	56,61	35,77	6,80	4,90	10,82		10,82	11,22		11,22		92,07				4,62
16.01.2026	24,00	*	104,58	93,13	11,45	92,15	55,41	36,74	6,80	4,90	9,45		9,45	9,78		9,78		92,02				4,49
17.01.2026	24,00	*	107,15	94,01	13,14	92,07	54,85	37,22	6,80	4,90	11,03		11,03	11,40		11,40		92,02				4,72
18.01.2026	24,00	*	109,14	96,05	13,09	92,95	56,80	36,15	6,80	4,90	10,90		10,90	11,30		11,30		92,91				4,70
19.01.2026	24,00	*	110,13	97,66	12,47	92,80	57,93	34,87	6,80	4,90	10,14		10,14	10,55		10,55		92,64				4,57
20.01.2026	24,00	*	107,40	95,45	11,95	92,60	58,24	34,36	6,80	4,90	9,70		9,70	10,06		10,06		92,34				4,39
21.01.2026	24,00	*	108,55	96,24	12,31	91,45	57,62	33,83	6,80	4,90	9,99		9,99	10,36		10,36		91,19				4,39
22.01.2026	24,00	*	104,86	92,86	12,00	92,04	56,38	35,66	6,80	4,90	9,85		9,85	10,21		10,21		91,97				4,42
Среднее	24,00		107,91	95,53	12,38	89,00	54,79	34,22	6,80	4,90	10,39		10,39	10,75		10,75		88,93				4,38
Итого	744,00		3345,24	2961,53	383,71						322,24		322,24	333,21		333,21						135,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	1245,32	1115,34	122,76		126,15			51,19	277,00
23.01.2026	4695,94	4170,26	455,97		470,64			219,79	1045,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 134,85 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 333,21 м.куб.

0 час

Гкал

0,81

куб.м

Документ подписан электронной подписью

ОТВЕЧЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эд. доверенности №827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отеч. предприятие за ООО "НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

№2 Невского района", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоэнергетический объект "Бонора"

Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256

27.01.26 11:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD