

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"			Договор:	8563.038.1			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Пинегина ул. д. 19, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	23604		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 1 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	147/71		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	29.09.2029			Режим (схема):							
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207963			расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:							
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067			30	КТСП-Н								
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067			30	КТСП-Н								
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027			12	ТСП-Н								
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,186	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,1034					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,047					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	58,7368	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	18,8 Gгвс.м=					

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	56,42	46,88	9,54	79,34	47,43	31,91	6,80	4,90	7,65		7,65	7,72		7,72		49,26				2,25
24.12.2025	24,00		59,01	49,95	9,06	79,71	48,06	31,65	6,80	4,90	7,02		7,02	7,06		7,06		50,54				2,31
25.12.2025	24,00		59,17	49,40	9,77	79,89	48,79	31,10	6,80	4,90	7,74		7,74	7,79		7,79		51,27				2,32
26.12.2025	24,00		59,42	50,26	9,16	79,63	49,17	30,46	6,80	4,90	7,00		7,00	7,06		7,06		51,61				2,26
27.12.2025	24,00	*	58,61	49,54	9,07	79,01	48,57	30,44	6,80	4,90	7,02		7,02	7,08		7,08		51,18				2,23
28.12.2025	24,00	*	59,29	51,00	8,29	80,17	49,21	30,96	6,80	4,90	6,23		6,23	6,25		6,25		51,86				2,24
29.12.2025	24,00		58,03	48,97	9,06	82,49	49,57	32,92	6,80	4,90	7,02		7,02	7,08		7,08		52,06				2,36
30.12.2025	24,00		58,35	48,74	9,61	83,70	49,90	33,80	6,80	4,90	7,53		7,53	7,62		7,62		52,61				2,45
31.12.2025	24,00		57,33	44,82	12,51	87,92	51,10	36,82	6,80	4,90	10,44		10,44	10,57		10,57		53,47				2,76
01.01.2026	24,00	*	58,37	51,86	6,51	89,09	51,07	38,02	6,80	4,90	4,37		4,37	4,38		4,38		55,45				2,56
02.01.2026	24,00	*	57,65	50,77	6,88	91,40	51,71	39,69	6,80	4,90	4,79		4,79	4,83		4,83		54,96				2,65
03.01.2026	24,00		59,51	51,50	8,01	91,62	52,22	39,40	6,80	4,90	5,88		5,88	5,93		5,93		55,48				2,77
04.01.2026	24,00		59,31	51,28	8,03	92,38	53,14	39,24	6,80	4,90	5,92		5,92	5,99		5,99		56,44				2,76
05.01.2026	24,00	*	57,96	50,01	7,95	91,39	52,01	39,38	6,80	4,90	5,94		5,94	5,99		5,99		54,83				2,70
06.01.2026	24,00	*	56,28	47,53	8,75	91,28	50,64	40,64	6,80	4,90	6,73		6,73	6,80		6,80		52,93				2,73
07.01.2026	24,00		58,74	50,07	8,67	91,29	51,38	39,91	6,80	4,90	6,61		6,61	6,67		6,67		54,34				2,80
08.01.2026	24,00		56,73	48,47	8,26	91,39	51,04	40,35	6,80	4,90	6,23		6,23	6,29		6,29		54,17				2,71
09.01.2026	24,00	*	57,17	49,00	8,17	91,45	50,90	40,55	6,80	4,90	6,13		6,13	6,18		6,18		54,36				2,74
10.01.2026	24,00		56,98	48,29	8,69	92,46	51,48	40,98	6,80	4,90	6,70		6,70	6,77		6,77		54,08				2,79
11.01.2026	24,00		56,91	47,43	9,48	91,50	51,08	40,42	6,80	4,90	7,37		7,37	7,47		7,47		53,51				2,79
12.01.2026	24,00		54,81	45,02	9,79	91,36	50,43	40,93	6,80	4,90	7,84		7,84	7,94		7,94		53,03				2,74
13.01.2026	24,00	*	57,89	47,98	9,91	91,99	51,56	40,43	6,80	4,90	7,88		7,88	7,95		7,95		54,64				2,86
14.01.2026	24,00		56,06	46,94	9,12	92,65	51,68	40,97	6,80	4,90	7,06		7,06	7,13		7,13		54,47				2,77
15.01.2026	24,00		57,92	48,95	8,97	92,03	52,40	39,63	6,80	4,90	6,88		6,88	6,93		6,93		55,06				2,77
16.01.2026	24,00	*	55,89	46,73	9,16	91,74	51,46	40,28	6,80	4,90	7,16		7,16	7,23		7,23		54,13				2,73
17.01.2026	24,00		57,00	47,16	9,84	91,63	51,12	40,51	6,80	4,90	7,76		7,76	7,86		7,86		53,60				2,82
18.01.2026	24,00		58,05	47,92	10,13	92,61	52,67	39,94	6,80	4,90	8,08		8,08	8,18		8,18		54,99				2,86
19.01.2026	24,00		59,14	50,08	9,06	92,50	53,72	38,78	6,80	4,90	6,80		6,80	6,89		6,89		56,81				2,78
20.01.2026	24,00		57,37	49,28	8,09	92,33	53,90	38,43	6,80	4,90	6,04		6,04	6,08		6,08		56,89				2,64
21.01.2026	24,00		58,31	48,56	9,75	91,18	53,59	37,59	6,80	4,90	7,52		7,52	7,61		7,61		55,92				2,72
22.01.2026	24,00		55,87	47,73	8,14	91,66	52,15	39,51	6,80	4,90	6,15		6,15	6,20		6,20		55,01				2,64
Среднее	24,00		57,73	48,78	8,95	88,67	51,07	37,60	6,80	4,90	6,89		6,89	6,95		6,95		53,84				2,63
Итого	744,00		1789,55	1512,12	277,43						213,49		213,49	215,53		215,53						81,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	600,08	511,68	72,09		72,55			26,29	250,00
23.01.2026	2446,2	2071,60	292,55		295,09			121,69	1018,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 80,93 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 215,53 м.куб.

0 час
Договор
документ

Гкал
куб.м
УУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)
Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256

ОТПРАВЛЕНО
0,58 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Отрегулирована температура на
линии ГВС. Занижен.

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD