

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: Поляриков, д. 11, лит. В			Договор:	42299.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Поляриков ул, д. 11 ИТП жил. часть			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	143832		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	17.07.2028			Режим (схема):	ОП: СИ-1 КТЗ-2 ФРТ-1; МП: СИ-1 КТЗ-2 ФРТ-1;						
Вычислитель:	ТВ7-04М № 20121331			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	PC40-22			0,15	22			КТПТР-01	СДВ-И-1,0						
Обратный трубопровод (M2)	PC40-22			0,15	22			КТПТР-01	СДВ-И-1,0						
Подающий ГВС (M3)	PC25-9			0,06	9			КТПТР-01	СДВ-И-1,0						
Циркуляционный ГВС (M4)	PC20-6			0,04	6			КТПТР-01	СДВ-И-1,0						
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2626			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0,01	Qгвс.= 0,2346						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0,01	Qгвс.ср= 0,0541						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 79,7772			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 4	Gгвс.= 21,64			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		85,15	78,80	6,35	79,64	51,62	28,02	6,10	4,50	74,87	68,68	6,19	76,10	69,57	6,53		59,31	52,67	5,20	4,60	2,72
24.12.2025	24,00		108,85	103,08	5,77	80,01	52,97	27,04	6,00	4,40	74,30	68,75	5,55	75,63	69,72	5,91		61,96	54,83	5,20	4,60	3,25
25.12.2025	24,00		115,50	108,59	6,91	80,24	53,88	26,36	6,10	4,40	77,36	70,64	6,72	78,76	71,66	7,10		62,54	55,62	5,30	4,50	3,42
26.12.2025	24,00	*	85,80	82,13	3,67	80,15	53,21	26,94	5,50	4,30	67,82	61,95	5,87	68,89	62,74	6,15		57,39	51,54	4,90	4,40	2,51
27.12.2025	24,00		117,37	110,46	6,91	79,90	54,03	25,87	6,10	4,40	76,23	69,48	6,75	77,64	70,51	7,13		62,87	56,15	5,20	4,60	3,42
28.12.2025	24,00		116,97	110,46	6,51	81,00	54,69	26,31	6,10	4,50	75,20	68,82	6,38	76,62	69,86	6,76		63,79	56,87	5,20	4,60	3,44
29.12.2025	24,00		116,58	110,24	6,34	83,41	55,78	27,63	6,00	4,40	75,01	68,80	6,21	76,49	69,89	6,60		65,26	58,01	5,20	4,60	3,58
30.12.2025	24,00		115,93	109,70	6,23	85,07	56,64	28,43	6,10	4,40	76,53	70,43	6,10	78,06	71,57	6,49		65,85	58,72	5,30	4,50	3,66
31.12.2025	24,00		105,12	96,24	8,88	88,99	55,68	33,31	6,00	4,20	84,20	75,36	8,84	85,70	76,47	9,23		62,02	56,05	5,20	4,30	4,01
01.01.2026	24,00		104,57	100,45	4,12	91,28	56,44	34,84	6,10	4,30	77,59	73,57	4,02	79,05	74,69	4,36		63,53	56,96	5,20	4,50	3,89
02.01.2026	24,00		104,50	99,34	5,16	93,43	57,22	36,21	6,10	4,30	78,90	73,81	5,09	80,42	74,96	5,46		64,39	57,72	5,30	4,50	4,09
03.01.2026	24,00		104,51	99,90	4,61	93,38	57,29	36,09	6,10	4,30	78,41	73,88	4,53	79,92	75,04	4,88		64,52	57,77	5,30	4,50	4,05
04.01.2026	24,00		104,68	99,05	5,63	93,49	57,57	35,92	6,20	4,30	81,45	75,90	5,55	83,02	77,10	5,92		64,51	57,99	5,30	4,50	4,09
05.01.2026	24,00		104,54	98,55	5,99	93,43	57,06	36,37	6,10	4,30	79,38	73,48	5,90	80,89	74,61	6,28		63,97	57,37	5,30	4,50	4,15
06.01.2026	24,00		103,93	98,57	5,36	93,86	55,68	38,18	6,10	4,30	78,60	73,32	5,28	79,96	74,36	5,60		61,03	54,92	5,20	4,50	4,28
07.01.2026	24,00		104,09	98,17	5,92	93,66	55,67	37,99	6,10	4,30	79,60	73,74	5,86	80,98	74,79	6,19		60,97	54,92	5,30	4,50	4,29
08.01.2026	24,00		88,95	82,48	6,47	93,63	52,99	40,64	6,10	4,30	79,37	72,95	6,42	80,60	73,89	6,71		57,64	52,24	5,20	4,40	3,97
09.01.2026	24,00		78,56	72,33	6,23	93,60	49,90	43,70	6,10	4,30	79,18	73,01	6,17	80,31	73,86	6,45		54,90	49,86	5,20	4,40	3,75
10.01.2026	24,00		78,60	72,66	5,94	93,55	49,71	43,84	6,10	4,30	79,25	73,36	5,89	80,36	74,21	6,15		54,73	49,67	5,20	4,40	3,75
11.01.2026	24,00		79,44	71,41	8,03	93,39	49,82	43,57	6,10	4,30	80,26	72,25	8,01	81,40	73,10	8,30		54,90	49,78	5,20	4,40	3,87
12.01.2026	24,00		80,14	71,30	8,84	92,85	49,60	43,25	6,00	4,20	81,06	72,23	8,83	82,20	73,06	9,14		54,65	49,56	5,10	4,30	3,91
13.01.2026	24,00		84,59	77,01	7,58	93,44	50,65	42,79	6,10	4,20	81,31	73,73	7,58	82,47	74,60	7,87		55,36	50,12	5,10	4,30	4,01
14.01.2026	24,00		95,73	89,04	6,69	93,80	53,74	40,06	6,10	4,30	81,52	74,86	6,66	82,79	75,82	6,97		57,89	52,45	5,20	4,40	4,20
15.01.2026	24,00		79,42	72,73	6,69	93,83	50,16	43,67	6,10	4,30	80,60	73,92	6,68	81,75	74,79	6,96		55,21	50,12	5,20	4,40	3,81
16.01.2026	24,00		78,90	72,05	6,85	92,86	49,54	43,32	6,10	4,20	80,02	73,18	6,84	81,14	74,02	7,12		54,52	49,49	5,10	4,40	3,76
17.01.2026	24,00		79,05	70,72	8,33	92,36	49,07	43,29	6,00	4,20	80,14	71,79	8,35	81,24	72,59	8,65		54,09	49,01	5,10	4,40	3,84
18.01.2026	24,00		80,09	72,90	7,19	93,03	49,84	43,19	6,20	4,30	81,32	74,12	7,20	82,46	74,98	7,48		54,85	49,78	5,20	4,40	3,82
19.01.2026	24,00		70,73	63,68	7,05	92,76	48,25	44,51	6,20	4,20	71,90	64,81	7,09	72,86	65,51	7,35		53,49	48,13	4,90	4,30	3,49
20.01.2026	24,00		66,90	59,79	7,11	92,35	47,35	45,00	6,20	4,20	68,01	60,85	7,16	68,90	61,48	7,42		52,71	47,20	4,80	4,30	3,35
21.01.2026	24,00		65,54	57,52	8,02	92,24	46,89	45,35	6,10	4,30	66,65	58,53	8,12	67,50	59,13	8,37		52,30	46,75	4,70	4,40	3,35
22.01.2026	24,00		64,60	56,52	8,08	93,16	46,45	46,71	6,10	4,30	65,71	57,50	8,21	66,54	58,08	8,46		51,96	46,30	4,70	4,40	3,40
Среднее	24,00		92,56	86,00	6,56	89,93	52,56	37,37	6,08	4,31	77,15	70,57	6,58	78,41	71,51	6,90		58,81	52,86	5,15	4,45	3,71
Итого	744,00		2869,33	2665,87	203,46						2391,75	2187,70	204,05	2430,65	2216,66	213,99						115,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	44445,7	41645,00	19746,70	17131,50	20972,90	18080,30		1395,04	12193,00
23.01.2026	47418	44407,20	22213,90	19388,20	23480,60	20367,00		1538,87	12961,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 115,05 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 213,99 м.куб.

0 час

Гкал

0,08

куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВРАПЛЕНО

ОГРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НА ЛИНИИ ГВС (ЗАНИМАЮ)

Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:47 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:19 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный оператор теплового узла (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации