

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Поляриков ул, д. 17, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9192.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **28658**
Отопление: **28658**
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204739		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,329	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.гвс.=	0	Qвент.гвс.ср	0	Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	99,9494	Gвент.=	0	Gтех.=	0
		Gот.гвс.=	0	Gвент.гвс.	0	Gтех.гвс.	0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		73,90	73,90	0,00	79,83	43,93	35,90	6,80	4,90												2,66
24.12.2025	24,00		74,60	74,60	0,00	80,21	44,00	36,21	6,80	4,90												2,70
25.12.2025	24,00		77,48	77,48	0,00	80,41	44,87	35,54	6,80	4,90												2,76
26.12.2025	24,00	*	53,73	53,73	0,00	80,48	43,30	37,18	6,80	4,90												2,00
27.12.2025	24,00		66,25	66,25	0,00	80,06	42,26	37,80	6,80	4,90												2,50
28.12.2025	24,00		65,75	65,75	0,00	81,19	42,53	38,66	6,80	4,90												2,54
29.12.2025	24,00		65,80	65,80	0,00	83,60	43,13	40,47	6,80	4,90												2,66
30.12.2025	24,00		67,07	67,07	0,00	85,23	43,86	41,37	6,80	4,90												2,78
31.12.2025	24,00		71,32	71,32	0,00	89,25	45,90	43,35	6,80	4,90												3,10
01.01.2026	24,00		69,66	69,66	0,00	91,52	45,56	45,96	6,80	4,90												3,20
02.01.2026	24,00		70,24	70,24	0,00	93,52	45,88	47,64	6,80	4,90												3,35
03.01.2026	24,00		70,37	70,37	0,00	93,50	45,84	47,66	6,80	4,90												3,36
04.01.2026	24,00		72,21	72,21	0,00	93,65	46,84	46,81	6,80	4,90												3,38
05.01.2026	24,00		70,69	70,69	0,00	93,56	46,08	47,48	6,80	4,90												3,36
06.01.2026	24,00		70,48	70,48	0,00	93,97	45,60	48,37	6,80	4,90												3,41
07.01.2026	24,00		70,91	70,91	0,00	93,77	45,68	48,09	6,80	4,90												3,42
08.01.2026	24,00		70,71	70,71	0,00	93,77	45,74	48,03	6,80	4,90												3,40
09.01.2026	24,00		70,70	70,70	0,00	93,80	45,53	48,27	6,80	4,90												3,42
10.01.2026	24,00		70,91	70,91	0,00	93,75	45,55	48,20	6,80	4,90												3,42
11.01.2026	24,00		70,92	70,92	0,00	93,57	45,65	47,92	6,80	4,90												3,40
12.01.2026	24,00		71,19	71,19	0,00	93,02	45,46	47,56	6,80	4,90												3,39
13.01.2026	24,00		71,88	71,88	0,00	93,64	45,90	47,74	6,80	4,90												3,44
14.01.2026	24,00		72,04	72,04	0,00	93,89	46,31	47,58	6,80	4,90												3,43
15.01.2026	24,00		72,47	72,47	0,00	94,05	46,73	47,32	6,80	4,90												3,44
16.01.2026	24,00		72,09	72,09	0,00	93,05	46,19	46,86	6,80	4,90												3,38
17.01.2026	24,00		71,35	71,35	0,00	92,54	45,45	47,09	6,80	4,90												3,36
18.01.2026	24,00		73,67	73,67	0,00	93,27	46,94	46,33	6,80	4,90												3,42
19.01.2026	24,00		75,57	75,57	0,00	93,02	47,89	45,13	6,80	4,90												3,42
20.01.2026	24,00		76,53	76,53	0,00	92,63	48,59	44,04	6,80	4,90												3,38
21.01.2026	24,00		73,17	73,17	0,00	92,53	47,75	44,78	6,80	4,90												3,28
22.01.2026	24,00		71,69	71,69	0,00	93,41	47,17	46,24	6,80	4,90												3,32
Среднее	24,00		70,82	70,82	0,00	90,12	45,55	44,57	6,80	4,90												3,16
Итого	744,00		2195,35	2195,35	0,00																	98,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	3042,75	3042,75						100,56	971,00
23.01.2026	5312,59	5312,59						201,20	1739,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,37 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **98,08** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD