

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 2, лит. В
 Адрес: Рабфаковская ул, д. 3, корп. 2, лит. В
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 24208.046.6

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 67812

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 33261	расходомер: Gmin= 0,12 Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32				
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2895	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гв.ср= 0	Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 86,85	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Grvc.= 22 Grvc.m=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)													
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24.00	*	89,45	75,33	14,12	81,72	47,31	34,41	5,80	3,90	8,95		8,95	9,21			81,29		4,90		3,75	
24.12.2025	24,00	*	89,72	75,53	14,19	81,36	47,13	34,23	5,80	3,90	8,89		8,89	9,15			80,90		4,90		3,75	
25.12.2025	24,00	*	90,37	75,84	14,53	80,87	47,09	33,78	5,80	3,90	9,14		9,14	9,41			80,48		4,90		3,74	
26.12.2025	24,00	*	90,09	75,69	14,40	81,09	47,48	33,61	5,80	3,90	9,04		9,04	9,30			80,74		4,90		3,72	
27.12.2025	24,00	*	90,20	75,46	14,74	80,77	47,40	33,37	5,80	3,90	9,38		9,38	9,65			80,39		4,90		3,71	
28.12.2025	24,00	*	90,61	75,54	15,07	81,05	47,56	33,49	5,80	3,90	9,72		9,72	10,00			80,68		4,90		3,76	
29.12.2025	24,00	*	90,96	75,14	15,82	83,59	48,24	35,35	5,80	3,90	10,58		10,58	10,90			83,35		4,90		3,98	
30.12.2025	24,00	*	91,12	75,21	15,91	84,17	48,25	35,92	5,80	3,90	10,67		10,67	11,01			83,86		4,90		4,05	
31.12.2025	24,00	*	91,91	74,77	17,14	84,97	48,18	36,79	5,80	3,90	11,90		11,90	12,28			84,92		4,90		4,21	
01.01.2026	24,00	*	87,97	75,90	12,07	86,89	48,54	38,35	5,80	3,90	6,86		6,86	7,09			86,57		4,90		3,97	
02.01.2026	24,00	*	88,33	75,88	12,45	89,70	49,38	40,32	5,80	3,90	7,21		7,21	7,46			89,30		4,90		4,18	
03.01.2026	24,00	*	88,18	75,65	12,53	90,64	49,86	40,78	5,80	3,90	7,18		7,18	7,44			89,78		4,90		4,23	
04.01.2026	24,00	*	89,45	76,22	13,23	90,26	50,27	39,99	5,80	3,90	7,90		7,90	8,18			89,19		4,90		4,25	
05.01.2026	24,00	*	89,31	75,02	14,29	90,11	49,58	40,53	5,80	3,90	9,05		9,05	9,37			89,86		4,90		4,34	
06.01.2026	24,00	*	88,92	75,45	13,47	90,53	49,40	41,13	5,80	3,90	8,15		8,15	8,44			89,99		4,90		4,33	
07.01.2026	24,00	*	89,80	76,19	13,61	90,81	49,70	41,11	5,80	3,90	8,22		8,22	8,51			90,33		4,90		4,38	
08.01.2026	24,00	*	89,94	75,99	13,95	90,29	49,50	40,79	5,80	3,90	8,49		8,49	8,79			89,52		4,90		4,37	
09.01.2026	24,00	*	89,53	76,18	13,35	89,50	49,12	40,38	5,80	3,90	7,83		7,83	8,11			88,99		4,90		4,28	
10.01.2026	24,00	*	91,10	76,39	14,71	89,74	49,31	40,43	5,80	3,90	9,08		9,08	9,40			89,15		4,90		4,42	
11.01.2026	24,00	*	92,05	76,05	16,00	89,91	49,50	40,41	5,80	3,90	10,21		10,21	10,57			89,42		4,90		4,52	
12.01.2026	24,00	*	89,58	75,58	14,00	89,75	49,28	40,47	5,80	3,90	8,39		8,39	8,69			89,33		4,90		4,32	
13.01.2026	24,00	*	89,74	76,06	13,68	90,37	49,47	40,90	5,80	3,90	8,13		8,13	8,42			89,71		4,90		4,35	
14.01.2026	24,00	*	91,39	75,90	15,49	90,42	49,54	40,88	5,80	3,90	9,79		9,79	10,14			89,94		4,90		4,51	
15.01.2026	24,00	*	90,27	76,01	14,26	90,32	49,72	40,60	5,80	3,90	8,77		8,77	9,08			89,74		4,90		4,38	
16.01.2026	24,00	*	89,10	75,53	13,57	90,13	49,28	40,85	5,80	3,90	8,09		8,09	8,38			89,73		4,90		4,32	
17.01.2026	24,00	*	88,53	74,85	13,68	89,08	48,61	40,47	5,80	3,90	8,21		8,21	8,49			87,87		4,90		4,25	
18.01.2026	24,00	*	91,74	75,98	15,76	89,34	49,15	40,19	5,80	3,90	10,15		10,15	10,51			89,05		4,90		4,47	
19.01.2026	24,00	*	89,93	77,04	12,89	89,59	49,83	39,76	5,80	3,90	7,32		7,32	7,58			89,19		4,90		4,23	
20.01.2026	24,00	*	91,03	76,95	14,08	89,92	50,22	39,70	5,80	3,90	8,49		8,49	8,79			89,53		4,90		4,33	
21.01.2026	24,00	*	89,06	75,57	13,49	85,53	48,24	37,29	5,80	3,90	8,07		8,07	8,32			83,89		4,90		3,98	
22.01.2026																						
Среднее	24,00		89,98	75,76	14,22	87,41	48,87	38,54	5,80	3,90	8,80		8,80	9,09			86,89		4,90		4,17	
Итого	720,00		2699,38	2272,90	426,48						263,86		263,86	272,67			272,67				125,08	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	22328,3		18704,00		2408,13			859,12	7187,03
22.01.2026	25117,8		21052,20		2681,70			1011,52	7931,03

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 129,06 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 281,76 м.куб.

24 час 4,17 Гкал

21 час 9,09 Гкал

час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУЮЩЕЙ

Электронной подпись №82718d-ab32-4318-9b7e-8ec34944daed

Лицензионный сертификат №00000000000000000000000000000000

Ответственный специалист ООО "Компания "Бендер"

Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD