

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 4, лит. Р
Адрес: Рабфаковская ул, д. 3, корп. 4, лит. Р
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Схема подключения:

67810

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		27.08.2028	Режим (схема):		ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель: СПТ 943.1 № 33795	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05						
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05						
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ 15-2						
Циркуляционный ГВС (М4)										
Подпиточный трубопровод (Vn)										
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,304	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,176
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,08
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	91,2	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	32 Gгвс.м=

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
23.12.2025		*																				
24.12.2025		*																				
25.12.2025		*																				
26.12.2025	24,00	*	455,79	451,35	4,44	81,25	75,59	5,66	5,80	3,90	11,26		11,26	11,60		11,60		81,37		4,90	2,94	
27.12.2025	24,00	*	454,21	452,08	2,13	80,93	75,31	5,62	5,80	3,90	9,05		9,05	9,32		9,32		80,84		4,90	2,73	
28.12.2025	24,00	*	454,61	449,18	5,43	81,21	75,54	5,67	5,80	3,90	11,72		11,72	12,06		12,06		81,15		4,90	3,01	
29.12.2025	24,00	*	451,80	448,59	3,21	83,76	77,77	5,99	5,80	3,90	10,12		10,12	10,44		10,44		83,77		4,90	2,98	
30.12.2025	24,00	*	451,59	447,23	4,36	84,34	78,27	6,07	5,80	3,90	11,70		11,70	12,07		12,07		84,35		4,90	3,13	
31.12.2025	24,00	*	447,65	439,69	7,96	85,12	78,86	6,26	5,80	3,90	15,39		15,39	15,89		15,89		85,33		4,90	3,45	
01.01.2026	24,00	*	445,85	445,32	0,53	87,09	80,58	6,51	5,80	3,90	8,62		8,62	8,92		8,92		87,22		4,90	2,97	
02.01.2026	24,00	*	449,32	447,70	1,62	89,94	83,12	6,82	5,80	3,90	9,65		9,65	10,00		10,00		89,92		4,90	3,22	
03.01.2026	24,00	*	454,37	452,07	2,30	90,89	84,01	6,88	5,80	3,90	10,40		10,40	10,78		10,78		90,41		4,90	3,35	
04.01.2026	24,00	*	449,58	448,74	0,84	90,52	83,74	6,78	5,80	3,90	9,85		9,85	10,20		10,20		89,92		4,90	3,14	
05.01.2026	24,00	*	436,62	435,22	1,40	90,31	83,39	6,92	5,80	3,90	10,26		10,26	10,63		10,63		90,38		4,90	3,16	
06.01.2026	24,00	*	437,11	436,38	0,73	90,75	83,70	7,05	5,80	3,90	9,55		9,55	9,89		9,89		90,65		4,90	3,17	
07.01.2026	24,00	*	442,24	440,55	1,69	91,03	83,99	7,04	5,80	3,90	10,42		10,42	10,80		10,80		90,96		4,90	3,28	
08.01.2026	24,00	*	440,86	439,22	1,64	90,53	83,57	6,96	5,80	3,90	10,35		10,35	10,72		10,72		90,12		4,90	3,23	
09.01.2026	24,00	*	437,41	435,32	2,09	89,71	82,81	6,90	5,80	3,90	10,43		10,43	10,80		10,80		89,61		4,90	3,21	
10.01.2026	24,00	*	438,37	436,47	1,90	89,95	83,06	6,89	5,80	3,90	10,57		10,57	10,95		10,95		89,74		4,90	3,20	
11.01.2026	24,00	*	436,69	433,11	3,58	90,12	83,18	6,94	5,80	3,90	12,31		12,31	12,75		12,75		89,90		4,90	3,35	
12.01.2026	24,00	*	430,25	428,13	2,12	89,96	83,00	6,96	5,80	3,90	10,62		10,62	11,								

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	66755.5	90730.10	2331.58		2386.09			1437.28	6325.33
23.01.2026	79673.5	103568.00	2630.81		2695.60			1554.99	7093.33

Объём потреблённого теплоносителя $V_{\text{ГВС}} \text{ изп.}$ **337.14** м.куб.

№2 Невского района" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD