

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 116, лит. Т				Договор:	37693.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Седова ул, д. 116, лит. Т				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	130739			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:		24.08.2029		Режим (схема):									
Вычислитель:		ВКТ-7.04 № 205585				расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:					
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1				0,067		30		КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1				0,067		30		КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1				0,027		12		ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)													
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,184		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,099									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0		Qгвс.ср= 0,045									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 55,2		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 18		Gгвс.м=							

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		68,52	60,88	7,64	81,06	45,88	35,18	6,80	4,90	7,52		7,52	7,73		7,73		80,19				2,76
24.12.2025	24,00		69,27	61,64	7,63	80,70	45,70	35,00	6,80	4,90	7,48		7,48	7,70		7,70		79,78				2,77
25.12.2025	24,00		71,88	64,05	7,83	80,23	46,40	33,83	6,80	4,90	7,74		7,74	7,96		7,96		79,39				2,80
26.12.2025	24,00		71,91	64,19	7,72	80,48	47,10	33,38	6,80	4,90	7,62		7,62	7,85		7,85		79,71				2,77
27.12.2025	24,00		71,34	63,01	8,33	80,14	46,84	33,30	6,80	4,90	8,18		8,18	8,39		8,39		79,23				2,77
28.12.2025	24,00		71,08	62,35	8,73	80,41	46,81	33,60	6,80	4,90	8,46		8,46	8,71		8,71		79,51				2,80
29.12.2025	24,00		69,34	61,27	8,07	82,90	47,28	35,62	6,80	4,90	7,49		7,49	7,73		7,73		81,97				2,86
30.12.2025	24,00		69,11	60,96	8,15	83,48	47,23	36,25	6,80	4,90	7,58		7,58	7,80		7,80		82,59				2,89
31.12.2025	24,00		70,06	59,08	10,98	84,23	46,42	37,81	6,80	4,90	10,55		10,55	10,89		10,89		83,63				3,16
01.01.2026	24,00		65,87	59,41	6,46	86,12	46,36	39,76	6,80	4,90	5,91		5,91	6,12		6,12		85,42				2,92
02.01.2026	24,00		66,38	59,93	6,45	88,91	47,37	41,54	6,80	4,90	6,08		6,08	6,31		6,31		87,77				3,06
03.01.2026	24,00		67,28	60,63	6,65	89,83	48,14	41,69	6,80	4,90	6,45		6,45	6,68		6,68		88,35				3,13
04.01.2026	24,00		69,23	62,42	6,81	89,53	49,32	40,21	6,80	4,90	6,59		6,59	6,81		6,81		87,87				3,12
05.01.2026	24,00		66,56	59,80	6,76	89,28	48,17	41,11	6,80	4,90	6,49		6,49	6,74		6,74		88,13				3,07
06.01.2026	24,00		66,39	59,37	7,02	89,70	47,59	42,11	6,80	4,90	6,76		6,76	6,98		6,98		88,48				3,14
07.01.2026	24,00		68,09	60,55	7,54	90,02	48,16	41,86	6,80	4,90	7,29		7,29	7,52		7,52		88,88				3,22
08.01.2026	24,00		67,51	60,46	7,05	89,52	48,16	41,36	6,80	4,90	6,78		6,78	7,01		7,01		88,02				3,13
09.01.2026	24,00		67,80	59,89	7,91	88,73	47,43	41,30	6,80	4,90	7,59		7,59	7,86		7,86		87,68				3,18
10.01.2026	24,00		66,82	60,36	6,46	88,96	47,42	41,54	6,80	4,90	6,17		6,17	6,36		6,36		87,61				3,08
11.01.2026	24,00		68,07	60,08	7,99	89,14	47,71	41,43	6,80	4,90	7,66		7,66	7,92		7,92		88,04				3,20
12.01.2026	24,00		66,42	59,22	7,20	88,94	47,38	41,56	6,80	4,90	6,90		6,90	7,14		7,14		87,76				3,11
13.01.2026	24,00		68,38	60,15	8,23	89,58	48,23	41,35	6,80	4,90	7,94		7,94	8,20		8,20		88,38				3,23
14.01.2026	24,00		68,59	61,17	7,42	89,66	48,81	40,85	6,80	4,90	7,16		7,16	7,40		7,40		88,46				3,17
15.01.2026	24,00		69,30	61,56	7,74	89,57	49,18	40,39	6,80	4,90	7,49		7,49	7,71		7,71		88,45				3,18
16.01.2026	24,00		67,18	60,13	7,05	89,35	48,38	40,97	6,80	4,90	6,74		6,74	6,97		6,97		88,34				3,10
17.01.2026	24,00		66,47	58,69	7,78	88,28	47,30	40,98	6,80	4,90	7,54		7,54	7,78		7,78		86,35				3,09
18.01.2026	24,00		70,04	62,07	7,97	88,62	48,76	39,86	6,80	4,90	7,68		7,68	7,94		7,94		87,79				3,19
19.01.2026	24,00		71,27	63,60	7,67	88,88	50,26	38,62	6,80	4,90	7,39		7,39	7,62		7,62		87,80				3,14
20.01.2026	24,00		71,82	64,42	7,40	89,22	50,70	38,52	6,80	4,90	7,14		7,14	7,37		7,37		88,16				3,15
21.01.2026	24,00		68,20	60,65	7,55	85,04	48,04	37,00	6,80	4,90	7,28		7,28	7,51		7,51		83,04				2,89
22.01.2026	24,00		68,01	60,91	7,10	90,93	49,51	41,42	6,80	4,90	6,79		6,79	7,01		7,01		89,60				3,17
Среднее	24,00		68,65	61,06	7,59	86,82	47,81	39,01	6,80	4,90	7,30		7,30	7,54		7,54		85,69				3,04
Итого	744,00		2128,19	1892,90	235,29						226,44		226,44	233,72		233,72						94,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	4804,83	4268,61	356,59		365,65			189,50	1619,00
23.01.2026	7002,62	6223,08	590,90		607,46			306,43	2387,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 94,15 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 233,72 м.куб.

0 час
Датум
час

Гкал
куб.м

Ответственный за прибор
Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 0,1 Гкал

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Отослать отчет за 0,1 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.дверенко, №827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
№2 Невского района, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:18 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD