

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026**

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л  
 Адрес: Седова ул, д. 120 ИТП  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 32800.046.6

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЭ: 105380

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		2-х трубная схема		Режим (схема):		ОП: СП-00; МП: СП-00;		
Вычислитель: СПТ944 № 08203		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр. давления:		СДВ-И-1,60		
Подающий трубопровод (М1)		PC25-9		0,06	9	КТПТР-05		СДВ-И-1,60		СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)		PC25-9		0,06	9	КТПТР-05		СДВ-И-1,60		СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)		PC20-6		0,013	6	КТПТР-05		СДВ-И-1,60		СДВ-И-1,60		
Циркуляционный ГВС (М4)		PC20-6		0,013	6	КТПТР-05		СДВ-И-1,60		СДВ-И-1,60		
Подпиточный трубопровод (Vn)												
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)		лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)								
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,152		Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0		Qгвс.= 0,0606				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гв.ср= 0		Qгвс.ср= 0,03				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got.= 45,6		Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0		Grvc.= 12 Gгвс.м=				

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (TB-1)						Контроль ГВС (TB-2)													
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
23.12.2025	24.00		61,31	58,14	3,17	77,26	46,87	30,39	5,80	4,30	17,28	14,60	2,68	17,74	14,83	2,91		76,99	57,94	5,40	4,30	2,01
24.12.2025	24.00		62,10	58,78	3,32	77,09	46,83	30,26	5,80	4,30	17,55	14,72	2,83	18,02	14,95	3,07		76,81	57,82	5,40	4,30	2,04
25.12.2025	24.00		64,56	60,98	3,58	76,74	47,71	29,03	5,80	4,20	18,32	15,25	3,07	18,81	15,49	3,32		76,48	58,41	5,40	4,20	2,05
26.12.2025	24.00		64,51	61,46	3,05	76,92	48,32	28,60	5,80	4,20	18,03	15,50	2,53	18,51	15,75	2,76		76,68	58,88	5,40	4,20	1,99
27.12.2025	24.00		64,07	59,98	4,09	76,63	47,91	28,72	5,80	4,20	18,40	14,84	3,56	18,89	15,08	3,81		76,40	58,54	5,40	4,20	2,04
28.12.2025	24.00		63,48	59,52	3,96	76,78	47,64	29,14	5,80	4,20	18,16	14,73	3,43	18,64	14,97	3,67		76,53	58,30	5,40	4,20	2,04
29.12.2025	24.00		62,07	58,93	3,14	79,02	48,20	30,82	5,70	4,20	17,47	14,77	2,70	17,96	15,01	2,95		78,75	59,51	5,40	4,20	2,06
30.12.2025	24.00		61,95	58,49	3,46	79,61	48,30	31,31	5,70	4,30	17,59	14,58	3,01	18,08	14,82	3,26		79,35	59,67	5,40	4,30	2,11
31.12.2025	24.00		60,78	56,12	4,66	80,27	47,15	33,12	5,70	4,30	17,77	13,59	4,18	18,28	13,81	4,47		80,02	58,70	5,30	4,30	2,23
01.01.2026	24.00		59,44	57,49	1,95	81,77	47,43	34,34	5,80	4,40	16,26	14,69	1,57	16,74	14,94	1,80		81,49	59,95	5,50	4,40	2,13
02.01.2026	24.00		59,75	57,69	2,06	84,57	48,52	36,05	5,70	4,30	16,40	14,72	1,68	16,92	14,98	1,94		84,26	61,55	5,40	4,30	2,25
03.01.2026	24.00		61,11	57,71	3,40	85,60	49,18	36,42	5,70	4,30	17,30	14,37	2,93	17,86	14,63	3,23		85,27	62,30	5,40	4,30	2,40
04.01.2026	24.00		62,58	59,56	3,02	85,57	50,55	35,02	5,80	4,20	17,52	14,97	2,55	18,08	15,25	2,83		85,27	63,49	5,40	4,20	2,35
05.01.2026	24.00		60,20	57,13	3,07	85,12	49,40	35,72	5,70	4,30	16,91	14,32	2,59	17,45	14,58	2,87		84,82	62,34	5,40	4,30	2,30
06.01.2026	24.00		59,42	56,71	2,71	85,54	48,95	36,59	5,70	4,30	16,55	14,26	2,29	17,08	14,52	2,56		85,22	62,32	5,40	4,30	2,31
07.01.2026	24.00		60,88	57,72	3,16	85,97	49,58	36,39	5,70	4,30	17,11	14,40	2,71	17,66	14,67	2,99		85,66	62,92	5,40	4,30	2,38
08.01.2026	24.00		60,88	57,48	3,40	85,62	49,59	36,03	5,70	4,30	17,20	14,26	2,94	17,76	14,52	3,24		85,28	62,64	5,40	4,30	2,37
09.01.2026	24.00		60,44	56,82	3,62	84,81	48,81	36,00	5,70	4,30	17,20	14,03	3,17	17,75	14,28	3,47		84,49	61,64	5,30	4,30	2,35
10.01.2026	24.00		60,85	57,31	3,54	85,05	48,98	36,07	5,70	4,30	17,30	14,19	3,11	17,85	14,45	3,40		84,71	62,05	5,40	4,30	2,37
11.01.2026	24.00		60,77	56,98	3,79	85,22	49,06	36,16	5,70	4,30	17,39	14,05	3,34	17,94	14,30	3,64		84,89	62,01	5,30	4,30	2,39
12.01.2026	24.00		59,73	55,63	4,10	84,95	48,70	36,25	5,60	4,20	16,97	13,85	3,12	17,51	14,10	3,41		84,62	61,48	5,30	4,30	2,37
13.01.2026	24.00		60,42	57,11	3,31	85,74	49,46	36,28	5,70	4,30	17,05	14,17	2,88	17,60	14,43	3,17		85,38	62,47	5,40	4,30	2,36
14.01.2026	24.00		60,93	58,10	2,83	85,87	50,16	35,71	5,70	4,20	16,81	14,43	2,38	17,36	14,69	2,67		85,52	62,97	5,40	4,30	2,32
15.01.2026	24.00		61,42	58,03	3,39	85,92	50,38	35,54	5,70	4,20	16,92	14,04	2,88	17,47	14,30	3,17		85,60	62,86	5,40	4,40	2,36
16.01.2026	24.00		59,75	56,75	3,00	85,55	49,64	35,91	5,70	4,30	16,30	13,81	2,49	16,82	14,05	2,77		85,23	62,18	5,40	4,40	2,30
17.01.2026	24.00		58,69	55,06	3,63	84,74	48,55	36,19	5,60	4,30	16,30	13,19	3,11	16,82	13,42	3,40		84,33	61,00	5,30	4,40	2,30
18.01.2026	24.00		61,86	58,33	3,53	85,10	50,08	35,02	5,70	4,20	17,06	14,06	3,00	17,61	14,32	3,24		84,81	62,54	5,40	4,30	2,34
19.01.2026	24.00		62,86	60,11	2,75	85,41	51,38	34,03	5,80	4,20	16,93	14,72	2,21	17,48	15,00	2,48		85,12	63,64	5,40	4,30	2,28
20.01.2026	24.00		63,78	60,80	2,98	85,76	51,95	33,81	5,80	4,10	17,25	14,83	2,42	17,81	15,12	2,69		85,47	64,16	5,50	4,30	2,31
21.01.2026	24.00		60,62	57,01	3,61	81,63	49,32	32,31	5,70	4,20	16,74	13,66	3,08	17,24	13,90	3,34		81,23	60,79	5,30	4,30	2,14
22.01.2026	24.00		60,16	57,50	2,66	87,13	51,11	36,02	5,70	4,20	16,18	14,01	2,17	16,72	14,27	2,45		86,79	63,78	5,40	4,30	2,30
Среднее	24.00		61,33	58,05	3,29	83,00	49,02	33,98	5,73	4,25	17,17	14,37	2,79	17,69	14,63	3,07		82,69	61,25	5,39	4,29	2,24
Итого	744,00		1901,37	1799,43	101,94						532,22	445,61	86,61	548,46	453,43	95,03						69,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 69,51 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 95,03 м.куб.

Ответственный за расчет: Оператор УУТЭ ООО "Комп