

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 124, лит. Ж

Адрес: Седова ул. д. 124, лит. Ж

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 35631.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий

Код УУТЭ:

118240

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207115	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vn)								
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)			лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,3146	Qвент.=	0	Qtex.=	0	Qгвс.=	0,143
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qtex.gvс.	0	Qгвс.ср=	0,065
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.=	94,38	Gвент.=	0	Gtex.=	0	Gтекс.=	26 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час	т	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2025	24.00	*	136,18	118,43	17,75	81,15	49,12	32,03	6,80	4,90	13,06		13,06	13,43		13,43		80,80					5,24
24.12.2025	24,00		138,08	120,12	17,96	80,77	49,18	31,59	6,80	4,90	13,12		13,12	13,51		13,51		80,27					5,25
25.12.2025	24,00		143,24	125,56	17,68	80,30	49,98	30,32	6,80	4,90	12,76		12,76	13,12		13,12		80,00					5,23
26.12.2025	24,00		144,23	125,81	18,42	80,52	50,45	30,07	6,80	4,90	13,47		13,47	13,86		13,86		80,23					5,27
27.12.2025	24,00		142,59	123,56	19,03	80,21	50,08	30,13	6,80	4,90	14,26		14,26	14,64		14,64		79,79					5,26
28.12.2025	24,00		143,39	122,12	21,27	80,47	49,88	30,59	6,80	4,90	16,48		16,48	16,93		16,93		80,07					5,45
29.12.2025	24,00		138,61	120,35	18,26	82,97	50,38	32,59	6,80	4,90	13,58		13,58	14,00		14,00		82,59					5,44
30.12.2025	24,00	*	139,62	119,54	20,08	83,57	50,45	33,12	6,80	4,90	15,43		15,43	15,91		15,91		83,23					5,64
31.12.2025	24,00		139,73	115,66	24,07	84,33	49,90	34,43	6,80	4,90	19,55		19,55	20,18		20,18		84,23					6,02
01.01.2026	24,00		131,95	116,40	15,55	86,19	50,13	36,06	6,80	4,90	11,07		11,07	11,45		11,45		85,96					5,54
02.01.2026	24,00		133,08	117,00	16,08	89,03	51,24	37,79	6,80	4,90	11,54		11,54	11,95		11,95		88,62					5,86
03.01.2026	24,00	*	134,38	118,20	16,18	89,95	51,86	38,09	6,80	4,90	11,73		11,73	12,13		12,13		89,02					5,97
04.01.2026	24,00	*	139,51	122,38	17,13	89,63	52,85	36,78	6,80	4,90	12,39		12,39	12,82		12,82		88,55					6,05
05.01.2026	24,00		134,02	117,10	16,92	89,40	51,77	37,63	6,80	4,90	12,37		12,37	12,82		12,82		88,98					5,92
06.01.2026	24,00		134,19	116,11	18,08	89,84	51,28	38,56	6,80	4,90	13,59		13,59	14,09		14,09		89,35					6,11
07.01.2026	24,00		135,13	118,20	16,93	90,14	51,73	38,41	6,80	4,90	12,43		12,43	12,86		12,86		89,59					6,08
08.01.2026	24,00		134,28	117,94	16,34	89,65	51,64	38,01	6,80	4,90	11,84		11,84	12,26		12,26		88,87					5,95
09.01.2026	24,00		134,16	116,93	17,23	88,85	50,91	37,94	6,80	4,90	12,85		12,85	13,27		13,27		88,38					5,98
10.01.2026	24,00		135,95	117,79	18,16	89,08	51,09	37,99	6,80	4,90	13,71		13,71	14,21		14,21		88,47					6,10
11.01.2026	24,00	*	137,22	117,26	19,96	89,25	51,31	37,94	6,80	4,90	15,53		15,53	16,07		16,07		88,68					6,24
12.01.2026	24,00		132,62	115,52	17,10	89,07	50,88	38,19	6,80	4,90	12,77		12,77	13,22		13,22		88,60					5,94
13.01.2026	24,00		134,92	117,39	17,53	89,70	51,52	38,18	6,80	4,90	13,09		13,09	13,53		13,53		89,06					6,06
14.01.2026	24,00		136,36	119,39	16,97	89,78	52,11	37,67	6,80	4,90	12,47		12,47	12,92		12,92		89,31					6,03
15.01.2026	24,00		137,89	120,10	17,79	89,69	52,48	37,21	6,80	4,90	13,19		13,19	13,64		13,64		89,15					6,07
16.01.2026	24,00		134,33	117,35	16,98	89,48	51,78	37,70	6,80	4,90	12,58		12,58	13,00		13,00		89,19					5,95
17.01.2026	24,00		132,45	114,38	18,07	88,45	50,74	37,71	6,80	4,90	13,76		13,76	14,23		14,23		87,21					5,92
18.01.2026	24,00		142,30	121,29	21,01	88,72	52,17	36,55	6,80	4,90	16,41		16,41	16,96		16,96		88,47					6,31
19.01.2026	24,00		143,42	124,41	19,01	88,99	53,28	35,71	6,80	4,90	14,34		14,34	14,84		14,84		88,71					6,14
20.01.2026	24,00	*	142,93	126,31	16,62	89,30	54,11	35,19	6,80	4,90	12,00		12,00	12,41		12,41		88,90					5,94
21.01.2026	24,00	*	136,63	118,11	18,52	85,13	51,15	33,98	6,80	4,90	14,16		14,16	14,57		14,57		83,48					5,60
22.01.2026	24,00		135,63	118,53	17,10	91,09	53,02	38,07	6,80	4,90	12,65		12,65	13,10		13,10		90,63					6,08
Среднее	24,00		137,39	119,33	18,06	86,93	51,24	35,68	6,80	4,90	13,49		13,49	13,93		13,93		86,40					5,83
Итого	744,00		4259,02	3699,24	559,78						418,18		418,18	431,93		431,93							180,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	6277,73	5417,60	1045,31		1070,37			290,74	1070,00
23.01.2026	10675,8	9236,82	1477,85		1517,07			513,79	1838,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 180,4 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтгс изл. 431,93 м.куб.

0 час Гкал

1 час Гкал

2 час Гкал

3 час Гкал

4 час Гкал

5 час Гкал

6 час Гкал

7 час Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИДЬЮ

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

Отправитель: ОАО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна