

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 132, лит. Ц	Договор:	38017.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 132, лит. Ц	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	132587
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	13.07.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208344	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0858		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,039		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 15,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00	*	60,64	53,40	7,24	80,74	42,94	37,80	6,80	4,90	7,28		7,28	7,49		7,49		80,10				2,60
24.12.2025	24,00		61,30	54,33	6,97	80,36	42,98	37,38	6,80	4,90	7,08		7,08	7,28		7,28		79,51				2,59
25.12.2025	24,00		64,58	57,12	7,46	79,89	43,95	35,94	6,80	4,90	7,64		7,64	7,88		7,88		79,28				2,65
26.12.2025	24,00		63,48	57,27	6,21	80,13	44,68	35,45	6,80	4,90	6,42		6,42	6,60		6,60		79,42				2,53
27.12.2025	24,00	*	62,65	56,06	6,59	79,82	44,34	35,48	6,80	4,90	6,78		6,78	6,98		6,98		79,07				2,52
28.12.2025	24,00	*	62,48	55,34	7,14	80,08	44,15	35,93	6,80	4,90	7,29		7,29	7,49		7,49		79,43				2,56
29.12.2025	24,00		61,75	54,36	7,39	82,56	44,32	38,24	6,80	4,90	7,55		7,55	7,77		7,77		81,90				2,69
30.12.2025	24,00		61,27	53,88	7,39	83,14	44,12	39,02	6,80	4,90	7,49		7,49	7,70		7,70		82,47				2,72
31.12.2025	24,00		62,04	51,95	10,09	83,90	43,46	40,44	6,80	4,90	10,03		10,03	10,37		10,37		83,58				2,95
01.01.2026	24,00		59,08	52,35	6,73	85,74	43,45	42,29	6,80	4,90	6,80		6,80	6,99		6,99		85,26				2,80
02.01.2026	24,00	*	59,44	52,63	6,81	88,51	44,21	44,30	6,80	4,90	6,81		6,81	7,03		7,03		87,69				2,94
03.01.2026	24,00		61,02	53,16	7,86	89,41	44,70	44,71	6,80	4,90	7,80		7,80	8,08		8,08		88,23				3,08
04.01.2026	24,00		62,40	54,94	7,46	89,13	46,00	43,13	6,80	4,90	7,54		7,54	7,78		7,78		87,81				3,04
05.01.2026	24,00	*	59,94	52,38	7,56	88,91	44,78	44,13	6,80	4,90	7,59		7,59	7,83		7,83		88,26				2,99
06.01.2026	24,00		58,88	51,99	6,89	89,32	44,08	45,24	6,80	4,90	6,89		6,89	7,12		7,12		88,33				2,97
07.01.2026	24,00		60,43	53,12	7,31	89,60	44,51	45,09	6,80	4,90	7,32		7,32	7,54		7,54		88,64				3,06
08.01.2026	24,00	*	59,80	53,04	6,76	89,13	44,68	44,45	6,80	4,90	6,84		6,84	7,06		7,06		87,88				2,96
09.01.2026	24,00		60,26	52,49	7,77	88,31	43,81	44,50	6,80	4,90	7,67		7,67	7,90		7,90		87,46				3,02
10.01.2026	24,00		60,23	53,01	7,22	88,51	43,81	44,70	6,80	4,90	7,17		7,17	7,40		7,40		87,38				3,01
11.01.2026	24,00	*	61,33	52,72	8,61	88,71	44,22	44,49	6,80	4,90	8,58		8,58	8,86		8,86		87,77				3,11
12.01.2026	24,00		58,69	51,92	6,77	88,51	43,76	44,75	6,80	4,90	6,71		6,71	6,92		6,92		87,48				2,92
13.01.2026	24,00		60,35	52,81	7,54	89,16	44,35	44,81	6,80	4,90	7,50		7,50	7,76		7,76		88,11				3,04
14.01.2026	24,00	*	61,19	53,73	7,46	89,28	45,11	44,17	6,80	4,90	7,52		7,52	7,79		7,79		88,39				3,04
15.01.2026	24,00	*	61,74	54,10	7,64	89,21	45,48	43,73	6,80	4,90	7,71		7,71	7,97		7,97		88,41				3,05
16.01.2026	24,00		59,74	52,77	6,97	88,97	44,62	44,35	6,80	4,90	7,06		7,06	7,29		7,29		88,13				2,96
17.01.2026	24,00	*	58,37	51,36	7,01	87,94	43,54	44,40	6,80	4,90	7,00		7,00	7,22		7,22		86,29				2,90
18.01.2026	24,00	*	62,53	54,70	7,83	88,24	45,20	43,04	6,80	4,90	7,96		7,96	8,24		8,24		87,55				3,05
19.01.2026	24,00	*	63,55	56,20	7,35	88,52	46,62	41,90	6,80	4,90	7,59		7,59	7,82		7,82		87,79				3,01
20.01.2026	24,00	*	64,05	56,96	7,09	88,85	47,38	41,47	6,80	4,90	7,17		7,17	7,40		7,40		88,19				3,00
21.01.2026	24,00	*	60,37	52,98	7,39	84,61	44,65	39,96	6,80	4,90	7,42		7,42	7,65		7,65		82,33				2,74
22.01.2026	24,00	*	60,06	53,17	6,89	90,54	45,70	44,84	6,80	4,90	6,94		6,94	7,18		7,18		89,55				3,01
Среднее	24,00		61,09	53,75	7,34	86,44	44,50	41,94	6,80	4,90	7,39		7,39	7,63		7,63		85,54				2,89
Итого	744,00		1893,64	1666,24	227,40						229,15		229,15	236,39		236,39						89,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	5607,49	4894,27	690,39		707,10			246,17	2124,00
23.01.2026	7564,15	6614,67	928,39		952,59			358,66	2892,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 89,41 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 236,39 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,1 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эд.дверенко, №827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отдел теплоснабжения за ОО "ИТЭО НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

№2 Невского района, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:18 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD