

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ	Договор:	32804.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 144, лит. Щ	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	105286
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	13.07.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 ТЗ-2 ФТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-2 ФТ-1;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207107	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ		0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0946		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,043		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 17,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		62,97	55,63	7,34	79,15	46,97	32,18	6,80	4,90	8,02		8,02	8,15		8,15		62,25				2,37
24.12.2025	24,00		63,23	55,68	7,55	79,02	46,56	32,46	6,80	4,90	8,13		8,13	8,29		8,29		62,30				2,40
25.12.2025	24,00	*	53,48	45,58	7,90	78,59	44,23	34,36	6,80	4,90	8,61		8,61	8,77		8,77		62,61				2,19
26.12.2025	24,00		54,05	47,53	6,52	78,88	45,12	33,76	6,80	4,90	7,40		7,40	7,53		7,53		62,39				2,12
27.12.2025	24,00		61,46	54,92	6,54	78,80	47,70	31,10	6,80	4,90	7,49		7,49	7,61		7,61		62,73				2,22
28.12.2025	24,00		60,90	53,79	7,11	78,99	47,69	31,30	6,80	4,90	8,01		8,01	8,14		8,14		62,29				2,24
29.12.2025	24,00		62,38	54,98	7,40	81,52	48,89	32,63	6,80	4,90	8,30		8,30	8,46		8,46		62,44				2,40
30.12.2025	24,00		62,84	54,79	8,05	82,09	49,01	33,08	6,80	4,90	8,94		8,94	9,09		9,09		62,07				2,47
31.12.2025	24,00		62,11	51,57	10,54	82,66	48,09	34,57	6,80	4,90	11,48		11,48	11,67		11,67		63,10				2,66
01.01.2026	24,00		60,22	53,87	6,35	84,47	47,11	37,36	6,80	4,90	7,20		7,20	7,31		7,31		60,58				2,55
02.01.2026	24,00		60,42	53,80	6,62	87,15	47,94	39,21	6,80	4,90	7,40		7,40	7,52		7,52		60,80				2,69
03.01.2026	24,00		59,37	53,19	6,18	88,13	48,59	39,54	6,80	4,90	6,87		6,87	6,98		6,98		60,74				2,65
04.01.2026	24,00	*	43,47	36,74	6,73	87,18	42,27	44,91	6,80	4,90	7,42		7,42	7,53		7,53		60,88				2,24
05.01.2026	24,00	*	59,68	51,80	7,88	87,55	48,26	39,29	6,80	4,90	8,58		8,58	8,74		8,74		61,54				2,73
06.01.2026	24,00		60,21	52,25	7,96	87,95	47,97	39,98	6,80	4,90	8,68		8,68	8,84		8,84		61,74				2,79
07.01.2026	24,00	*	60,88	52,72	8,16	88,33	48,79	39,54	6,80	4,90	8,79		8,79	8,94		8,94		61,79				2,81
08.01.2026	24,00		61,41	52,69	8,72	87,86	49,10	38,76	6,80	4,90	9,56		9,56	9,74		9,74		62,27				2,81
09.01.2026	24,00	*	60,38	52,43	7,95	86,98	48,19	38,79	6,80	4,90	8,69		8,69	8,85		8,85		61,76				2,73
10.01.2026	24,00		59,68	51,98	7,70	87,11	47,96	39,15	6,80	4,90	8,52		8,52	8,67		8,67		61,52				2,71
11.01.2026	24,00		61,18	53,26	7,92	87,46	49,17	38,29	6,80	4,90	8,75		8,75	8,91		8,91		62,08				2,73
12.01.2026	24,00		62,86	55,52	7,34	87,28	49,83	37,45	6,80	4,90	7,67		7,67	7,79		7,79		61,63				2,72
13.01.2026	24,00		59,44	51,87	7,57	87,84	49,28	38,56	6,80	4,90	7,79		7,79	7,92		7,92		62,29				2,67
14.01.2026	24,00		50,46	42,89	7,57	87,58	46,12	41,46	6,80	4,90	7,83		7,83	7,94		7,94		61,09				2,44
15.01.2026	24,00		49,17	40,23	8,94	87,37	45,21	42,16	6,80	4,90	9,20		9,20	9,36		9,36		61,62				2,48
16.01.2026	24,00		59,32	52,43	6,89	87,54	49,54	38,00	6,80	4,90	7,32		7,32	7,44		7,44		61,81				2,60
17.01.2026	24,00		62,03	52,88	9,15	86,56	49,48	37,08	6,80	4,90	9,44		9,44	9,62		9,62		62,22				2,76
18.01.2026	24,00		41,84	32,54	9,30	86,03	41,59	44,44	6,80	4,90	9,55		9,55	9,71		9,71		61,45				2,25
19.01.2026	24,00		35,75	28,31	7,44	85,96	38,97	46,99	6,80	4,90	7,67		7,67	7,78		7,78		59,14				1,97
20.01.2026	24,00		33,39	25,53	7,86	86,14	37,96	48,18	6,80	4,90	8,11		8,11	8,23		8,23		60,91				1,91
21.01.2026	24,00	*	48,90	40,86	8,04	81,64	42,85	38,79	6,80	4,90	8,47		8,47	8,60		8,60		61,22				2,24
22.01.2026																						
Среднее	24,00		56,45	48,74	7,71	84,79	46,68	38,11	6,80	4,90	8,33		8,33	8,47		8,47		61,71				2,48
Итого	720,00		1693,48	1462,26	231,22						249,89		249,89	254,13		254,13						74,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	4582,12	4012,34	351,83		358,19			168,84	1955,00
22.01.2026	6337,97	5530,10	609,28		620,03			261,52	2699,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 76,93 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 262,6 м.куб.

24 час 2,48 Гкал
24 куб.м 8,47 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 0,1 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: Эдм.О.О.О. "Обуховоэнерго"
Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8
27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD