

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш	Договор:	32806.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 146, лит. Ш	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105299
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	24.08.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 205764	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,041		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	58,62	50,27	8,35	78,49	45,68	32,81	6,80	4,90	8,60		8,60	8,77		8,77		63,15				2,31
24.12.2025	24,00		60,20	50,88	9,32	78,15	45,48	32,67	6,80	4,90	9,59		9,59	9,78		9,78		63,44				2,39
25.12.2025	24,00	*	60,14	52,27	7,87	77,58	46,25	31,33	6,80	4,90	8,20		8,20	8,34		8,34		62,66				2,25
26.12.2025	24,00		59,86	52,69	7,17	77,81	47,17	30,64	6,80	4,90	7,47		7,47	7,61		7,61		62,66				2,17
27.12.2025	24,00		61,11	52,46	8,65	77,60	47,57	30,03	6,80	4,90	8,99		8,99	9,17		9,17		62,90				2,25
28.12.2025	24,00	*	61,79	50,70	11,09	77,82	47,28	30,54	6,80	4,90	11,29		11,29	11,48		11,48		63,91				2,41
29.12.2025	24,00	*	58,98	50,23	8,75	80,14	46,64	33,50	6,80	4,90	8,99		8,99	9,17		9,17		62,54				2,39
30.12.2025	24,00		60,00	47,91	12,09	80,78	46,62	34,16	6,80	4,90	12,30		12,30	12,51		12,51		63,58				2,61
31.12.2025	24,00		58,57	45,99	12,58	81,46	45,92	35,54	6,80	4,90	12,74		12,74	12,95		12,95		63,45				2,66
01.01.2026	24,00		56,80	47,88	8,92	83,06	45,18	37,88	6,80	4,90	9,06		9,06	9,23		9,23		63,10				2,55
02.01.2026	24,00		56,30	47,59	8,71	85,81	45,78	40,03	6,80	4,90	8,85		8,85	9,01		9,01		62,68				2,66
03.01.2026	24,00		56,97	47,59	9,38	86,74	46,36	40,38	6,80	4,90	9,55		9,55	9,73		9,73		62,76				2,74
04.01.2026	24,00		58,94	48,59	10,35	86,51	47,85	38,66	6,80	4,90	10,51		10,51	10,70		10,70		62,73				2,78
05.01.2026	24,00	*	56,67	46,47	10,20	86,20	46,78	39,42	6,80	4,90	10,28		10,28	10,47		10,47		63,16				2,71
06.01.2026	24,00		56,02	46,56	9,46	86,61	45,90	40,71	6,80	4,90	9,55		9,55	9,74		9,74		62,85				2,71
07.01.2026	24,00		57,12	47,11	10,01	86,93	46,29	40,64	6,80	4,90	10,19		10,19	10,39		10,39		62,70				2,79
08.01.2026	24,00		57,51	46,55	10,96	86,54	46,36	40,18	6,80	4,90	11,09		11,09	11,31		11,31		63,84				2,82
09.01.2026	24,00		57,85	45,57	12,28	85,75	45,86	39,89	6,80	4,90	12,19		12,19	12,42		12,42		63,75				2,87
10.01.2026	24,00		57,12	47,13	9,99	85,96	46,18	39,78	6,80	4,90	10,22		10,22	10,40		10,40		62,59				2,74
11.01.2026	24,00		58,61	44,85	13,76	86,16	46,44	39,72	6,80	4,90	13,93		13,93	14,19		14,19		64,33				2,97
12.01.2026	24,00		57,06	45,14	11,92	85,93	46,09	39,84	6,80	4,90	12,09		12,09	12,32		12,32		63,83				2,82
13.01.2026	24,00		56,66	46,80	9,86	86,57	46,58	39,99	6,80	4,90	10,09		10,09	10,26		10,26		62,87				2,73
14.01.2026	24,00	*	57,80	47,00	10,80	86,67	47,19	39,48	6,80	4,90	11,02		11,02	11,23		11,23		63,02				2,79
15.01.2026	24,00		56,95	48,46	8,49	86,61	47,83	38,78	6,80	4,90	8,76		8,76	8,91		8,91		62,94				2,62
16.01.2026	24,00		56,70	46,64	10,06	86,33	46,82	39,51	6,80	4,90	10,26		10,26	10,46		10,46		63,42				2,71
17.01.2026	24,00		56,31	45,71	10,60	85,46	45,78	39,68	6,80	4,90	10,74		10,74	10,94		10,94		62,73				2,72
18.01.2026	24,00		59,68	47,53	12,15	85,61	47,24	38,37	6,80	4,90	12,37		12,37	12,60		12,60		63,53				2,87
19.01.2026	24,00	*	59,39	50,52	8,87	85,85	48,77	37,08	6,80	4,90	9,14		9,14	9,33		9,33		62,48				2,64
20.01.2026	24,00		59,52	50,78	8,74	86,16	49,75	36,41	6,80	4,90	8,94		8,94	9,08		9,08		61,66				2,61
21.01.2026	24,00	*	58,55	48,49	10,06	82,14	47,16	34,98	6,80	4,90	10,21		10,21	10,40		10,40		63,13				2,52
22.01.2026	24,00	*	56,55	46,99	9,56	87,77	47,79	39,98	6,80	4,90	9,72		9,72	9,91		9,91		63,19				2,72
Среднее	24,00		58,20	48,17	10,03	83,91	46,73	37,18	6,80	4,90	10,22		10,22	10,41		10,41		63,08				2,63
Итого	744,00		1804,35	1493,35	311,00						316,93		316,93	322,81		322,81						81,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	4485,51	3861,06	642,02		654,29			190,94	1739,00
23.01.2026	6349,7	5405,57	967,86		986,18			295,26	2507,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 81,4 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 322,81 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,13 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя абонента

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD