

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 23, лит. Б

Адрес: Седова ул, д. 23, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: Зубковская ул., 3

Договор: 32832.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 106215

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 202252		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,48	72	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,48	72	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,23	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	220,8	Gвент.=	0	Gтех.=	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс.=	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00		404,89	404,89	0,00	64,25	56,00	8,25	6,80	4,90												3,35
24.12.2025	24,00		405,14	405,14	0,00	61,63	53,86	7,77	6,80	4,90												3,16
25.12.2025	24,00		406,23	406,23	0,00	55,83	49,36	6,47	6,80	4,90												2,64
26.12.2025	24,00		403,91	403,91	0,00	55,73	49,18	6,55	6,80	4,90												2,66
27.12.2025	24,00		403,78	403,78	0,00	57,70	50,96	6,74	6,80	4,90												2,73
28.12.2025	24,00		403,51	403,51	0,00	59,45	52,32	7,13	6,80	4,90												2,89
29.12.2025	24,00		404,06	404,06	0,00	62,81	55,05	7,76	6,80	4,90												3,14
30.12.2025	24,00		403,63	403,63	0,00	63,51	55,58	7,93	6,80	4,90												3,21
31.12.2025	24,00		403,29	403,29	0,00	64,11	55,80	8,31	6,80	4,90												3,36
01.01.2026	24,00		403,91	403,91	0,00	63,42	54,82	8,60	6,80	4,90												3,49
02.01.2026	24,00		404,00	404,00	0,00	62,92	54,12	8,80	6,80	4,90												3,57
03.01.2026	24,00		403,82	403,82	0,00	62,74	53,92	8,82	6,80	4,90												3,57
04.01.2026	24,00		403,85	403,85	0,00	63,61	54,93	8,68	6,80	4,90												3,52
05.01.2026	24,00		403,51	403,51	0,00	63,35	54,69	8,66	6,80	4,90												3,51
06.01.2026	24,00		403,84	403,84	0,00	62,35	53,44	8,91	6,80	4,90												3,61
07.01.2026	24,00		404,17	404,17	0,00	62,18	53,25	8,93	6,80	4,90												3,62
08.01.2026	24,00		404,44	404,44	0,00	62,41	53,57	8,84	6,80	4,90												3,59
09.01.2026	24,00		404,41	404,41	0,00	62,34	53,48	8,86	6,80	4,90												3,59
10.01.2026	24,00		404,42	404,42	0,00	62,25	53,42	8,83	6,80	4,90												3,58
11.01.2026	24,00		404,72	404,72	0,00	62,43	53,64	8,79	6,80	4,90												3,57
12.01.2026	24,00		404,93	404,93	0,00	62,28	53,46	8,82	6,80	4,90												3,59
13.01.2026	24,00		405,16	405,16	0,00	62,40	53,54	8,86	6,80	4,90												3,60
14.01.2026	24,00		405,17	405,17	0,00	62,82	54,03	8,79	6,80	4,90												3,57
15.01.2026	24,00		404,58	404,58	0,00	62,96	54,24	8,72	6,80	4,90												3,54
16.01.2026	24,00		404,71	404,71	0,00	62,92	54,20	8,72	6,80	4,90												3,54
17.01.2026	24,00		404,77	404,77	0,00	62,34	53,52	8,82	6,80	4,90												3,58
18.01.2026	24,00		405,85	405,85	0,00	62,54	53,91	8,63	6,80	4,90												3,52
19.01.2026	24,00		406,89	406,89	0,00	61,18	53,22	7,96	6,80	4,90												3,25
20.01.2026	24,00		405,79	405,79	0,00	59,88	52,35	7,53	6,80	4,90												3,07
21.01.2026	24,00		405,62	405,62	0,00	62,82	54,63	8,19	6,80	4,90												3,33
22.01.2026																						
Среднее	24,00		404,57	404,57	0,00	61,91	53,62	8,29	6,80	4,90												3,36
Итого	720,00		12137,00	12137,00	0,00																	100,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	25053,7	26511,30						141,48	1645,00
22.01.2026	37595,7	39053,30						245,42	2389,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,41 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 104,31 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 3,36 Гкал
24 час 0 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО 0 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)
Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256
27.01.26 11:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.01.26 14:19 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD