

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 49, лит. А
Адрес: Седова ул, д. 49, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 37637.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ: 128144
Отопление 128144
график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 204684	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,24	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 72,9114	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	115,50	115,70	-0,20	79,82	47,45	32,37	6,80	4,90												3,74
24.12.2025	24,00		127,08	127,08	0,00	80,01	48,26	31,75	6,80	4,90												4,04
25.12.2025	24,00		130,94	130,94	0,00	80,27	49,21	31,06	6,80	4,90												4,07
26.12.2025	24,00		135,32	135,32	0,00	81,06	50,00	31,06	6,80	4,90												4,21
27.12.2025	24,00		128,79	128,79	0,00	79,93	48,71	31,22	6,80	4,90												4,02
28.12.2025	24,00		127,52	127,52	0,00	80,94	48,94	32,00	6,80	4,90												4,09
29.12.2025	24,00		127,21	127,21	0,00	83,33	49,62	33,71	6,80	4,90												4,29
30.12.2025	24,00		129,65	129,65	0,00	85,08	50,58	34,50	6,80	4,90												4,48
31.12.2025	24,00		135,53	135,53	0,00	88,88	52,58	36,30	6,80	4,90												4,93
01.01.2026	24,00		132,14	132,14	0,00	91,22	52,53	38,69	6,80	4,90												5,13
02.01.2026	24,00		132,76	132,76	0,00	93,44	53,33	40,11	6,80	4,90												5,34
03.01.2026	24,00		132,91	132,91	0,00	93,40	53,33	40,07	6,80	4,90												5,34
04.01.2026	24,00		136,16	136,16	0,00	93,49	54,35	39,14	6,80	4,90												5,34
05.01.2026	24,00		132,72	132,72	0,00	93,45	53,58	39,87	6,80	4,90												5,30
06.01.2026	24,00		132,02	132,02	0,00	93,90	53,28	40,62	6,80	4,90												5,37
07.01.2026	24,00		132,67	132,67	0,00	93,71	53,10	40,61	6,80	4,90												5,40
08.01.2026	24,00		132,35	132,35	0,00	93,71	53,17	40,54	6,80	4,90												5,37
09.01.2026	24,00		132,26	132,26	0,00	93,73	53,03	40,70	6,80	4,90												5,40
10.01.2026	24,00		132,85	132,85	0,00	93,67	53,04	40,63	6,80	4,90												5,41
11.01.2026	24,00		132,46	132,46	0,00	93,48	53,01	40,47	6,80	4,90												5,37
12.01.2026	24,00		132,92	132,92	0,00	92,86	52,85	40,01	6,80	4,90												5,33
13.01.2026	24,00		134,14	134,14	0,00	93,49	53,33	40,16	6,80	4,90												5,40
14.01.2026	24,00		134,65	134,65	0,00	93,80	53,90	39,90	6,80	4,90												5,38
15.01.2026	24,00		135,44	135,44	0,00	93,96	54,37	39,59	6,80	4,90												5,38
16.01.2026	24,00		134,21	134,21	0,00	93,05	53,67	39,38	6,80	4,90												5,30
17.01.2026	24,00		132,68	132,68	0,00	92,52	52,92	39,60	6,80	4,90												5,26
18.01.2026	24,00		136,57	136,57	0,00	93,16	54,13	39,03	6,80	4,90												5,34
19.01.2026	24,00		139,00	139,00	0,00	92,94	55,06	37,88	6,80	4,90												5,28
20.01.2026	24,00		139,80	139,80	0,00	92,54	55,34	37,20	6,80	4,90												5,21
21.01.2026	24,00		135,16	135,16	0,00	92,43	54,61	37,82	6,80	4,90												5,12
22.01.2026	24,00		132,93	132,93	0,00	93,39	54,31	39,08	6,80	4,90												5,21
Среднее	24,00		132,46	132,47	-0,01	90,02	52,44	37,58	6,80	4,90												5,00
Итого	744,00		4106,34	4106,54	-0,20																	154,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	1405,38	1404,20						41,77	254,00
23.01.2026	5640,52	5639,54						200,49	1022,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 154,85 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
0 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256

27.01.26 11:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:19 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD