

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 63, лит. А	Договор:	37689.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 63, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	130465
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.03 № 48809	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3913	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 118,876	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		146,35	146,35	0,00	78,82	48,42	30,40	6,80	4,90												4,45
24.12.2025	24,00		141,46	141,46	0,00	79,11	47,82	31,29	6,80	4,90												4,43
25.12.2025	24,00		103,95	103,95	0,00	79,18	43,89	35,29	6,80	4,90												3,67
26.12.2025	24,00		105,47	105,47	0,00	79,78	44,45	35,33	6,80	4,90												3,73
27.12.2025	24,00		119,18	119,18	0,00	78,74	46,17	32,57	6,80	4,90												3,89
28.12.2025	24,00		132,06	132,06	0,00	79,93	48,23	31,70	6,80	4,90												4,19
29.12.2025	24,00		139,59	139,59	0,00	82,35	50,00	32,35	6,80	4,90												4,52
30.12.2025	24,00		143,34	143,34	0,00	84,25	50,99	33,26	6,80	4,90												4,78
31.12.2025	24,00		144,78	144,78	0,00	88,04	52,83	35,21	6,80	4,90												5,11
01.01.2026	24,00		155,26	155,26	0,00	90,13	54,21	35,92	6,80	4,90												5,59
02.01.2026	24,00		156,10	156,10	0,00	92,11	55,21	36,90	6,80	4,90												5,77
03.01.2026	24,00		151,89	151,89	0,00	92,07	54,96	37,11	6,80	4,90												5,65
04.01.2026	24,00		122,85	122,85	0,00	92,03	51,89	40,14	6,80	4,90												4,94
05.01.2026	24,00		155,93	155,93	0,00	92,15	55,62	36,53	6,80	4,90												5,71
06.01.2026	24,00		153,93	153,93	0,00	92,54	54,89	37,65	6,80	4,90												5,81
07.01.2026	24,00		154,31	154,31	0,00	92,33	54,98	37,35	6,80	4,90												5,78
08.01.2026	24,00		154,03	154,03	0,00	92,34	55,25	37,09	6,80	4,90												5,73
09.01.2026	24,00		151,80	151,80	0,00	92,36	54,97	37,39	6,80	4,90												5,69
10.01.2026	24,00		152,43	152,43	0,00	92,31	55,19	37,12	6,80	4,90												5,68
11.01.2026	24,00		153,17	153,17	0,00	92,16	55,32	36,84	6,80	4,90												5,66
12.01.2026	24,00		152,51	152,51	0,00	91,65	54,84	36,81	6,80	4,90												5,63
13.01.2026	24,00		152,53	152,53	0,00	92,23	55,31	36,92	6,80	4,90												5,64
14.01.2026	24,00		140,84	140,84	0,00	92,41	54,18	38,23	6,80	4,90												5,39
15.01.2026	24,00		135,41	135,41	0,00	92,50	53,78	38,72	6,80	4,90												5,26
16.01.2026	24,00		155,30	155,30	0,00	91,70	55,52	36,18	6,80	4,90												5,63
17.01.2026	24,00		152,52	152,52	0,00	91,21	54,35	36,86	6,80	4,90												5,64
18.01.2026	24,00		114,84	114,84	0,00	91,65	50,54	41,11	6,80	4,90												4,73
19.01.2026	24,00		104,32	104,32	0,00	91,35	48,92	42,43	6,80	4,90												4,43
20.01.2026	24,00		97,13	97,13	0,00	90,91	47,97	42,94	6,80	4,90												4,18
21.01.2026	24,00		118,38	118,38	0,00	90,94	51,20	39,74	6,80	4,90												4,72
22.01.2026	24,00		151,34	151,34	0,00	92,02	55,24	36,78	6,80	4,90												5,58
Среднее	24,00		139,13	139,13	0,00	88,75	52,17	36,59	6,80	4,90												5,08
Итого	744,00		4313,00	4313,00	0,00																	157,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	30336,4	28717,60						1001,65	9755,00
23.01.2026	34796,7	33177,90						1163,48	10523,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 157,61 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.01.26 14:18 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

Представитель теплоснабжающей организации