Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б**	Договор: **33093.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Общий**
Адрес:	**Седова ул, д. 72, лит. В**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**106226**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**котельная 2 Невская**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**СПТ943.1 № 14866**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,587**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,5016**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,228**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**178,329**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**91,2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	200,27	184,47	15,80	79,80	47,32	32,48	4,90	3,90	13,69		13,69	14,08		14,08		79,26		4,40		7,26
24.12.2025	24,00	*	201,95	185,85	16,10	80,06	47,28	32,78	4,90	3,90	13,95		13,95	14,35		14,35		79,80		4,40		7,39
25.12.2025	24,00	*	208,16	190,24	17,92	80,30	48,06	32,24	4,90	3,90	15,69		15,69	16,14		16,14		79,89		4,40		7,58
26.12.2025	24,00	*	162,42	151,17	11,25	66,04	39,00	27,03	4,08	3,25	11,00		11,00	11,29		11,29		64,42		3,67		5,83
27.12.2025	24,00	*	208,43	191,14	17,29	79,97	48,18	31,79	4,90	3,90	15,15		15,15	15,58		15,58		79,56		4,40		7,47
28.12.2025	24,00	*	207,22	189,73	17,49	81,05	48,59	32,46	4,90	3,90	15,27		15,27	15,72		15,72		81,02		4,40		7,59
29.12.2025	24,00	*	206,36	189,77	16,59	83,45	49,27	34,18	4,90	3,90	14,33		14,33	14,78		14,78		83,23		4,40		7,88
30.12.2025	24,00	*	210,74	192,45	18,29	85,13	50,22	34,91	4,90	3,90	15,91		15,91	16,42		16,42		84,65		4,40		8,29
31.12.2025	24,00	*	222,38	201,70	20,68	89,07	52,46	36,61	4,90	3,90	18,05		18,05	18,68		18,68		89,03		4,40		9,24
01.01.2026	24,00	*	209,86	197,40	12,46	91,36	52,43	38,93	4,90	3,90	9,90		9,90	10,26		10,26		90,88		4,40		8,84
02.01.2026	24,00	*	212,23	197,89	14,34	93,53	53,38	40,15	4,90	3,90	11,69		11,69	12,13		12,13		92,74		4,40		9,30
03.01.2026	24,00	*	212,15	197,96	14,19	93,49	53,28	40,21	4,90	3,90	11,51		11,51	11,94		11,94		92,66		4,40		9,30
04.01.2026	24,00	*	217,27	201,75	15,52	93,62	54,40	39,22	4,90	3,90	12,75		12,75	13,24		13,24		93,00		4,40		9,38
05.01.2026	24,00	*	211,97	197,73	14,24	93,54	53,62	39,92	4,90	3,90	11,54		11,54	11,98		11,98		92,80		4,40		9,24
06.01.2026	24,00	*	212,35	196,95	15,40	93,97	53,09	40,88	4,90	3,90	12,67		12,67	13,16		13,16		93,32		4,40		9,51
07.01.2026	24,00	*	212,78	197,89	14,89	93,77	53,18	40,59	4,90	3,90	12,16		12,16	12,62		12,62		93,08		4,40		9,45
08.01.2026	24,00	*	213,24	197,59	15,65	93,77	53,46	40,31	4,90	3,90	12,87		12,87	13,36		13,36		93,17		4,40		9,45
09.01.2026	24,00	*	211,89	197,66	14,23	93,80	53,15	40,65	4,90	3,90	11,43		11,43	11,87		11,87		93,14		4,40		9,39
10.01.2026	24,00	*	214,01	198,29	15,72	93,75	53,09	40,66	4,90	3,90	12,90		12,90	13,39		13,39		93,02		4,40		9,55
11.01.2026	24,00	*	215,57	197,70	17,87	93,59	53,23	40,36	4,90	3,90	14,97		14,97	15,53		15,53		92,86		4,40		9,67
12.01.2026	24,00	*	214,40	198,79	15,61	93,04	52,97	40,07	4,90	3,90	12,70		12,70	13,18		13,18		92,35		4,40		9,44
13.01.2026	24,00	*	215,98	200,42	15,56	93,62	53,51	40,11	4,90	3,90	12,61		12,61	13,09		13,09		93,17		4,40		9,51
14.01.2026	24,00	*	215,99	200,74	15,25	93,87	53,92	39,95	4,90	3,90	12,26		12,26	12,72		12,72		93,27		4,40		9,47
15.01.2026	24,00	*	217,58	201,80	15,78	94,03	54,25	39,78	4,90	3,90	12,74		12,74	13,23		13,23		93,38		4,40		9,53
16.01.2026	24,00	*	216,65	200,18	16,47	93,07	53,51	39,56	4,90	3,90	13,43		13,43	13,93		13,93		92,34		4,40		9,47
17.01.2026	24,00	*	214,03	198,41	15,62	92,54	52,68	39,86	4,90	3,90	12,58		12,58	13,04		13,04		91,82		4,40		9,37
18.01.2026	24,00	*	221,32	203,13	18,19	93,23	53,88	39,35	4,90	3,90	15,05		15,05	15,62		15,62		92,68		4,40		9,71
19.01.2026	24,00	*	222,53	206,56	15,97	93,00	54,75	38,25	4,90	3,90	12,81		12,81	13,29		13,29		92,33		4,40		9,40
20.01.2026	24,00	*	223,78	207,64	16,14	92,62	55,24	37,38	4,90	3,90	13,01		13,01	13,49		13,49		91,97		4,40		9,27
21.01.2026	24,00	*	217,25	201,69	15,56	92,51	54,31	38,20	4,90	3,90	12,54		12,54	13,01		13,01		91,91		4,40		9,16
22.01.2026	24,00	*	213,64	198,85	14,79	93,45	53,86	39,59	4,90	3,90	11,78		11,78	12,23		12,23		92,85		4,40		9,27
Среднее	24,00		211,75	195,92	15,83	89,61	51,92	37,69	4,87	3,88	13,19		13,19	13,66		13,66		89,02		4,38		8,88
Итого	**744,00**		**6564,40**	**6073,54**	**490,86**						**408,94**		**408,94**	**423,35**		**423,35**						**275,21**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	7826,8	7175,31	579,36		594,64			310,89	926,25
23.01.2026	14593,3	13438,30	1004,99		1035,05			634,03	1694,25

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**0,37** °C	**0,18** Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**275,03** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**423,35** м.куб.		

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Ответственность за ограничение ГВС несет ООО "ЖИЛСТРОЙКОМФОРТ №2 Невского района"

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **27.01.26** 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УСТАНОВЛЕНО **ООО "ЖИЛСТРОЙКОМФОРТ №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.01.26** 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD