

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А
Адрес: Седова ул, д. 73
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33095.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ: 106228
Отопление 106228

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 04.07.2026		Режим (схема): ОП: СП-0;	
Вычислитель: СПТТ-941.11 № 24694		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-3-32-B		0,12	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-3-32-B		0,12	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:							
зима:		Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:		Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. =	0,3938	Qвент. =	0	Qтех. =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	119,635	Gвент. =	0	Gтех. =	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс. =	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		132,73	132,27	0,46	77,19	47,48	29,71														3,97
24.12.2025	24,00		145,48	144,95	0,53	78,83	49,19	29,64														4,35
25.12.2025	24,00		136,91	136,29	0,62	79,02	48,30	30,72														4,24
26.12.2025	24,00		105,34	104,93	0,41	78,73	44,53	34,20														3,63
27.12.2025	24,00		101,69	101,30	0,39	79,28	44,42	34,86														3,57
28.12.2025	24,00		114,49	114,00	0,49	78,60	45,95	32,65														3,77
29.12.2025	24,00		120,18	119,76	0,42	79,86	47,37	32,49														3,93
30.12.2025	24,00		130,91	130,41	0,50	82,25	49,83	32,42														4,28
31.12.2025	24,00		130,52	130,03	0,49	83,93	50,32	33,61														4,42
01.01.2026	24,00		146,47	145,90	0,57	88,05	53,83	34,22														5,05
02.01.2026	24,00		152,96	152,41	0,55	90,38	55,11	35,27														5,44
03.01.2026	24,00		153,45	152,97	0,48	92,45	56,18	36,27														5,61
04.01.2026	24,00		147,00	146,51	0,49	92,34	55,52	36,82														5,45
05.01.2026	24,00		116,66	116,26	0,40	91,91	51,42	40,49														4,75
06.01.2026	24,00		145,84	145,40	0,44	92,34	55,42	36,92														5,42
07.01.2026	24,00		153,26	152,73	0,53	92,89	56,23	36,66														5,66
08.01.2026	24,00		152,34	151,82	0,52	92,66	55,98	36,68														5,63
09.01.2026	24,00		148,78	148,20	0,58	92,61	55,79	36,82														5,52
10.01.2026	24,00		149,15	148,61	0,54	92,64	55,82	36,82														5,54
11.01.2026	24,00		148,73	148,17	0,56	92,59	55,65	36,94														5,54
12.01.2026	24,00		147,07	146,53	0,54	92,41	55,67	36,74														5,45
13.01.2026	24,00		151,60	151,06	0,54	91,91	56,02	35,89														5,49
14.01.2026	24,00		142,24	141,70	0,54	92,36	55,29	37,07														5,32
15.01.2026	24,00		128,79	128,31	0,48	92,42	53,63	38,79														5,03
16.01.2026	24,00		124,72	124,24	0,48	92,48	52,90	39,58														4,97
17.01.2026	24,00 *		138,99	138,64	0,35	91,79	54,52	37,27														5,17
18.01.2026	24,00		151,53	151,05	0,48	91,47	55,38	36,09														5,51
19.01.2026	24,00		113,29	112,91	0,38	91,47	50,57	40,90														4,66
20.01.2026	24,00		100,48	100,17	0,31	90,87	48,48	42,39														4,28
21.01.2026	24,00		94,94	94,62	0,32	90,32	47,68	42,64														4,07
22.01.2026	24,00		113,26	112,90	0,36	90,76	50,70	40,06														4,57
Среднее	24,00		133,54	133,07	0,48	88,28	52,10	36,18														4,85
Итого	744,00		4139,80	4125,05	14,75																	150,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	81633,1	81615,80						3251,54	28952,10
23.01.2026	85861,7	85829,40						3404,80	29720,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 150,29 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8
27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD