

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 80, лит. А	Договор:	42325.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 80, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	146897
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 205566	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3847	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,3207		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1013		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 116,871	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 40,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		143,45	128,09	15,36	80,74	43,57	37,17	6,80	4,90	12,76		12,76	13,13		13,13		80,03				6,00
24.12.2025	24,00		143,56	129,42	14,14	81,09	43,68	37,41	6,80	4,90	11,55		11,55	11,90		11,90		80,49				5,99
25.12.2025	24,00		146,91	132,81	14,10	81,26	44,48	36,78	6,80	4,90	11,50		11,50	11,82		11,82		80,53				6,03
26.12.2025	24,00	*	117,59	109,40	8,19	80,74	44,03	36,71	6,80	4,90	12,44		12,44	12,73		12,73		73,03				4,68
27.12.2025	24,00		145,47	133,87	11,60	80,94	44,67	36,27	6,80	4,90	9,43		9,43	9,70		9,70		80,13				5,80
28.12.2025	24,00	*	145,55	132,79	12,76	82,13	45,00	37,13	6,80	4,90	10,47		10,47	10,79		10,79		81,62				5,98
29.12.2025	24,00		146,94	132,86	14,08	84,59	45,61	38,98	6,80	4,90	11,59		11,59	11,97		11,97		83,94				6,37
30.12.2025	24,00	*	148,49	135,38	13,11	86,23	46,40	39,83	6,80	4,90	10,44		10,44	10,77		10,77		85,47				6,53
31.12.2025	24,00		155,01	141,46	13,55	90,30	48,41	41,89	6,80	4,90	10,91		10,91	11,30		11,30		89,70				7,16
01.01.2026	24,00		147,91	138,31	9,60	92,67	48,32	44,35	6,80	4,90	7,05		7,05	7,33		7,33		91,42				7,04
02.01.2026	24,00		149,71	138,65	11,06	94,70	49,00	45,70	6,80	4,90	8,44		8,44	8,74		8,74		93,37				7,40
03.01.2026	24,00		148,69	138,80	9,89	94,65	48,97	45,68	6,80	4,90	7,40		7,40	7,66		7,66		93,21				7,29
04.01.2026	24,00	*	151,96	141,33	10,63	94,76	49,89	44,87	6,80	4,90	7,95		7,95	8,25		8,25		93,48				7,36
05.01.2026	24,00		149,81	137,98	11,83	94,72	49,17	45,55	6,80	4,90	8,74		8,74	9,10		9,10		93,47				7,42
06.01.2026	24,00		148,98	137,76	11,22	95,17	48,71	46,46	6,80	4,90	8,38		8,38	8,69		8,69		93,92				7,48
07.01.2026	24,00	*	149,01	138,60	10,41	94,94	48,76	46,18	6,80	4,90	7,86		7,86	8,15		8,15		93,68				7,40
08.01.2026	24,00	*	148,93	138,40	10,53	94,94	48,75	46,19	6,80	4,90	8,06		8,06	8,36		8,36		93,78				7,40
09.01.2026	24,00	*	149,78	138,46	11,32	94,98	48,51	46,47	6,80	4,90	8,93		8,93	9,28		9,28		93,82				7,52
10.01.2026	24,00		150,73	138,90	11,83	94,92	48,28	46,64	6,80	4,90	9,36		9,36	9,72		9,72		93,81				7,61
11.01.2026	24,00	*	151,68	138,66	13,02	94,73	48,43	46,30	6,80	4,90	10,48		10,48	10,89		10,89		93,62				7,66
12.01.2026	24,00		152,96	139,31	13,65	94,18	48,19	45,99	6,80	4,90	11,23		11,23	11,63		11,63		93,22				7,70
13.01.2026	24,00		153,61	139,99	13,62	94,82	48,73	46,09	6,80	4,90	10,55		10,55	10,99		10,99		93,94				7,76
14.01.2026	24,00		153,85	140,39	13,46	95,05	49,20	45,85	6,80	4,90	10,53		10,53	10,95		10,95		94,04				7,73
15.01.2026	24,00	*	154,67	141,32	13,35	95,20	49,68	45,52	6,80	4,90	10,82		10,82	11,21		11,21		94,29				7,72
16.01.2026	24,00		152,88	140,30	12,58	94,19	49,02	45,17	6,80	4,90	10,02		10,02	10,40		10,40		93,08				7,54
17.01.2026	24,00		150,76	139,01	11,75	93,73	48,44	45,29	6,80	4,90	9,35		9,35	9,69		9,69		92,70				7,41
18.01.2026	24,00		155,77	142,64	13,13	94,40	49,71	44,69	6,80	4,90	10,61		10,61	11,02		11,02		93,47				7,63
19.01.2026	24,00		158,74	144,72	14,02	94,13	50,33	43,80	6,80	4,90	11,38		11,38	11,82		11,82		93,24				7,67
20.01.2026	24,00		158,20	145,17	13,03	93,73	50,60	43,13	6,80	4,90	10,23		10,23	10,64		10,64		92,69				7,49
21.01.2026	24,00		154,26	140,89	13,37	93,68	49,87	43,81	6,80	4,90	10,89		10,89	11,32		11,32		92,91				7,44
22.01.2026																						
Среднее	24,00		149,53	137,19	12,34	91,08	47,88	43,20	6,80	4,90	9,98		9,98	10,33		10,33		89,87				7,07
Итого	720,00		4485,86	4115,67	370,19						299,35		299,35	309,95		309,95						212,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	53052,7	46349,30	4612,32		5605,49			2146,93	9288,00
22.01.2026	57681,2	50594,30	4922,46		5926,53			2392,46	10032,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 219,14 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 320,28 м.куб.

24 час 7,07 Гкал

24 час 10,33 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эд.дверенко, №827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отдел теплоснабжения за ОО "ИЖОТЭК" ГОРОДСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

№2 Невского района", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель Энергосервис "Бонор" (АО)

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:18 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации