

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А	Договор:	35027.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 82, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	112519
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;			
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14862	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3968	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2527		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1149		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 120,547	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 45,96	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	156,84	145,47	11,37	80,22	52,30	27,92	7,30	3,80	10,72		10,72	11,03		11,03		79,67		4,40		4,99
24.12.2025	24,00	*	159,54	146,65	12,89	80,50	52,25	28,25	7,30	3,80	12,29		12,29	12,64		12,64		80,27		4,40		5,19
25.12.2025	24,00	*	163,39	150,80	12,59	80,71	52,78	27,93	7,30	3,80	12,18		12,18	12,53		12,53		80,32		4,40		5,24
26.12.2025	24,00	*	118,12	114,05	4,07	70,76	50,35	20,42	7,30	3,80	12,87		12,87	13,16		13,16		71,70		4,40		4,06
27.12.2025	24,00	*	147,79	135,53	12,26	80,37	49,94	30,43	7,30	3,80	12,18		12,18	12,53		12,53		79,94		4,40		5,12
28.12.2025	24,00	*	146,65	134,60	12,05	81,47	50,36	31,11	7,30	3,80	11,93		11,93	12,28		12,28		81,36		4,40		5,18
29.12.2025	24,00	*	147,06	134,54	12,52	83,90	51,41	32,49	7,30	3,80	12,33		12,33	12,72		12,72		83,85		4,40		5,44
30.12.2025	24,00	*	149,14	136,50	12,64	85,56	52,36	33,20	7,30	3,80	12,36		12,36	12,76		12,76		85,12		4,40		5,63
31.12.2025	24,00	*	157,20	143,34	13,86	89,52	54,53	34,99	7,30	3,80	13,77		13,77	14,25		14,25		89,35		4,40		6,27
01.01.2026	24,00	*	147,97	139,82	8,15	91,84	55,14	36,70	7,30	3,80	7,32		7,32	7,59		7,59		91,43		4,40		5,90
02.01.2026	24,00	*	150,64	140,28	10,36	94,00	56,12	37,88	7,30	3,80	9,70		9,70	10,07		10,07		93,32		4,40		6,31
03.01.2026	24,00	*	150,99	140,33	10,66	93,96	56,11	37,85	7,30	3,80	9,99		9,99	10,37		10,37		93,27		4,40		6,33
04.01.2026	24,00	*	153,62	143,46	10,16	94,08	56,75	37,33	7,30	3,80	9,69		9,69	10,06		10,06		93,49		4,40		6,33
05.01.2026	24,00	*	150,31	140,33	9,98	94,02	56,18	37,84	7,30	3,80	9,32		9,32	9,67		9,67		93,36		4,40		6,27
06.01.2026	24,00	*	150,54	139,73	10,81	94,45	56,04	38,41	7,30	3,80	10,14		10,14	10,53		10,53		93,85		4,40		6,41
07.01.2026	24,00	*	149,64	140,61	9,03	94,24	55,96	38,28	7,30	3,80	8,42		8,42	8,75		8,75		93,62		4,40		6,25
08.01.2026	24,00	*	151,61	140,18	11,43	94,25	55,93	38,32	7,30	3,80	10,90		10,90	11,31		11,31		93,73		4,40		6,47
09.01.2026	24,00	*	151,86	140,08	11,78	94,27	55,87	38,40	7,30	3,80	11,28		11,28	11,71		11,71		93,74		4,40		6,51
10.01.2026	24,00	*	151,47	140,65	10,82	94,21	55,96	38,25	7,30	3,80	10,25		10,25	10,64		10,64		93,56		4,40		6,42
11.01.2026	24,00	*	151,97	140,43	11,54	94,05	55,99	38,06	7,30	3,80	11,14		11,14	11,56		11,56		93,32		4,40		6,45
12.01.2026	24,00	*	153,41	141,09	12,32	93,50	55,65	37,85	7,30	3,80	12,05		12,05	12,51		12,51		92,90		4,40		6,51
13.01.2026	24,00	*	153,68	142,18	11,50	94,09	56,06	38,03	7,30	3,80	11,05		11,05	11,47		11,47		93,66		4,40		6,51
14.01.2026	24,00	*	154,52	142,45	12,07	94,34	56,39	37,95	7,30	3,80	11,66		11,66	12,10		12,10		93,81		4,40		6,56
15.01.2026	24,00	*	153,59	142,99	10,60	94,50	56,68	37,82	7,30	3,80	9,89		9,89	10,27		10,27		93,91		4,40		6,43
16.01.2026	24,00	*	153,28	142,14	11,14	93,53	55,95	37,58	7,30	3,80	10,79		10,79	11,20		11,20		92,87		4,40		6,40
17.01.2026	24,00	*	151,87	140,80	11,07	93,02	55,31	37,71	7,30	3,80	10,74		10,74	11,14		11,14		92,38		4,40		6,36
18.01.2026	24,00	*	156,59	144,42	12,17	93,70	56,29	37,41	7,30	3,80	11,90		11,90	12,35		12,35		93,18		4,40		6,56
19.01.2026	24,00	*	158,25	146,81	11,44	93,46	56,84	36,62	7,30	3,80	10,96		10,96	11,37		11,37		92,85		4,40		6,46
20.01.2026	24,00	*	158,90	147,81	11,09	93,07	57,01	36,06	7,30	3,80	10,71		10,71	11,11		11,11		92,48		4,40		6,38
21.01.2026	24,00	*	153,88	143,08	10,80	92,96	56,62	36,34	7,30	3,80	10,38		10,38	10,77		10,77		92,45		4,40		6,22
22.01.2026	24,00	*	151,89	140,76	11,13	93,91	56,50	37,41	7,30	3,80	10,76		10,76	11,17		11,17		93,36		4,40		6,33
Среднее	24,00		151,81	140,71	11,11	90,21	54,89	35,32	7,30	3,80	10,96		10,96	11,34		11,34		89,75		4,40		6,05
Итого	744,00		4706,21	4361,91	344,30						339,67		339,67	351,62		351,62						187,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	3947,71	3573,27	373,29		382,92			172,26	950,05
23.01.2026	8811,63	8082,89	723,13		745,04			398,26	1718,05

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 187,36 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 351,62 м.куб.

0 час

Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,13

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

Гкал

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

Ответственный за прибор учета: 240.000.3Кертин (от "Бонора")

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:18 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл. адрес: 240.000.3Кертин (от "Бонора")

Отеп. энергия за 0,13 кВт

№2 Невского района, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР