

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д
Адрес: Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП1
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33203.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЗ: 105560
Отопление 105560

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207242		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,8	120	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,8	120	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	1,0636	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	323,119	Gвент.=	0	Gтех.=	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс.=	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00		72,70	72,70	0,00	80,18	49,98	30,20	6,80	4,90												2,20
24.12.2025	24,00		66,05	66,05	0,00	80,47	48,68	31,79	6,80	4,90												2,10
25.12.2025	24,00		45,86	45,86	0,00	80,57	43,84	36,73	6,80	4,90												1,69
26.12.2025	24,00		45,43	45,43	0,00	81,22	43,61	37,61	6,80	4,90												1,71
27.12.2025	24,00		54,47	54,47	0,00	80,29	45,96	34,33	6,80	4,90												1,87
28.12.2025	24,00		57,66	57,66	0,00	81,54	47,16	34,38	6,80	4,90												1,98
29.12.2025	24,00		62,92	62,92	0,00	83,88	49,85	34,03	6,80	4,90												2,14
30.12.2025	24,00		61,73	61,73	0,00	85,56	50,32	35,24	6,80	4,90												2,18
31.12.2025	24,00		69,66	69,66	0,00	89,69	54,00	35,69	6,80	4,90												2,49
01.01.2026	24,00		75,46	75,46	0,00	92,01	56,16	35,85	6,80	4,90												2,71
02.01.2026	24,00		74,65	74,65	0,00	94,04	56,81	37,23	6,80	4,90												2,79
03.01.2026	24,00		71,49	71,49	0,00	93,99	56,10	37,89	6,80	4,90												2,72
04.01.2026	24,00		56,88	56,88	0,00	93,99	51,79	42,20	6,80	4,90												2,40
05.01.2026	24,00		70,58	70,58	0,00	94,01	55,49	38,52	6,80	4,90												2,72
06.01.2026	24,00		75,40	75,40	0,00	94,50	56,58	37,92	6,80	4,90												2,87
07.01.2026	24,00		73,40	73,40	0,00	94,27	55,91	38,36	6,80	4,90												2,82
08.01.2026	24,00		72,96	72,96	0,00	94,26	55,86	38,40	6,80	4,90												2,81
09.01.2026	24,00		72,99	72,99	0,00	94,31	55,88	38,43	6,80	4,90												2,81
10.01.2026	24,00		71,85	71,85	0,00	94,27	55,71	38,56	6,80	4,90												2,77
11.01.2026	24,00		71,82	71,82	0,00	94,07	55,59	38,48	6,80	4,90												2,77
12.01.2026	24,00		73,70	73,70	0,00	93,51	55,66	37,85	6,80	4,90												2,80
13.01.2026	24,00		72,70	72,70	0,00	94,14	55,79	38,35	6,80	4,90												2,79
14.01.2026	24,00		63,64	63,64	0,00	94,33	53,57	40,76	6,80	4,90												2,60
15.01.2026	24,00		59,79	59,79	0,00	94,43	52,41	42,02	6,80	4,90												2,52
16.01.2026	24,00		66,43	66,43	0,00	93,45	53,81	39,64	6,80	4,90												2,64
17.01.2026	24,00		74,55	74,55	0,00	93,06	55,54	37,52	6,80	4,90												2,80
18.01.2026	24,00		53,22	53,22	0,00	93,62	50,12	43,50	6,80	4,90												2,32
19.01.2026	24,00		46,46	46,46	0,00	93,25	47,42	45,83	6,80	4,90												2,13
20.01.2026	24,00		44,15	44,15	0,00	92,81	46,76	46,05	6,80	4,90												2,04
21.01.2026	24,00		53,59	53,59	0,00	92,84	49,89	42,95	6,80	4,90												2,31
22.01.2026	24,00		67,94	67,94	0,00	93,88	54,69	39,19	6,80	4,90												2,67
Среднее	24,00		64,52	64,52	0,00	90,53	52,29	38,24	6,80	4,90												2,46
Итого	744,00		2000,13	2000,13	0,00																	76,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	2049,95	2048,62						67,86	960,00
23.01.2026	4115,08	4113,75						146,06	1728,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 76,17 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.01.26 14:18 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за документ: 2410.0003 Энергослужба "Бонор"

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

Представитель теплоснабжающей организации