

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д

Адрес: Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП4

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33203.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 105562

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема): ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205568	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1943	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 59,0278	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00	*	68,02	67,28	0,74	80,12	45,93	34,19	6,80	4,90												2,36
24.12.2025	24,00		68,58	68,58	0,00	80,46	46,00	34,46	6,80	4,90												2,36
25.12.2025	24,00		60,34	60,34	0,00	80,58	44,58	36,00	6,80	4,90												2,18
26.12.2025	24,00		58,59	58,59	0,00	81,27	44,43	36,84	6,80	4,90												2,16
27.12.2025	24,00		63,71	63,71	0,00	80,28	45,32	34,96	6,80	4,90												2,23
28.12.2025	24,00		64,04	64,04	0,00	81,48	45,83	35,65	6,80	4,90												2,28
29.12.2025	24,00		67,26	67,26	0,00	83,90	47,27	36,63	6,80	4,90												2,47
30.12.2025	24,00		69,74	69,74	0,00	85,55	48,57	36,98	6,80	4,90												2,58
31.12.2025	24,00		72,62	72,62	0,00	89,59	50,63	38,96	6,80	4,90												2,83
01.01.2026	24,00		70,92	70,92	0,00	91,93	50,64	41,29	6,80	4,90												2,93
02.01.2026	24,00		71,06	71,06	0,00	93,97	51,10	42,87	6,80	4,90												3,05
03.01.2026	24,00	*	71,36	70,73	0,63	93,91	51,18	42,73	6,80	4,90												3,09
04.01.2026	24,00	*	70,46	69,13	1,33	94,01	51,26	42,75	6,80	4,90												3,08
05.01.2026	24,00	*	70,74	70,62	0,12	93,97	51,18	42,79	6,80	4,90												3,04
06.01.2026	24,00		70,43	70,43	0,00	94,42	50,88	43,54	6,80	4,90												3,07
07.01.2026	24,00		70,61	70,61	0,00	94,19	50,73	43,46	6,80	4,90												3,07
08.01.2026	24,00		70,51	70,51	0,00	94,18	50,69	43,49	6,80	4,90												3,07
09.01.2026	24,00		70,50	70,50	0,00	94,23	50,67	43,56	6,80	4,90												3,08
10.01.2026	24,00		70,73	70,73	0,00	94,20	50,76	43,44	6,80	4,90												3,08
11.01.2026	24,00	*	70,90	70,77	0,13	94,00	50,80	43,20	6,80	4,90												3,07
12.01.2026	24,00	*	71,29	71,09	0,20	93,45	50,67	42,78	6,80	4,90												3,07
13.01.2026	24,00		70,93	70,93	0,00	94,06	50,68	43,38	6,80	4,90												3,08
14.01.2026	24,00		69,92	69,92	0,00	94,29	50,58	43,71	6,80	4,90												3,06
15.01.2026	24,00		70,21	70,21	0,00	94,44	50,98	43,46	6,80	4,90												3,06
16.01.2026	24,00		69,52	69,52	0,00	93,44	50,40	43,04	6,80	4,90												3,00
17.01.2026	24,00	*	69,76	67,45	2,31	92,97	49,73	43,24	6,80	4,90												3,14
18.01.2026	24,00	*	67,64	66,01	1,63	93,62	49,92	43,70	6,80	4,90												3,04
19.01.2026	24,00		59,82	59,82	0,00	93,27	48,14	45,13	6,80	4,90												2,70
20.01.2026	24,00		56,21	56,21	0,00	92,84	47,38	45,46	6,80	4,90												2,56
21.01.2026	24,00		64,08	64,08	0,00	92,84	49,50	43,34	6,80	4,90												2,78
22.01.2026	24,00	*	69,17	69,04	0,13	93,84	51,09	42,75	6,80	4,90												2,97
Среднее	24,00		68,05	67,82	0,23	90,49	49,27	41,22	6,80	4,90												2,82
Итого	744,00		2109,67	2102,45	7,22																	87,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	2399,56	2389,50						81,37	970,00
23.01.2026	4575,3	4558,02						171,13	1738,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 87,54 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 0 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ Электронный документ

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD