

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9902.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23515
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207135	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		64,55	55,01	9,54	77,98	41,36	36,62	6,80	4,90	8,04		8,04	8,24		8,24		77,77				2,76
24.12.2025	24,00	*	64,46	55,63	8,83	77,67	41,51	36,16	6,80	4,90	7,30		7,30	7,51		7,51		77,30				2,70
25.12.2025	24,00		67,94	56,93	11,01	77,44	42,24	35,20	6,80	4,90	9,44		9,44	9,69		9,69		77,20				2,86
26.12.2025	24,00		67,91	56,99	10,92	77,68	42,76	34,92	6,80	4,90	9,38		9,38	9,63		9,63		77,46				2,84
27.12.2025	24,00		66,27	56,46	9,81	77,30	42,69	34,61	6,80	4,90	8,32		8,32	8,52		8,52		77,03				2,72
28.12.2025	24,00		65,88	56,09	9,79	77,52	42,60	34,92	6,80	4,90	8,24		8,24	8,46		8,46		77,19				2,72
29.12.2025	24,00		66,24	55,45	10,79	79,85	42,74	37,11	6,80	4,90	9,26		9,26	9,52		9,52		79,74				2,92
30.12.2025	24,00		64,21	55,49	8,72	80,33	42,76	37,57	6,80	4,90	7,18		7,18	7,42		7,42		80,14				2,79
31.12.2025	24,00		65,78	53,76	12,02	80,91	41,97	38,94	6,80	4,90	10,45		10,45	10,74		10,74		80,90				3,07
01.01.2026	24,00		62,63	53,93	8,70	82,41	41,57	40,84	6,80	4,90	7,18		7,18	7,40		7,40		82,72				2,92
02.01.2026	24,00	*	62,26	54,17	8,09	85,23	42,57	42,66	6,80	4,90	6,67		6,67	6,87		6,87		85,04				3,00
03.01.2026	24,00	*	63,41	54,60	8,81	86,27	43,28	42,99	6,80	4,90	7,33		7,33	7,56		7,56		85,74				3,11
04.01.2026	24,00	*	63,82	55,96	7,86	86,04	44,36	41,68	6,80	4,90	6,39		6,39	6,59		6,59		85,14				3,01
05.01.2026	24,00	*	63,59	53,84	9,75	85,75	43,36	42,39	6,80	4,90	8,31		8,31	8,56		8,56		85,47				3,12
06.01.2026	24,00		62,48	53,52	8,96	86,05	42,77	43,28	6,80	4,90	7,48		7,48	7,72		7,72		85,73				3,09
07.01.2026	24,00		63,21	54,53	8,68	86,41	43,26	43,15	6,80	4,90	7,18		7,18	7,41		7,41		86,06				3,11
08.01.2026	24,00	*	62,38	54,47	7,91	85,91	43,32	42,59	6,80	4,90	6,40		6,40	6,62		6,62		85,33				3,00
09.01.2026	24,00	*	63,56	53,95	9,61	85,21	42,76	42,45	6,80	4,90	8,11		8,11	8,36		8,36		84,93				3,11
10.01.2026	24,00	*	62,75	54,45	8,30	85,43	42,98	42,45	6,80	4,90	6,80		6,80	7,01		7,01		84,95				3,02
11.01.2026	24,00	*	63,63	54,11	9,52	85,63	43,14	42,49	6,80	4,90	8,02		8,02	8,26		8,26		85,21				3,12
12.01.2026	24,00		61,22	53,35	7,87	85,34	42,87	42,47	6,80	4,90	6,25		6,25	6,47		6,47		84,89				2,94
13.01.2026	24,00	*	62,88	54,11	8,77	86,03	43,43	42,60	6,80	4,90	7,25		7,25	7,47		7,47		85,59				3,06
14.01.2026	24,00	*	63,53	54,75	8,78	86,15	43,90	42,25	6,80	4,90	7,22		7,22	7,48		7,48		85,74				3,07
15.01.2026	24,00		63,10	55,06	8,04	86,07	44,25	41,82	6,80	4,90	6,51		6,51	6,72		6,72		85,63				3,00
16.01.2026	24,00		62,60	53,89	8,71	85,83	43,53	42,30	6,80	4,90	7,21		7,21	7,42		7,42		85,67				3,03
17.01.2026	24,00	*	62,22	52,67	9,55	84,76	42,44	42,32	6,80	4,90	8,00		8,00	8,25		8,25		83,98				3,04
18.01.2026	24,00		66,13	55,32	10,81	85,34	44,01	41,33	6,80	4,90	9,26		9,26	9,54		9,54		85,42				3,21
19.01.2026	24,00	*	65,15	56,58	8,57	85,59	45,19	40,40	6,80	4,90	7,06		7,06	7,28		7,28		85,33				3,02
20.01.2026	24,00	*	65,80	57,09	8,71	85,97	45,84	40,13	6,80	4,90	7,21		7,21	7,46		7,46		85,72				3,04
21.01.2026	24,00		63,24	54,45	8,79	81,83	43,68	38,15	6,80	4,90	7,22		7,22	7,43		7,43		80,78				2,80
22.01.2026	24,00		63,30	54,66	8,64	87,37	44,52	42,85	6,80	4,90	7,03		7,03	7,26		7,26		87,02				3,10
Среднее	24,00		64,07	54,88	9,19	83,46	43,15	40,31	6,80	4,90	7,67		7,67	7,90		7,90		83,12				2,98
Итого	744,00		1986,13	1701,27	284,86						237,70		237,70	244,87		244,87						92,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	22692	19121,20	3231,59		4145,08			1032,04	8696,00
23.01.2026	24743,3	20877,90	3477,53		4398,41			1147,37	9464,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 92,18 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 244,87 м.куб.

0 час	Гкал	Ответственный за прибор учета	Эл.подпись абонента
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8		
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна	27.01.26 11:50 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
0,12 Гкал	Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed		
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН	27.01.26 14:18 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
	ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		