

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А	Договор:	35276.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	114682
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14925	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5324	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2259		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1027		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 159,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 41,08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		179,13	155,83	23,30	81,25	48,24	33,01	5,80	2,90	23,26		23,26	23,94		23,94		80,90		4,90		7,05
24.12.2025	24,00		181,03	157,34	23,69	80,87	48,13	32,74	5,80	2,90	23,71		23,71	24,40		24,40		80,49		4,90		7,08
25.12.2025	24,00		184,87	161,07	23,80	80,29	48,40	31,89	5,80	2,90	23,55		23,55	24,23		24,23		79,98		4,90		7,06
26.12.2025	24,00		184,38	162,11	22,27	80,59	48,27	32,32	5,80	2,90	22,25		22,25	22,89		22,89		80,24		4,90		7,05
27.12.2025	24,00		183,32	159,93	23,39	80,27	48,17	32,10	5,80	2,90	23,32		23,32	23,99		23,99		79,93		4,90		7,03
28.12.2025	24,00		183,75	159,36	24,39	80,50	47,86	32,64	5,80	2,90	24,40		24,40	25,11		25,11		80,12		4,90		7,18
29.12.2025	24,00		179,42	157,76	21,66	83,01	48,55	34,46	5,80	2,90	21,59		21,59	22,25		22,25		82,67		4,90		7,25
30.12.2025	24,00		180,25	157,59	22,66	83,59	48,67	34,92	5,80	2,90	22,65		22,65	23,36		23,36		83,25		4,90		7,41
31.12.2025	24,00		178,30	153,80	24,50	84,35	47,68	36,67	5,80	2,90	24,60		24,60	25,38		25,38		84,09		4,90		7,72
01.01.2026	24,00		173,28	153,38	19,90	86,18	47,51	38,67	5,80	2,90	19,86		19,86	20,51		20,51		85,80		4,90		7,66
02.01.2026	24,00		174,30	154,37	19,93	89,08	48,57	40,51	5,80	2,90	19,79		19,79	20,48		20,48		88,63		4,90		8,05
03.01.2026	24,00		176,33	155,68	20,65	90,05	49,33	40,72	5,80	2,90	20,50		20,50	21,22		21,22		89,46		4,90		8,22
04.01.2026	24,00		181,07	159,63	21,44	89,75	50,44	39,31	5,80	2,90	21,32		21,32	22,06		22,06		89,08		4,90		8,22
05.01.2026	24,00		175,36	154,17	21,19	89,43	49,09	40,34	5,80	2,90	21,12		21,12	21,86		21,86		89,02		4,90		8,13
06.01.2026	24,00		174,15	152,94	21,21	89,92	48,51	41,41	5,80	2,90	21,04		21,04	21,79		21,79		89,47		4,90		8,26
07.01.2026	24,00		177,53	155,72	21,81	90,20	49,26	40,94	5,80	2,90	21,59		21,59	22,36		22,36		89,75		4,90		8,36
08.01.2026	24,00		177,84	155,46	22,38	89,77	49,13	40,64	5,80	2,90	22,25		22,25	23,03		23,03		89,25		4,90		8,34
09.01.2026	24,00		174,55	154,23	20,32	88,88	48,35	40,53	5,80	2,90	20,21		20,21	20,91		20,91		88,40		4,90		8,07
10.01.2026	24,00		176,32	155,71	20,61	89,13	48,72	40,41	5,80	2,90	20,52		20,52	21,23		21,23		88,57		4,90		8,15
11.01.2026	24,00		176,73	155,20	21,53	89,32	48,96	40,36	5,80	2,90	21,37		21,37	22,12		22,12		88,77		4,90		8,20
12.01.2026	24,00		173,43	152,93	20,50	89,11	48,49	40,62	5,80	2,90	20,34		20,34	21,04		21,04		88,62		4,90		8,06
13.01.2026	24,00		174,51	154,61	19,90	89,79	49,16	40,63	5,80	2,90	19,52		19,52	20,21		20,21		89,22		4,90		8,09
14.01.2026	24,00		178,02	156,54	21,48	89,85	49,69	40,16	5,80	2,90	21,11		21,11	21,86		21,86		89,42		4,90		8,23
15.01.2026	24,00		177,67	157,57	20,10	89,76	49,86	39,90	5,80	2,90	19,68		19,68	20,38		20,38		89,29		4,90		8,11
16.01.2026	24,00		174,12	154,19	19,93	89,47	48,86	40,61	5,80	2,90	19,49		19,49	20,17		20,17		89,10		4,90		8,06
17.01.2026	24,00		171,88	150,66	21,22	88,63	47,86	40,77	5,80	2,90	20,79		20,79	21,50		21,50		87,78		4,90		8,04
18.01.2026	24,00		180,51	158,37	22,14	88,71	49,60	39,11	5,80	2,90	21,67		21,67	22,42		22,42		88,39		4,90		8,17
19.01.2026	24,00		181,52	161,87	19,65	89,00	50,85	38,15	5,80	2,90	19,17		19,17	19,84		19,84		88,61		4,90		7,94
20.01.2026	24,00		183,18	163,50	19,68	89,33	51,53	37,80	5,80	2,90	19,17		19,17	19,84		19,84		88,94		4,90		7,96
21.01.2026	24,00		176,53	155,70	20,83	85,19	49,03	36,16	5,80	2,90	20,36		20,36	21,01		21,01		84,24		4,90		7,42
22.01.2026	24,00		177,56	156,61	20,95	91,05	50,56	40,49	5,80	2,90	20,35		20,35	21,08		21,08		90,61		4,90		8,27
Среднее	24,00		178,09	156,58	21,52	86,98	48,95	38,03	5,80	2,90	21,31		21,31	22,02		22,02		86,52		4,90		7,83
Итого	744,00		5520,84	4853,83	667,01						660,55		660,55	682,47		682,47						242,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	21995,3	20311,90	1716,88		1758,83			561,56	2077,85
23.01.2026	27695,5	25322,90	2399,67		2464,12			869,87	2845,85

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 242,55 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 682,47 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,29

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.договор №827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отдел теплоснабжения за ОО "НИИТЭО НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

№2 Невского района, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель "Обуховэнерго"

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:17 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD