

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6079

Подающ.тр.(М1): №

Расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

№

Приборы УУТЭ поверены до: 05.06.2022 0:00:00

Тхв, гр.С=

№

Обратн.тр.(М2): №

Расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

№

Преобр.давления:

№

Тр. ГВС(М3): №

Расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

№

Преобр.давления:

№

Тр.цирк.ГВС(М4): №

Расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

№

Преобр.давления:

№

Тр.подпитки(V5):

Расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

№

Преобр.давления:

№

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												теплотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа			
23.12.25	24,00	-	110,53	93,30	17,23	81,65	48,21	33,44	0,72	0,35	16,86	-	16,86	17,34	-	17,34	-	79,27	-	0,37	-	Гкал	
24.12.25	24,00	-	112,00	94,15	17,85	81,25	48,16	33,09	0,72	0,35	17,51	-	17,51	18,00	-	18,00	-	78,67	-	0,37	-	4,54	
25.12.25	24,00	-	113,84	96,34	17,50	80,75	48,69	32,06	0,72	0,35	17,24	-	17,24	17,72	-	17,72	-	78,13	-	0,37	-	4,58	
26.12.25	24,00	-	113,96	96,61	17,35	81,02	49,31	31,72	0,72	0,35	16,91	-	16,91	17,39	-	17,39	-	78,82	-	0,37	-	4,51	
27.12.25	24,00	-	113,55	95,57	17,98	80,70	49,03	31,67	0,72	0,35	17,63	-	17,63	18,12	-	18,12	-	78,37	-	0,37	-	4,48	
28.12.25	24,00	-	113,63	95,16	18,47	80,93	49,12	31,82	0,72	0,35	18,35	-	18,35	18,86	-	18,86	-	78,60	-	0,37	-	4,49	
29.12.25	24,00	-	111,42	94,27	17,15	83,44	49,46	33,98	0,72	0,35	17,13	-	17,13	17,64	-	17,64	-	81,03	-	0,37	-	4,53	
30.12.25	24,00	-	111,95	94,14	17,81	84,05	49,61	34,44	0,72	0,35	17,69	-	17,69	18,22	-	18,22	-	81,69	-	0,37	-	4,65	
31.12.25	24,00	-	111,73	91,85	19,88	84,84	49,28	35,56	0,72	0,35	19,90	-	19,90	20,51	-	20,51	-	82,55	-	0,37	-	4,75	
01.01.26	24,00	-	106,61	91,69	14,92	86,70	49,06	37,65	0,72	0,35	14,95	-	14,95	15,43	-	15,43	-	84,17	-	0,37	-	4,96	
02.01.26	24,00	-	106,76	92,13	14,64	89,58	49,99	39,59	0,72	0,35	14,38	-	14,38	14,86	-	14,86	-	86,85	-	0,37	-	4,76	
03.01.26	24,00	-	107,78	92,90	14,88	90,51	50,76	39,75	0,72	0,35	14,57	-	14,57	15,07	-	15,07	-	87,50	-	0,37	-	4,97	
04.01.26	24,00	-	109,22	95,20	14,02	90,19	51,67	38,52	0,72	0,35	13,85	-	13,85	14,31	-	14,31	-	87,09	-	0,37	-	5,05	
05.01.26	24,00	-	107,37	91,97	15,40	89,96	50,66	39,30	0,72	0,35	15,32	-	15,32	15,84	-	15,84	-	87,16	-	0,37	-	4,94	
06.01.26	24,00	-	107,78	91,27	16,51	90,42	49,97	40,45	0,72	0,35	16,30	-	16,30	16,86	-	16,86	-	87,59	-	0,37	-	5,01	
07.01.26	24,00	-	108,80	93,01	15,79	90,71	50,54	40,17	0,72	0,35	15,70	-	15,70	16,24	-	16,24	-	87,99	-	0,37	-	5,20	
08.01.26	24,00	-	107,68	92,92	14,76	90,22	50,78	39,44	0,72	0,35	14,63	-	14,63	15,12	-	15,12	-	87,21	-	0,37	-	5,18	
09.01.26	24,00	-	109,73	91,97	17,77	89,41	49,84	39,56	0,72	0,35	17,64	-	17,64	18,22	-	18,22	-	86,76	-	0,37	-	5,01	
10.01.26	24,00	-	109,83	92,81	17,02	89,63	49,88	39,75	0,72	0,35	16,88	-	16,88	17,44	-	17,44	-	86,84	-	0,37	-	5,24	
11.01.26	24,00	-	112,72	92,33	20,40	89,81	50,29	39,53	0,72	0,35	20,33	-	20,33	21,02	-	21,02	-	87,18	-	0,37	-	5,22	
12.01.26	24,00	-	109,10	91,05	18,05	89,63	50,02	39,61	0,72	0,35	17,96	-	17,96	18,57	-	18,57	-	87,02	-	0,37	-	5,50	
13.01.26	24,00	-	109,42	92,12	17,30	90,28	50,67	39,61	0,72	0,35	17,25	-	17,25	17,84	-	17,84	-	87,58	-	0,37	-	5,24	
14.01.26	24,00	-	111,17	93,28	17,90	90,33	51,22	39,11	0,72	0,35	17,80	-	17,80	18,41	-	18,41	-	87,67	-	0,37	-	5,22	
15.01.26	24,00	-	111,43	93,84	17,59	90,24	51,59	38,65	0,72	0,35	17,46	-	17,46	18,05	-	18,05	-	87,46	-	0,37	-	5,28	
16.01.26	24,00	-	107,97	91,90	16,07	89,99	50,82	39,18	0,72	0,35	15,91	-	15,91	16,45	-	16,45	-	87,23	-	0,37	-	5,23	
17.01.26	24,00	-	108,28	89,84	18,44	89,01	49,36	39,66	0,72	0,35	18,43	-	18,43	19,04	-	19,04	-	85,63	-	0,37	-	5,06	
18.01.26	24,00	-	113,44	94,36	19,08	89,21	50,81	38,40	0,72	0,35	19,06	-	19,06	19,70	-	19,70	-	86,60	-	0,37	-	5,22	
19.01.26	24,00	-	113,34	96,32	17,03	89,49	52,03	37,46	0,72	0,35	16,87	-	16,87	17,44	-	17,44	-	86,87	-	0,37	-	5,34	
20.01.26	24,00	-	114,41	97,08	17,34	89,82	52,81	37,00	0,72	0,35	17,27	-	17,27	17,85	-	17,85	-	87,27	-	0,37	-	5,14	
21.01.26	24,00	-	109,87	92,96	16,91	85,59	50,09	35,50	0,72	0,35	16,89	-	16,89	17,41	-	17,41	-	82,54	-	0,37	-	5,16	
22.01.26	24,00	-	109,42	93,47	15,95	91,56	51,73	39,83	0,72	0,35	15,84	-	15,84	16,39	-	16,39	-	88,75	-	0,37	-	4,76	
Среднее	24,00	-	110,48	93,41	17,06	87,45	50,18	37,27	0,72	0,35	16,92	-	16,92	17,46	-	17,46	-	84,78	-	0,37	0,00	5,20	
Итого	744,00	-	3424,75	2895,77	528,98	-	-	-	-	-	524,53	-	524,53	541,34	-	541,34	-	-	-	-	-	4,98	
																						154,43	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25								-	-	-
	22.01.26								-	-	-

Отрегулировать температуру на линии
ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,43

час

час

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВИТЕЛИ

УТВЕРЖДЕНО

Представитель теплоснабжающей организации

до "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

22.01.26 11:50 (MSK)

22.01.26 14:17 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD