

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УЭТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: БКТ-7 №207793		Режим (схема):		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.43	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общ. Гкал
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.12.25																						
24.12.25																						
25.12.25	24,00	-	138,19	124,31	13,88	81,01	54,04	26,97	0,69	0,49	71,51	-	71,51	73,12	-	73,12	-	69,98	-	-	-	4,48
26.12.25	24,00	-	137,13	122,69	14,44	81,20	55,02	26,18	0,69	0,49	72,43	-	72,43	73,98	-	73,98	-	68,80	-	-	-	4,39
27.12.25	24,00	-	137,62	123,24	14,38	80,86	54,65	26,21	0,69	0,49	72,35	-	72,35	74,00	-	74,00	-	70,46	-	-	-	4,40
28.12.25	24,00	-	136,03	123,01	13,02	81,19	54,79	26,40	0,69	0,49	71,14	-	71,14	72,77	-	72,77	-	70,40	-	-	-	4,31
29.12.25	24,00	-	132,35	118,64	13,71	83,72	54,51	29,21	0,69	0,49	71,47	-	71,47	73,08	-	73,08	-	69,95	-	-	-	4,62
30.12.25	24,00	-	132,05	117,61	14,44	84,30	54,46	29,84	0,69	0,49	72,08	-	72,08	73,64	-	73,64	-	68,46	-	-	-	4,73
31.12.25	24,00	-	131,65	114,36	17,29	85,07	53,94	31,13	0,69	0,49	74,66	-	74,66	76,30	-	76,30	-	69,90	-	-	-	5,04
01.01.26	24,00	-	127,14	117,08	10,06	87,07	53,04	34,03	0,69	0,49	67,53	-	67,53	69,04	-	69,04	-	70,29	-	-	-	4,87
02.01.26	24,00	-	124,72	113,22	11,50	89,87	53,62	36,25	0,69	0,49	68,66	-	68,66	70,21	-	70,21	-	70,10	-	-	-	5,15
03.01.26	24,00	-	123,85	112,54	11,31	90,79	54,31	36,48	0,69	0,49	68,49	-	68,49	70,06	-	70,06	-	70,41	-	-	-	5,14
04.01.26	24,00	-	124,78	111,95	12,83	90,37	55,62	34,75	0,69	0,49	70,11	-	70,11	71,68	-	71,68	-	70,13	-	-	-	5,06
05.01.26	24,00	-	123,22	110,50	12,72	90,24	55,10	35,14	0,69	0,49	70,21	-	70,21	71,81	-	71,81	-	70,27	-	-	-	5,04
06.01.26	24,00	-	123,22	111,77	11,45	90,65	54,16	36,49	0,69	0,49	68,72	-	68,72	70,29	-	70,29	-	70,61	-	-	-	5,13
07.01.26	24,00	-	124,42	110,63	13,79	90,93	54,52	36,41	0,69	0,49	70,90	-	70,90	72,51	-	72,51	-	70,25	-	-	-	5,29
08.01.26	24,00	-	124,60	110,08	14,52	90,39	54,80	35,59	0,69	0,49	71,69	-	71,69	73,31	-	73,31	-	69,97	-	-	-	5,24
09.01.26	10,00	-	125,21	111,38	13,83	89,63	54,51	35,12	0,69	0,49	29,38	-	29,38	72,67	-	72,67	-	69,95	-	-	-	5,16
10.01.26	24,00	-	125,52	111,01	14,51	89,88	54,63	35,25	0,69	0,49	71,64	-	71,64	73,27	-	73,27	-	70,05	-	-	-	5,23
11.01.26	24,00	-	125,58	109,70	15,88	90,02	54,83	35,19	0,69	0,49	72,97	-	72,97	74,60	-	74,60	-	70,30	-	-	-	5,30
12.01.26	24,00	-	124,43	109,25	15,18	89,90	54,66	35,24	0,69	0,49	72,39	-	72,39	74,00	-	74,00	-	70,13	-	-	-	5,22
13.01.26	24,00	-	124,12	110,56	13,56	90,48	54,93	35,55	0,69	0,49	70,96	-	70,96	72,56	-	72,56	-	70,26	-	-	-	5,17
14.01.26	24,00	-	124,06	110,09	13,97	90,54	55,67	34,87	0,69	0,49	71,31	-	71,31	72,92	-	72,92	-	70,31	-	-	-	5,11
15.01.26	24,00	-	124,33	109,48	14,85	90,43	55,87	34,56	0,69	0,49	72,22	-	72,22	73,87	-	73,87	-	70,12	-	-	-	5,14
16.01.26	24,00	-	123,50	110,73	12,77	90,29	55,21	35,08	0,69	0,49	70,18	-	70,18	71,77	-	71,77	-	70,02	-	-	-	5,05
17.01.26	24,00	-	124,96	111,14	13,82	89,06	54,16	34,90	0,69	0,49	71,12	-	71,12	72,71	-	72,71	-	70,14	-	-	-	5,12
18.01.26	24,00	-	126,95	111,00	15,95	89,48	55,31	34,17	0,69	0,49	72,94	-	72,94	74,58	-	74,58	-	70,12	-	-	-	5,23
19.01.26	24,00	-	125,83	111,13	14,70	89,69	56,49	33,20	0,69	0,49	72,02	-	72,02	73,63	-	73,63	-	70,07	-	-	-	5,02
20.01.26	24,00	-	124,63	110,71	13,92	90,01	57,21	32,80	0,69	0,49	71,46	-	71,46	73,08	-	73,08	-	70,03	-	-	-	4,89
21.01.26	24,00	-	130,37	116,34	14,03	85,25	54,90	30,35	0,69	0,49	71,46	-	71,46	73,06	-	73,06	-	69,88	-	-	-	4,73
22.01.26	24,00	-	123,65	108,65	15,00	91,89	56,26	35,63	0,69	0,49	72,08	-	72,08	73,72	-	73,72	-	70,22	-	-	-	5,26
Среднее	23,52	-	127,79	117,65	10,14	87,66	54,75	32,91	0,69	0,49	69,87	-	69,87	72,82	-	72,82	-	69,99	-	-	0,00	4,76
Итого	682,00	-	3961,45	3647,07	314,38	-	-	-	-	-	2166,03	-	2166,03	2257,32	-	2257,32	-	-	-	-	-	147,58

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25	1500,750	1580,660	760,390		777,700		-	53,599	254,000
	22.01.26	5462,200	5227,730	2926,420		3035,020		-	205,244	983,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **62** час 12,86 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **62** час 36,48 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 0.43 °C -0,14 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 160,30 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 357,28 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:50 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:18 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD