

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026  
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:  
Вычислитель: БКТ-7 №206880  
Подающ.тр.(М1): №  
Обратн.тр.(М2): №  
Тр. ГВС(М3): №  
Тр.цирк.ГВС(М4): №  
Тр.подпитки(В5):

Расходомер:  
Расходомер:  
Расходомер:  
Расходомер:  
Расходомер:

Gmin=  
Gmin=  
Gmin=  
Gmin=  
Gmin=

Gmax=  
Gmax=  
Gmax=  
Gmax=  
Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до: №  
Преобр.давления: №  
Преобр.давления: №  
Преобр.давления: №  
Преобр.давления: №

Тхв, гр.С= 0.43  
Преобр.давления: №  
Преобр.давления: №  
Преобр.давления: №  
Преобр.давления: №

Расчетный алгоритм:

зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												теплотр-е
Дата	Ti	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.12.25	24,00	-	183,08	172,36	10,72	81,94	63,30	18,64	0,69	0,49	120,60	-	120,60	124,19	-	124,19	-	81,43	-	-	-	4,10	
24.12.25	24,00	-	185,30	174,13	11,17	81,57	63,13	18,44	0,69	0,49	122,06	-	122,06	125,66	-	125,66	-	81,05	-	-	-	4,14	
25.12.25	24,00	-	189,89	178,50	11,39	81,13	63,21	17,92	0,69	0,49	125,33	-	125,33	128,99	-	128,99	-	80,61	-	-	-	4,13	
26.12.25	24,00	-	190,01	178,69	11,32	81,32	63,63	17,69	0,69	0,49	125,37	-	125,37	129,06	-	129,06	-	80,82	-	-	-	4,09	
27.12.25	24,00	-	186,25	173,87	12,38	80,95	63,04	17,91	0,69	0,49	122,24	-	122,24	125,77	-	125,77	-	80,44	-	-	-	4,13	
28.12.25	24,00	-	182,38	171,16	11,22	81,30	62,96	18,34	0,69	0,49	118,68	-	118,68	122,14	-	122,14	-	80,78	-	-	-	4,06	
29.12.25	24,00	-	182,88	171,60	11,28	83,76	64,51	19,25	0,69	0,49	119,56	-	119,56	123,25	-	123,25	-	83,17	-	-	-	4,26	
30.12.25	24,00	-	179,83	168,36	11,47	84,40	64,55	19,85	0,69	0,49	116,67	-	116,67	120,31	-	120,31	-	83,86	-	-	-	4,32	
31.12.25	24,00	-	178,31	162,69	15,62	85,12	64,43	20,69	0,69	0,49	116,82	-	116,82	120,56	-	120,56	-	84,57	-	-	-	4,71	
01.01.26	24,00	-	172,20	163,25	8,95	87,16	65,22	21,94	0,69	0,49	110,83	-	110,83	114,52	-	114,52	-	86,56	-	-	-	4,37	
02.01.26	24,00	-	174,17	164,13	10,04	89,95	67,11	22,84	0,69	0,49	112,32	-	112,32	116,26	-	116,26	-	89,36	-	-	-	4,67	
03.01.26	24,00	-	175,92	166,15	9,77	90,92	68,00	22,92	0,69	0,49	113,70	-	113,70	117,79	-	117,79	-	90,36	-	-	-	4,72	
04.01.26	24,00	-	181,74	170,51	11,23	90,56	68,51	22,05	0,69	0,49	117,98	-	117,98	122,19	-	122,19	-	90,00	-	-	-	4,79	
05.01.26	24,00	-	174,91	164,31	10,60	90,28	67,64	22,64	0,69	0,49	113,46	-	113,46	117,48	-	117,48	-	89,67	-	-	-	4,69	
06.01.26	24,00	-	173,65	162,67	10,98	90,71	67,41	23,30	0,69	0,49	112,68	-	112,68	116,70	-	116,70	-	90,09	-	-	-	4,80	
07.01.26	24,00	-	176,26	166,14	10,12	91,03	67,96	23,07	0,69	0,49	114,17	-	114,17	118,28	-	118,28	-	90,44	-	-	-	4,77	
08.01.26	24,00	-	176,15	166,11	10,04	90,49	67,67	22,82	0,69	0,49	114,17	-	114,17	118,26	-	118,26	-	89,89	-	-	-	4,72	
09.01.26	24,00	-	175,37	164,56	10,81	89,69	67,04	22,65	0,69	0,49	113,69	-	113,69	117,67	-	117,67	-	89,09	-	-	-	4,71	
10.01.26	24,00	-	177,22	165,51	11,71	89,97	67,31	22,66	0,69	0,49	115,12	-	115,12	119,18	-	119,18	-	89,39	-	-	-	4,82	
11.01.26	24,00	-	179,43	166,14	13,29	90,11	67,54	22,57	0,69	0,49	117,51	-	117,51	121,69	-	121,69	-	89,55	-	-	-	4,96	
12.01.26	24,00	-	178,70	167,59	11,11	90,01	67,93	22,08	0,69	0,49	117,82	-	117,82	121,95	-	121,95	-	89,42	-	-	-	4,72	
13.01.26	24,00	-	181,31	169,95	11,36	90,56	68,35	22,21	0,69	0,49	119,37	-	119,37	123,61	-	123,61	-	89,96	-	-	-	4,82	
14.01.26	24,00	-	182,45	172,43	10,02	90,67	68,68	21,99	0,69	0,49	119,91	-	119,91	124,20	-	124,20	-	90,10	-	-	-	4,72	
15.01.26	24,00	-	184,41	173,22	11,19	90,53	68,76	21,77	0,69	0,49	121,37	-	121,37	125,70	-	125,70	-	89,94	-	-	-	4,80	
16.01.26	24,00	-	142,77	132,48	10,29	90,15	62,28	27,87	0,69	0,49	80,50	-	80,50	83,33	-	83,33	-	89,38	-	-	-	4,63	
17.01.26	24,00	-	96,17	82,67	13,50	88,99	46,71	42,28	0,69	0,49	34,48	-	34,48	35,66	-	35,66	-	88,03	-	-	-	4,70	
18.01.26	24,00	-	99,91	87,41	12,50	89,49	48,27	41,22	0,69	0,49	34,77	-	34,77	35,97	-	35,97	-	88,78	-	-	-	4,73	
19.01.26	24,00	-	100,02	89,64	10,38	89,69	49,56	40,13	0,69	0,49	33,55	-	33,55	34,72	-	34,72	-	88,98	-	-	-	4,54	
20.01.26	24,00	-	100,88	90,56	10,32	90,02	50,34	39,68	0,69	0,49	33,91	-	33,91	35,09	-	35,09	-	89,31	-	-	-	4,53	
21.01.26	24,00	-	97,77	86,11	11,66	85,85	47,81	38,04	0,69	0,49	34,02	-	34,02	35,14	-	35,14	-	85,18	-	-	-	4,28	
22.01.26	24,00	-	96,10	86,51	9,59	91,88	48,97	42,91	0,69	0,49	32,18	-	32,18	33,36	-	33,36	-	91,12	-	-	-	4,60	
Среднее	24,00	-	163,08	151,92	11,16	87,75	62,64	25,11	0,69	0,49	100,16	-	100,16	103,51	-	103,51	-	87,14	-	-	0,00	4,55	
Итого	744,00	-	5055,44	4709,41	346,03	-	-	-	-	-	3104,84	-	3104,84	3208,68	-	3208,68	-	-	-	-	-	141,02	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ц)
	22.12.25		863,730	808,670	569,930		585,670		-	44,657	110,000
	22.01.26		5919,170	5518,080	3674,770		3794,350		-	314,339	854,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

0.43

°C

-0,15

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

140,87

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

353,09

м3

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:50 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:17 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD