

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026  
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 71  
Обслуживающая организация:  
Источник: котельная 2 Невская

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 71  
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:  
Вычислитель: СПТ941.11 №24960  
Подающ.тр.(М1): № 521473  
Обратн.тр.(М2): № 521386  
Тр. ГВС(М3): №  
Тр.цирк.ГВС(М4): №  
Тр.подпитки(V5):  
Расчетный алгоритм:  
зима: Q=M1\*(h1-hxв)-M2\*(h2-hxв)  
лето: Q=M1\*(h1-hxв)-M2\*(h2-hxв)

Режим (схема):  
Gmin= 0,045  
Gmin= 0,045  
Gmin=  
Gmin=  
Gmin=  
Gmin=

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00  
Тхв, гр.С= 0.37  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:

№  
№  
№  
№

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=  
Qтех.гвс.ср=  
Gот=

Qвент.=  
Qгвс.ср=  
Gвент.=

Qтех.пот.=  
Gтех.пот.=

Qгвс=  
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.25	24,00	-	126,93	124,16	2,77	79,98	47,51	32,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
24.12.25	24,00	-	127,65	124,79	2,86	80,17	47,35	32,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
25.12.25	24,00	-	108,25	105,78	2,47	80,28	45,61	34,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
26.12.25	24,00	-	104,02	101,65	2,37	80,93	45,29	35,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,82
27.12.25	24,00	-	119,36	116,67	2,69	80,00	47,08	32,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06
28.12.25	24,00	-	118,26	115,59	2,67	81,08	47,50	33,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10
29.12.25	24,00	-	124,54	121,73	2,81	83,48	49,16	34,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
30.12.25	24,00	-	128,37	125,48	2,89	85,24	50,32	34,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64
31.12.25	24,00	-	128,14	125,24	2,89	89,10	51,64	37,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
01.01.26	24,00	-	128,45	125,54	2,92	91,49	52,31	39,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20
02.01.26	24,00	-	128,69	125,75	2,94	93,74	53,15	40,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,39
03.01.26	24,00	-	128,76	125,82	2,94	93,69	53,23	40,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,38
04.01.26	24,00	-	121,96	119,16	2,80	93,65	52,82	40,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
05.01.26	24,00	-	126,77	123,88	2,89	93,72	53,32	40,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,29
06.01.26	24,00	-	128,31	125,37	2,94	94,19	53,18	41,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43
07.01.26	24,00	-	128,69	125,71	2,97	93,98	52,98	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
08.01.26	24,00	-	128,53	125,55	2,98	93,98	53,14	40,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42
09.01.26	24,00	-	128,44	125,47	2,97	94,00	53,03	40,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43
10.01.26	24,00	-	128,77	125,81	2,96	93,94	53,04	40,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,44
11.01.26	24,00	-	128,62	125,63	2,99	93,81	53,13	40,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
12.01.26	24,00	-	128,59	125,59	3,00	93,26	52,90	40,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,36
13.01.26	24,00	-	129,17	126,16	3,01	93,77	53,04	40,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43
14.01.26	24,00	-	129,21	126,19	3,02	94,00	53,43	40,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42
15.01.26	24,00	-	128,27	125,24	3,02	94,14	53,55	40,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,38
16.01.26	24,00	-	127,98	124,97	3,01	93,25	53,21	40,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
17.01.26	24,00	-	127,58	124,57	3,01	92,77	52,41	40,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,32
18.01.26	24,00	-	116,81	114,00	2,81	93,24	51,47	41,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03
19.01.26	24,00	-	102,42	99,94	2,48	92,87	49,51	43,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,57
20.01.26	24,00	-	97,44	95,06	2,37	92,40	48,82	43,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
21.01.26	24,00	-	117,77	114,96	2,81	92,48	51,77	40,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,95
22.01.26	24,00	-	128,28	125,21	3,07	93,61	53,62	39,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,31
Среднее	24,00	-	123,39	120,54	2,85	90,20	51,24	38,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
Итого	744,00	-	3825,04	3736,69	88,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,88

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25								-	-	-
	22.01.26								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0.37  
°C

час  
час  
Гкал  
м3  
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО  
0.000  
Гкал  
м3  
Представитель теплоснабжающей организации

ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО  
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8  
27.01.26 11:50 (MSK)  
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
27.01.26 14:17 (MSK)  
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD