

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026  
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3  
Обслуживающая организация:  
Источник: котельная 2 Невская

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3  
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:  
Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: ВКТ-7 №205536					Режим (схема):					Приборы УУТЭ поверены до:					Txv, гр.С= 0.37				
Подачоц.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Преобр.давления:	Преобр.давления:												
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$																	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=														
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=																
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=														

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																				Общее теплопотр-е		
Учет СЦО (ТВ-1)			Контроль СЦО (ТВ-2)																			
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.12.25	24,00	-	79,06	79,06	0,00	80,15	48,72	31,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49	
24.12.25	24,00	-	75,73	75,73	0,00	80,45	48,05	32,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	
25.12.25	24,00	-	60,68	60,68	0,00	80,57	45,12	35,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15	
26.12.25	24,00	-	59,01	59,01	0,00	81,25	44,84	36,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15	
27.12.25	24,00	-	64,42	64,42	0,00	80,27	45,83	34,44	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22	
28.12.25	24,00	-	68,68	68,68	0,00	81,52	47,34	34,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35	
29.12.25	24,00	-	74,22	74,22	0,00	83,85	49,35	34,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57	
30.12.25	24,00	-	76,93	76,93	0,00	85,55	50,63	34,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69	
31.12.25	24,00	-	80,09	80,09	0,00	89,60	53,08	36,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93	
01.01.26	24,00	-	80,80	80,80	0,00	91,92	53,89	38,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08	
02.01.26	24,00	-	80,95	80,95	0,00	93,99	54,70	39,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19	
03.01.26	24,00	-	81,06	81,06	0,00	93,93	54,45	39,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21	
04.01.26	24,00	-	73,79	73,79	0,00	93,99	53,04	40,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03	
05.01.26	24,00	-	79,43	79,43	0,00	93,98	53,80	40,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	
06.01.26	24,00	-	80,70	80,70	0,00	94,43	53,93	40,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27	
07.01.26	24,00	-	80,90	80,90	0,00	94,21	53,92	40,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27	
08.01.26	24,00	-	80,80	80,80	0,00	94,20	53,94	40,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	
09.01.26	24,00	-	80,80	80,80	0,00	94,25	53,89	40,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27	
10.01.26	24,00	-	80,99	80,99	0,00	94,21	53,96	40,25	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27	
11.01.26	24,00	-	80,86	80,86	0,00	94,02	53,85	40,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	
12.01.26	24,00	-	81,11	81,11	0,00	93,47	53,55	39,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	
13.01.26	24,00	-	81,70	81,70	0,00	94,08	54,03	40,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28	
14.01.26	24,00	-	81,42	81,42	0,00	94,32	54,48	39,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	
15.01.26	24,00	-	77,95	77,95	0,00	94,44	53,85	40,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17	
16.01.26	24,00	-	81,17	81,17	0,00	93,47	53,94	39,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22	
17.01.26	24,00	-	80,57	80,57	0,00	93,00	53,29	39,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21	
18.01.26	24,00	-	69,80	69,80	0,00	93,60	51,54	42,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94	
19.01.26	24,00	-	60,37	60,37	0,00	93,25	48,91	44,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68	
20.01.26	24,00	-	56,94	56,94	0,00	92,80	47,97	44,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56	
21.01.26	24,00	-	69,90	69,90	0,00	92,85	51,57	41,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89	
22.01.26	24,00	-	78,93	78,93	0,00	93,86	54,27	39,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	
Среднее	24,00	-	75,48	75,48	0,00	90,50	51,73	38,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93	
Итого	744,00	-	2339,76	2339,76	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,86	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)
	22.12.25	2822,140	2822,140					87,373	-	994,000
	22.01.26	5161,900	5161,900					178,235	-	1738,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,37

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

час час

Гкал м3

/ / /

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации

°C 0,000 Гкал м3

АО "ТЭК СПб", Яковлев Яна Александровна / 27.01.26 11:50 (MSK)

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD