

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 14, лит. Ж			Договор:	36982.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж			Строит.адрес:								Код УУТЗ:	126841		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЗ поверены до:	21.08.2029			Режим (схема):	ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;						
Вычислитель:	ВКТ-7.03 № 207114			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ			0,067 30			КТСП-Н								
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ			0,067 30			КТСП-Н								
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ			0,067 30			ТСП-Н								
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,17			Qвент.= 0			Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0			Qгвс.= 0,2112		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0			Qгвс.ср= 0,096		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 51,6456			Gвент.= 0			Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0			Gгвс.= 38,4 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	80,06	74,87	5,19	79,60	50,07	29,53	6,80	4,90	5,77		5,77	5,93		5,93		79,04				2,63
24.12.2025	24,00		80,23	75,75	4,48	79,92	50,12	29,80	6,80	4,90	4,99		4,99	5,12		5,12		79,40				2,62
25.12.2025	24,00	*	83,06	77,93	5,13	80,13	51,07	29,06	6,80	4,90	5,76		5,76	5,92		5,92		79,74				2,68
26.12.2025	24,00	*	85,50	80,36	5,14	80,93	52,34	28,59	6,80	4,90	5,85		5,85	6,05		6,05		80,39				2,72
27.12.2025	24,00	*	82,04	76,53	5,51	79,81	51,01	28,80	6,80	4,90	6,34		6,34	6,51		6,51		79,22				2,65
28.12.2025	24,00	*	80,96	76,00	4,96	80,91	51,17	29,74	6,80	4,90	5,77		5,77	5,93		5,93		80,59				2,67
29.12.2025	24,00	*	82,08	76,55	5,53	83,34	52,26	31,08	6,80	4,90	6,22		6,22	6,42		6,42		83,09				2,84
30.12.2025	24,00		83,68	78,41	5,27	84,94	53,48	31,46	6,80	4,90	5,97		5,97	6,17		6,17		84,44				2,92
31.12.2025	24,00	*	89,73	81,51	8,22	88,96	55,48	33,48	6,80	4,90	9,06		9,06	9,34		9,34		88,82				3,47
01.01.2026	24,00	*	83,13	80,13	3,00	91,20	55,83	35,37	6,80	4,90	3,69		3,69	3,81		3,81		90,02				3,11
02.01.2026	24,00	*	83,77	80,42	3,35	93,27	56,89	36,38	6,80	4,90	3,96		3,96	4,12		4,12		92,15				3,25
03.01.2026	24,00	*	84,06	80,48	3,58	93,22	56,89	36,33	6,80	4,90	4,31		4,31	4,45		4,45		92,12				3,27
04.01.2026	24,00	*	86,59	82,08	4,51	93,37	57,84	35,53	6,80	4,90	5,14		5,14	5,33		5,33		92,68				3,34
05.01.2026	24,00	*	84,11	80,27	3,84	93,29	57,10	36,19	6,80	4,90	4,37		4,37	4,54		4,54		92,41				3,27
06.01.2026	24,00	*	84,77	79,91	4,86	93,72	56,76	36,96	6,80	4,90	5,47		5,47	5,69		5,69		92,93				3,42
07.01.2026	24,00	*	84,91	80,29	4,62	93,50	56,80	36,70	6,80	4,90	5,19		5,19	5,40		5,40		92,73				3,39
08.01.2026	24,00	*	85,22	80,10	5,12	93,51	56,81	36,70	6,80	4,90	5,73		5,73	5,96		5,96		92,94				3,43
09.01.2026	24,00		84,57	80,15	4,42	93,55	56,80	36,75	6,80	4,90	4,95		4,95	5,14		5,14		92,84				3,36
10.01.2026	24,00	*	85,31	80,37	4,94	93,50	57,03	36,47	6,80	4,90	5,55		5,55	5,74		5,74		92,74				3,40
11.01.2026	24,00	*	86,94	81,22	5,72	93,30	57,12	36,18	6,80	4,90	6,39		6,39	6,62		6,62		92,64				3,48
12.01.2026	24,00	*	88,72	83,53	5,19	92,73	57,48	35,25	6,80	4,90	5,81		5,81	6,00		6,00		92,05				3,44
13.01.2026	24,00	*	88,92	84,47	4,45	93,33	57,94	35,39	6,80	4,90	4,95		4,95	5,15		5,15		92,65				3,41
14.01.2026	24,00	*	89,36	84,72	4,64	93,59	58,32	35,27	6,80	4,90	5,08		5,08	5,29		5,29		92,93				3,43
15.01.2026	24,00	*	90,37	84,83	5,54	93,75	58,68	35,07	6,80	4,90	6,04		6,04	6,26		6,26		93,14				3,50
16.01.2026	24,00	*	89,19	84,33	4,86	92,77	57,96	34,81	6,80	4,90	5,50		5,50	5,71		5,71		91,94				3,40
17.01.2026	24,00	*	88,88	83,55	5,33	92,27	57,04	35,23	6,80	4,90	6,04		6,04	6,27		6,27		91,64				3,44
18.01.2026	24,00	*	91,39	85,77	5,62	92,98	58,25	34,73	6,80	4,90	6,17		6,17	6,40		6,40		92,56				3,51
19.01.2026	24,00	*	92,68	87,27	5,41	92,73	58,89	33,84	6,80	4,90	6,00		6,00	6,23		6,23		92,12				3,46
20.01.2026	24,00	*	92,26	88,01	4,25	92,34	59,23	33,11	6,80	4,90	4,86		4,86	5,04		5,04		91,43				3,31
21.01.2026	24,00	*	90,32	85,15	5,17	92,23	58,46	33,77	6,80	4,90	5,75		5,75	5,95		5,95		91,60				3,36
22.01.2026	24,00	*	89,49	83,86	5,63	93,13	58,32	34,81	6,80	4,90	6,22		6,22	6,45		6,45		92,51				3,45
Среднее	24,00		86,20	81,25	4,95	89,87	55,92	33,95	6,80	4,90	5,58		5,58	5,77		5,77		89,21				3,21
Итого	744,00		2672,30	2518,82	153,48						172,90		172,90	178,94		178,94						99,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	1375,29	1285,14	101,12		103,81			50,70	398,00
23.01.2026	4129,57	3879,44	281,10		290,03			168,91	1166,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 99,57 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 178,94 м.куб.

0 час Гкал
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 0,06 Гкал
Отрегулировать температуру на линии ГВС.
Отослать отчет за 01.01.2026
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.договор: N8827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "НИИТЭО ИЖСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
№2 Невского района, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор: 240.0003 Котельная "Бонора"

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации