

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 22, лит. Ш	Договор:	35031.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 22, лит. Ш	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	112521
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):				
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205802	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30		КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30		КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12		ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,167	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1342		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,061		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 50,7342	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 24,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	76,65	72,25	4,40	79,90	52,46	27,44	6,80	4,90	3,51		3,51	3,59		3,59		79,01				2,34
24.12.2025	24,00		78,12	73,02	5,10	80,23	52,66	27,57	6,80	4,90	4,22		4,22	4,33		4,33		79,57				2,42
25.12.2025	24,00		79,71	75,12	4,59	80,44	53,67	26,77	6,80	4,90	3,76		3,76	3,84		3,84		79,64				2,38
26.12.2025	24,00	*	82,00	77,42	4,58	81,24	54,96	26,28	6,80	4,90	3,69		3,69	3,78		3,78		80,26				2,41
27.12.2025	24,00	*	78,89	73,87	5,02	80,11	53,62	26,49	6,80	4,90	4,19		4,19	4,30		4,30		79,41				2,36
28.12.2025	24,00	*	78,90	73,31	5,59	81,23	53,91	27,32	6,80	4,90	4,83		4,83	4,96		4,96		80,81				2,46
29.12.2025	24,00		78,74	73,82	4,92	83,64	55,14	28,50	6,80	4,90	4,08		4,08	4,20		4,20		82,83				2,52
30.12.2025	24,00	*	81,45	75,51	5,94	85,26	56,17	29,09	6,80	4,90	5,10		5,10	5,27		5,27		84,56				2,71
31.12.2025	24,00		84,51	78,78	5,73	89,27	58,45	30,82	6,80	4,90	4,76		4,76	4,92		4,92		88,90				2,94
01.01.2026	24,00		81,90	77,18	4,72	91,57	58,66	32,91	6,80	4,90	3,79		3,79	3,91		3,91		90,90				2,98
02.01.2026	24,00		81,63	77,40	4,23	93,63	59,73	33,90	6,80	4,90	3,24		3,24	3,34		3,34		92,41				3,03
03.01.2026	24,00	*	82,17	77,42	4,75	93,58	60,02	33,56	6,80	4,90	3,74		3,74	3,88		3,88		92,37				3,05
04.01.2026	24,00	*	84,09	78,90	5,19	93,72	61,00	32,72	6,80	4,90	4,08		4,08	4,24		4,24		92,67				3,08
05.01.2026	24,00	*	82,07	77,31	4,76	93,64	59,95	33,69	6,80	4,90	3,82		3,82	3,95		3,95		92,52				3,06
06.01.2026	24,00		81,98	77,01	4,97	94,06	60,01	34,05	6,80	4,90	3,99		3,99	4,13		4,13		93,00				3,10
07.01.2026	24,00	*	82,35	77,40	4,95	93,85	60,09	33,76	6,80	4,90	4,03		4,03	4,20		4,20		92,74				3,09
08.01.2026	24,00	*	82,51	77,25	5,26	93,85	60,13	33,72	6,80	4,90	4,39		4,39	4,55		4,55		92,78				3,11
09.01.2026	24,00		82,12	77,19	4,93	93,89	60,16	33,73	6,80	4,90	3,98		3,98	4,13		4,13		92,88				3,08
10.01.2026	24,00		82,86	77,40	5,46	93,86	60,33	33,53	6,80	4,90	4,52		4,52	4,68		4,68		92,92				3,11
11.01.2026	24,00		83,37	78,58	4,79	93,64	60,65	32,99	6,80	4,90	3,79		3,79	3,94		3,94		92,47				3,05
12.01.2026	24,00	*	86,66	81,51	5,15	93,04	60,93	32,11	6,80	4,90	4,15		4,15	4,33		4,33		91,90				3,10
13.01.2026	24,00		87,40	82,50	4,90	93,65	61,50	32,15	6,80	4,90	3,93		3,93	4,07		4,07		92,66				3,12
14.01.2026	24,00		88,27	82,79	5,48	93,90	61,82	32,08	6,80	4,90	4,48		4,48	4,66		4,66		92,91				3,18
15.01.2026	24,00	*	87,76	82,93	4,83	94,05	62,15	31,90	6,80	4,90	3,86		3,86	4,01		4,01		92,94				3,11
16.01.2026	24,00	*	82,69	78,38	4,31	93,08	60,54	32,54	6,80	4,90	3,38		3,38	3,48		3,48		91,79				2,96
17.01.2026	24,00		72,44	66,58	5,86	92,52	56,41	36,11	6,80	4,90	5,11		5,11	5,30		5,30		91,73				2,95
18.01.2026	24,00		73,88	68,39	5,49	93,21	57,63	35,58	6,80	4,90	4,70		4,70	4,87		4,87		92,26				2,95
19.01.2026	24,00	*	73,88	69,41	4,47	92,96	58,28	34,68	6,80	4,90	3,53		3,53	3,68		3,68		91,86				2,83
20.01.2026	24,00	*	74,53	69,95	4,58	92,58	58,71	33,87	6,80	4,90	3,77		3,77	3,89		3,89		91,51				2,80
21.01.2026	24,00	*	72,92	67,79	5,13	92,47	58,35	34,12	6,80	4,90	4,32		4,32	4,50		4,50		91,51				2,80
22.01.2026	24,00	*	72,65	66,83	5,82	93,37	58,14	35,23	6,80	4,90	5,04		5,04	5,23		5,23		92,49				2,90
Среднее	24,00		80,62	75,59	5,03	90,18	58,27	31,91	6,80	4,90	4,12		4,12	4,26		4,26		89,23				2,87
Итого	744,00		2499,10	2343,20	155,90						127,78		127,78	132,16		132,16						88,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	7202,55	7709,15	504,71		513,89			164,81	2797,00
23.01.2026	9779,77	10125,20	636,86		650,55			267,86	3565,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 88,92 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 132,16 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,06 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эд. доверенности №827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отечественный за 0,06 Гкал

№2 Невского района", ОРЛОВ ИВАН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:17 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации