

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 26, лит. Д	Договор:	36988.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	126851
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):				
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 219384	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,175	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 53,1646	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00		83,06	77,93	5,13	79,67	53,04	26,63	6,80	4,90	4,87		4,87	5,00		5,00		78,79				2,49
24.12.2025	24,00		84,06	78,84	5,22	80,00	53,40	26,60	6,80	4,90	5,04		5,04	5,17		5,17		79,42				2,52
25.12.2025	24,00		85,99	81,01	4,98	80,20	54,75	25,45	6,80	4,90	4,67		4,67	4,80		4,80		79,42				2,47
26.12.2025	24,00		87,91	83,61	4,30	81,01	56,35	24,66	6,80	4,90	3,96		3,96	4,08		4,08		80,20				2,41
27.12.2025	24,00		85,28	79,54	5,74	79,88	54,93	24,95	6,80	4,90	5,35		5,35	5,51		5,51		79,18				2,45
28.12.2025	24,00		84,33	78,99	5,34	80,99	55,32	25,67	6,80	4,90	4,98		4,98	5,11		5,11		80,71				2,46
29.12.2025	24,00		84,60	79,63	4,97	83,40	56,48	26,92	6,80	4,90	4,71		4,71	4,83		4,83		82,98				2,56
30.12.2025	24,00		87,48	81,50	5,98	85,00	57,63	27,37	6,80	4,90	5,71		5,71	5,89		5,89		84,23				2,74
31.12.2025	24,00		91,06	84,92	6,14	89,00	60,37	28,63	6,80	4,90	5,83		5,83	6,05		6,05		88,47				2,98
01.01.2026	24,00		87,61	83,34	4,27	91,25	60,52	30,73	6,80	4,90	4,01		4,01	4,14		4,14		90,27				2,96
02.01.2026	24,00		87,94	83,65	4,29	93,32	61,10	32,22	6,80	4,90	4,04		4,04	4,18		4,18		92,15				3,10
03.01.2026	24,00		87,87	83,71	4,16	93,28	61,03	32,25	6,80	4,90	3,84		3,84	3,99		3,99		92,09				3,10
04.01.2026	24,00		89,71	85,35	4,36	93,42	62,09	31,33	6,80	4,90	4,08		4,08	4,21		4,21		92,34				3,09
05.01.2026	24,00		88,52	83,38	5,14	93,34	61,35	31,99	6,80	4,90	4,82		4,82	4,99		4,99		92,23				3,15
06.01.2026	24,00		88,47	83,07	5,40	93,77	60,30	33,47	6,80	4,90	5,04		5,04	5,22		5,22		92,76				3,30
07.01.2026	24,00		88,17	83,52	4,65	93,54	60,54	33,00	6,80	4,90	4,36		4,36	4,50		4,50		92,42				3,20
08.01.2026	24,00		88,58	83,28	5,30	93,55	60,47	33,08	6,80	4,90	4,91		4,91	5,11		5,11		92,57				3,26
09.01.2026	24,00 *		88,37	83,30	5,07	93,59	60,65	32,94	6,80	4,90	4,75		4,75	4,93		4,93		92,59				3,23
10.01.2026	24,00		88,50	83,60	4,90	93,55	61,02	32,53	6,80	4,90	4,61		4,61	4,76		4,76		92,37				3,19
11.01.2026	24,00		90,02	84,45	5,57	93,35	60,81	32,54	6,80	4,90	5,24		5,24	5,43		5,43		92,14				3,27
12.01.2026	24,00		92,27	86,89	5,38	92,78	61,02	31,76	6,80	4,90	5,03		5,03	5,22		5,22		91,72				3,27
13.01.2026	24,00		92,68	87,87	4,81	93,38	61,95	31,43	6,80	4,90	4,44		4,44	4,59		4,59		92,48				3,22
14.01.2026	24,00		93,20	88,10	5,10	93,63	62,57	31,06	6,80	4,90	4,68		4,68	4,89		4,89		92,58				3,22
15.01.2026	24,00 *		92,94	88,29	4,65	93,79	62,71	31,08	6,80	4,90	4,30		4,30	4,47		4,47		92,64				3,19
16.01.2026	24,00 *		92,33	87,74	4,59	92,81	61,60	31,21	6,80	4,90	4,27		4,27	4,41		4,41		91,63				3,17
17.01.2026	24,00		91,88	86,92	4,96	92,32	60,05	32,27	6,80	4,90	4,62		4,62	4,76		4,76		91,24				3,27
18.01.2026	24,00 *		95,19	89,19	6,00	93,02	61,97	31,05	6,80	4,90	5,59		5,59	5,80		5,80		92,11				3,34
19.01.2026	24,00		95,79	90,83	4,96	92,77	62,92	29,85	6,80	4,90	4,66		4,66	4,79		4,79		91,75				3,18
20.01.2026	24,00 *		97,32	91,53	5,79	92,39	63,85	28,54	6,80	4,90	5,48		5,48	5,70		5,70		91,58				3,16
21.01.2026	24,00		93,64	88,54	5,10	92,27	63,94	28,33	6,80	4,90	4,75		4,75	4,92		4,92		91,33				2,99
22.01.2026	24,00		92,13	87,31	4,82	93,17	62,50	30,67	6,80	4,90	4,51		4,51	4,68		4,68		92,16				3,14
Среднее	24,00		89,58	84,51	5,07	89,92	59,91	30,01	6,80	4,90	4,75		4,75	4,91		4,91		88,99				3,00
Итого	744,00		2776,90	2619,83	157,07						147,15		147,15	152,13		152,13						93,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	7727,23	7070,35	640,06		652,41			234,25	2794,00
23.01.2026	10588,9	9768,76	793,20		810,70			343,32	3562,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 93,02 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 152,13 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.договор: N8827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Отеп.снабжение за 01.01.2026
АО "ТЭК СПб", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 1b417c4f-9fba-4a7f-8797-c8c4b6f8e3e8

27.01.26 11:50 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:18 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации