

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 56, лит. Ж
 Адрес: Цимбалина ул, д. 56, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 35041.046.6

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 112602

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.03 № 208245	расходомер: ГРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,263	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 79,8987	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (TB-1)								Учет ГВС (TB-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2025	24.00		119,69	119,69	0,00	79,12	49,93	29,19	6,80	4,90												3,50	
24.12.2025	24.00		120,73	120,73	0,00	79,36	49,83	29,53	6,80	4,90												3,57	
25.12.2025	24.00		121,87	121,87	0,00	79,60	50,53	29,07	6,80	4,90												3,55	
26.12.2025	24.00		122,45	122,45	0,00	80,35	51,41	28,94	6,80	4,90												3,55	
27.12.2025	24.00		120,82	120,82	0,00	79,25	50,90	28,35	6,80	4,90												3,43	
28.12.2025	24.00		120,23	120,23	0,00	80,29	51,24	29,05	6,80	4,90												3,50	
29.12.2025	24.00		120,68	120,68	0,00	82,66	52,25	30,41	6,80	4,90												3,67	
30.12.2025	24.00		121,62	121,62	0,00	84,36	53,06	31,30	6,80	4,90												3,81	
31.12.2025	24.00		122,49	122,49	0,00	88,19	54,61	33,58	6,80	4,90												4,12	
01.01.2026	24.00		121,71	121,71	0,00	90,50	55,04	35,46	6,80	4,90												4,32	
02.01.2026	24.00		121,93	121,93	0,00	92,66	55,83	36,83	6,80	4,90												4,50	
03.01.2026	24.00		122,27	122,27	0,00	92,63	56,08	36,55	6,80	4,90												4,48	
04.01.2026	24.00		123,95	123,95	0,00	92,74	57,07	35,67	6,80	4,90												4,43	
05.01.2026	24.00		122,30	122,30	0,00	92,69	56,36	36,33	6,80	4,90												4,45	
06.01.2026	24.00		122,00	122,00	0,00	93,13	55,72	37,41	6,80	4,90												4,58	
07.01.2026	24.00		121,64	121,64	0,00	92,92	55,72	37,20	6,80	4,90												4,53	
08.01.2026	24.00		121,16	121,16	0,00	92,92	55,73	37,19	6,80	4,90												4,52	
09.01.2026	24.00		121,57	121,57	0,00	92,96	55,79	37,17	6,80	4,90												4,53	
10.01.2026	24.00		121,91	121,91	0,00	92,91	56,16	36,75	6,80	4,90												4,49	
11.01.2026	24.00		121,70	121,70	0,00	92,77	56,22	36,55	6,80	4,90												4,46	
12.01.2026	24.00		121,82	121,82	0,00	92,24	55,92	36,32	6,80	4,90												4,43	
13.01.2026	24.00		122,41	122,41	0,00	92,79	56,02	36,77	6,80	4,90												4,51	
14.01.2026	24.00		122,57	122,57	0,00	93,05	56,39	36,66	6,80	4,90												4,51	
15.01.2026	24.00		122,66	122,66	0,00	93,21	56,65	36,56	6,80	4,90												4,50	
16.01.2026	24.00		122,13	122,13	0,00	92,29	55,96	36,33	6,80	4,90												4,44	
17.01.2026	24.00		122,31	122,31	0,00	91,78	55,19	36,59	6,80	4,90												4,49	
18.01.2026	24.00		124,35	124,35	0,00	92,45	56,47	35,98	6,80	4,90												4,49	
19.01.2026	24.00		123,39	123,39	0,00	92,22	57,03	35,19	6,80	4,90												4,35	
20.01.2026	24.00		123,29	123,29	0,00	91,83	57,37	34,46	6,80	4,90												4,26	
21.01.2026	24.00		122,03	122,03	0,00	91,71	57,19	34,52	6,80	4,90												4,22	
22.01.2026	24.00		122,34	122,34	0,00	92,68	57,02	35,66	6,80	4,90												4,37	
Среднее	24.00		122,00	122,00	0,00	89,30	54,86	34,44	6,80	4,90												4,21	
Итого	744,00		3782,02	3782,02	0,00																		130,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	1276,54	1276,54						35,87	253,00
23.01.2026	5178,27	5178,27						169,74	1021,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 130,56 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтраб изл. м.куб.

Гкал

куб.м

час

час

час

час

час

час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 27.01.26 11:54 (MSK)

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО 27.01.26 14:17 (MSK)

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный Оператор 35041.046.6 "Компания "Газпром"

Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD