

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонтент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д	Договор:	38005.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 12, лит. Д	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	131763
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	08.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 204780	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3158	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,193		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0536		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 94,74	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,44	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00		133,30	121,79	11,51	80,47	46,84	33,63	6,80	4,90	10,29		10,29	10,59		10,59		79,98				5,03
24.12.2025	24,00		134,17	122,95	11,22	80,21	46,67	33,54	6,80	4,90	10,01		10,01	10,28		10,28		79,80				5,03
25.12.2025	24,00		137,11	125,63	11,48	79,83	47,10	32,73	6,80	4,90	10,14		10,14	10,41		10,41		79,56				5,03
26.12.2025	24,00		137,74	125,64	12,10	80,00	47,46	32,54	6,80	4,90	10,75		10,75	11,04		11,04		79,80				5,06
27.12.2025	24,00		136,67	124,53	12,14	79,65	47,33	32,32	6,80	4,90	10,81		10,81	11,10		11,10		79,40				4,99
28.12.2025	24,00		135,87	123,90	11,97	79,96	47,32	32,64	6,80	4,90	10,72		10,72	10,99		10,99		79,65				5,00
29.12.2025	24,00		133,96	122,84	11,12	82,42	47,94	34,48	6,80	4,90	9,93		9,93	10,21		10,21		82,20				5,16
30.12.2025	24,00		134,08	122,85	11,23	82,99	48,11	34,88	6,80	4,90	9,99		9,99	10,29		10,29		82,75				5,22
31.12.2025	24,00		132,56	119,69	12,87	83,76	47,49	36,27	6,80	4,90	11,70		11,70	12,04		12,04		83,82				5,42
01.01.2026	24,00		128,99	119,61	9,38	85,71	47,50	38,21	6,80	4,90	8,20		8,20	8,48		8,48		85,75				5,38
02.01.2026	24,00		130,12	120,03	10,09	88,46	48,49	39,97	6,80	4,90	8,82		8,82	9,12		9,12		88,20				5,70
03.01.2026	24,00		130,97	121,08	9,89	89,35	49,09	40,26	6,80	4,90	8,64		8,64	8,93		8,93		88,56				5,77
04.01.2026	24,00		134,19	123,89	10,30	89,06	49,90	39,16	6,80	4,90	9,19		9,19	9,48		9,48		88,20				5,78
05.01.2026	24,00		129,52	119,51	10,01	88,94	48,81	40,13	6,80	4,90	8,92		8,92	9,22		9,22		88,71				5,70
06.01.2026	24,00		129,49	118,82	10,67	89,37	48,33	41,04	6,80	4,90	9,62		9,62	9,98		9,98		88,85				5,84
07.01.2026	24,00		131,13	120,93	10,20	89,70	48,92	40,78	6,80	4,90	9,16		9,16	9,49		9,49		89,19				5,86
08.01.2026	24,00		131,55	120,75	10,80	89,19	48,75	40,44	6,80	4,90	9,81		9,81	10,14		10,14		88,57				5,85
09.01.2026	24,00		131,40	119,78	11,62	88,45	48,14	40,31	6,80	4,90	10,56		10,56	10,90		10,90		88,13				5,86
10.01.2026	24,00		132,06	120,80	11,26	88,68	48,45	40,23	6,80	4,90	10,16		10,16	10,50		10,50		88,16				5,86
11.01.2026	24,00		133,25	120,44	12,81	88,82	48,61	40,21	6,80	4,90	11,72		11,72	12,10		12,10		88,35				5,99
12.01.2026	24,00		129,49	118,51	10,98	88,69	48,24	40,45	6,80	4,90	9,97		9,97	10,30		10,30		88,24				5,78
13.01.2026	24,00		131,31	120,50	10,81	89,26	48,83	40,43	6,80	4,90	9,57		9,57	9,92		9,92		88,68				5,85
14.01.2026	24,00		133,67	122,47	11,20	89,35	49,32	40,03	6,80	4,90	9,98		9,98	10,35		10,35		88,86				5,91
15.01.2026	24,00		134,97	122,29	12,68	89,27	49,42	39,85	6,80	4,90	11,46		11,46	11,83		11,83		88,87				6,01
16.01.2026	24,00		131,46	119,51	11,95	89,12	48,64	40,48	6,80	4,90	10,75		10,75	11,13		11,13		88,95				5,91
17.01.2026	24,00		129,13	116,81	12,32	87,89	47,60	40,29	6,80	4,90	11,18		11,18	11,55		11,55		86,65				5,80
18.01.2026	23,00 *		129,74	117,66	12,08	88,39	48,99	39,40	6,80	4,90	11,58		11,58	11,98		11,98		88,18				5,71
19.01.2026	24,00		137,32	125,15	12,17	88,62	49,99	38,63	6,80	4,90	11,19		11,19	11,54		11,54		88,41				5,92
20.01.2026	24,00		138,54	126,35	12,19	88,96	50,61	38,35	6,80	4,90	11,33		11,33	11,72		11,72		88,75				5,94
21.01.2026	24,00		132,27	120,77	11,50	84,76	48,27	36,49	6,80	4,90	10,60		10,60	10,91		10,91		83,93				5,39
22.01.2026	24,00		132,88	121,68	11,20	90,74	50,16	40,58	6,80	4,90	10,23		10,23	10,60		10,60		90,29				5,97
Среднее	23,97		133,05	121,68	11,36	86,45	48,43	38,02	6,80	4,90	10,24		10,24	10,57		10,57		86,05				5,61
Итого	743,00		4118,91	3767,16	351,75						316,98		316,98	327,12		327,12						173,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	1708,34	1548,95	141,70		145,39			71,33	324,00
23.01.2026	5961,24	5438,68	468,84		482,92			277,94	1091,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 173,8 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 327,56 м.куб.

1 час 0,23 Гкал

1 куб.м 0,44 м.куб.

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

01.15 Гкал Эд.дверения №827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отдел эксплуатации за ОО "НПБ МО ИЖСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

№2 Невского района, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета "Обуховоэнерго"

Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852ef10e00c

27.01.26 11:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD