

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 31, лит. П

Адрес: Шелгунова ул, д. 31, лит. П1

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 38001.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ: 127040

Отопление 127040

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 14.08.2026		Режим (схема): ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;	
Вычислитель:	ВКТ-7.02 № 120709	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,153	Qвент. =	0	Qтех.гвс=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	45,9	Gвент. =	0	Gтех.гвс=	0
						Gгвс. =	0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00		161,86	161,86	0,00	80,52	65,83	14,69	5,80	3,90											2,38	
24.12.2025	24,00		163,33	163,33	0,00	80,21	65,64	14,57	5,80	3,90											2,39	
25.12.2025	24,00		167,17	167,17	0,00	79,81	65,75	14,06	5,80	3,90											2,36	
26.12.2025	24,00		167,25	167,25	0,00	79,99	66,11	13,88	5,80	3,90											2,33	
27.12.2025	24,00		165,72	165,72	0,00	79,65	65,84	13,81	5,80	3,90											2,30	
28.12.2025	24,00		164,82	164,82	0,00	79,96	65,94	14,02	5,80	3,90											2,32	
29.12.2025	24,00		163,32	163,32	0,00	82,40	67,37	15,03	5,80	3,90											2,46	
30.12.2025	24,00		163,40	163,40	0,00	82,98	67,79	15,19	5,80	3,90											2,49	
31.12.2025	24,00		159,31	159,31	0,00	83,68	67,72	15,96	5,80	3,90											2,55	
01.01.2026	24,00		158,70	158,70	0,00	85,62	68,64	16,98	5,80	3,90											2,71	
02.01.2026	24,00		159,41	159,41	0,00	88,37	70,45	17,92	5,80	3,90											2,87	
03.01.2026	24,00		160,71	160,71	0,00	89,29	71,25	18,04	5,80	3,90											2,92	
04.01.2026	24,00		164,55	164,55	0,00	88,97	71,60	17,37	5,80	3,90											2,87	
05.01.2026	24,00		158,62	158,62	0,00	88,73	70,78	17,95	5,80	3,90											2,86	
06.01.2026	24,00		157,77	157,77	0,00	89,14	70,75	18,39	5,80	3,90											2,91	
07.01.2026	24,00		160,59	160,59	0,00	89,44	71,20	18,24	5,80	3,90											2,94	
08.01.2026	24,00		160,31	160,31	0,00	88,93	70,92	18,01	5,80	3,90											2,90	
09.01.2026	24,00		159,19	159,18	0,01	88,16	70,20	17,96	5,80	3,90											2,87	
10.01.2026	24,00		160,32	160,32	0,00	88,41	70,43	17,98	5,80	3,90											2,90	
11.01.2026	24,00		159,90	159,90	0,00	88,55	70,57	17,98	5,80	3,90											2,89	
12.01.2026	24,00		157,34	157,34	0,00	88,40	70,17	18,23	5,80	3,90											2,88	
13.01.2026	24,00		159,38	159,38	0,00	89,00	70,77	18,23	5,80	3,90											2,92	
14.01.2026	24,00		161,20	161,20	0,00	89,08	71,18	17,90	5,80	3,90											2,90	
15.01.2026	24,00		161,90	161,90	0,00	88,99	71,29	17,70	5,80	3,90											2,88	
16.01.2026	24,00		158,64	158,64	0,00	88,81	70,77	18,04	5,80	3,90											2,87	
17.01.2026	24,00		155,27	155,27	0,00	87,67	69,55	18,12	5,80	3,90											2,82	
18.01.2026	24,00		163,37	163,37	0,00	88,08	70,66	17,42	5,80	3,90											2,86	
19.01.2026	24,00		166,32	166,32	0,00	88,32	71,28	17,04	5,80	3,90											2,84	
20.01.2026	24,00		167,77	167,77	0,00	88,66	71,92	16,74	5,80	3,90											2,82	
21.01.2026	24,00		160,53	160,53	0,00	84,51	68,62	15,89	5,80	3,90											2,56	
22.01.2026	24,00		161,44	161,44	0,00	90,39	72,36	18,03	5,80	3,90											2,92	
Среднее	24,00		161,59	161,59	0,00	86,28	69,46	16,82	5,80	3,90											2,73	
Итого	744,00		5009,41	5009,40	0,01																84,49	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	78930	78639,20						1451,15	29087,00
23.01.2026	84102,3	83811,60						1537,89	29855,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 84,49 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:17 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за прибор учета теплоносителя абонента

Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c

Представитель теплоснабжающей организации