Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д**	Договор:	**35637.046.6**	Телефон:	Узел учета: **Общий**
Адрес:	**Шелгунова ул, д. 41, лит. А**	Строит.адрес:			Код УУТЭ: **118270**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**		график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.07.2026** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ 943.2 № 6069**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,335**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1844**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0838**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100,5**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**33,52**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**М1**	**М2**	**dM**	**Т1**	**Т2**	**dT**	**Р1**	**Р2**	**М3**	**М4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**Т3**	**Т4**	**Р3**	**Р4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	89,22	73,64	15,58	80,89	43,21	37,68	6,20	3,10	14,78		14,78	15,22		15,22		80,59		3,30		4,04
24.12.2025	24,00	*	89,60	74,33	15,27	80,54	43,19	37,35	6,20	3,10	14,53		14,53	14,95		14,95		80,08		3,30		4,01
25.12.2025	24,00	*	91,14	76,02	15,12	80,07	43,81	36,26	6,20	3,10	14,30		14,30	14,71		14,71		79,79		3,30		3,98
26.12.2025	24,00	*	90,16	76,38	13,78	80,33	44,48	35,85	6,20	3,10	12,77		12,77	13,14		13,14		80,11		3,30		3,85
27.12.2025	24,00	*	89,60	75,35	14,25	79,99	44,25	35,74	6,20	3,10	13,10		13,10	13,47		13,47		79,68		3,30		3,84
28.12.2025	24,00	*	90,01	74,78	15,23	80,20	44,02	36,18	6,20	3,10	13,84		13,84	14,24		14,24		79,82		3,30		3,94
29.12.2025	24,00	*	87,95	74,09	13,86	82,64	44,24	38,40	6,20	3,10	12,41		12,41	12,79		12,79		82,28		3,30		4,00
30.12.2025	24,00	*	89,34	73,91	15,43	83,24	44,25	38,99	6,20	3,10	14,04		14,04	14,48		14,48		82,98		3,30		4,17
31.12.2025	24,00	*	89,96	71,99	17,97	84,02	43,72	40,30	6,20	3,10	16,82		16,82	17,25		17,25		74,45		3,30		4,42
01.01.2026	24,00	*	83,73	71,98	11,75	85,79	43,24	42,55	6,20	3,10	10,36		10,36	10,57		10,57		65,00		3,30		4,08
02.01.2026	24,00	*	84,74	72,27	12,47	88,64	43,83	44,81	6,20	3,10	11,17		11,17	11,39		11,39		65,00		3,30		4,35
03.01.2026	24,00	*	85,70	72,98	12,72	89,59	44,45	45,14	6,20	3,10	11,43		11,43	11,65		11,65		65,00		3,30		4,44
04.01.2026	24,00	*	88,68	74,71	13,97	89,34	45,58	43,76	6,20	3,10	12,48		12,48	12,73		12,73		65,00		3,30		4,53
05.01.2026	24,00	*	83,86	72,29	11,57	89,03	44,62	44,41	6,20	3,10	10,16		10,16	10,36		10,36		65,00		3,30		4,25
06.01.2026	24,00	*	85,76	71,63	14,13	89,49	43,70	45,79	6,20	3,10	12,91		12,91	13,16		13,16		65,00		3,30		4,55
07.01.2026	24,00	*	86,42	73,10	13,32	89,78	44,18	45,60	6,20	3,10	12,04		12,04	12,28		12,28		65,00		3,30		4,54
08.01.2026	24,00	*	87,08	72,93	14,15	89,36	44,16	45,20	6,20	3,10	12,86		12,86	13,12		13,12		65,00		3,30		4,57
09.01.2026	24,00	*	87,51	72,21	15,30	88,55	43,63	44,92	6,20	3,10	14,10		14,10	14,37		14,37		65,00		3,30		4,61
10.01.2026	24,00	*	86,93	72,96	13,97	88,75	43,88	44,87	6,20	3,10	12,75		12,75	13,00		13,00		65,00		3,30		4,52
11.01.2026	24,00	*	88,90	72,57	16,33	88,98	44,21	44,77	6,20	3,10	15,34		15,34	15,64		15,64		65,00		3,30		4,71
12.01.2026	24,00	*	86,74	71,62	15,12	88,77	43,82	44,95	6,20	3,10	14,03		14,03	14,30		14,30		65,00		3,30		4,57
13.01.2026	24,00	*	87,13	72,45	14,68	89,44	44,45	44,99	6,20	3,10	13,52		13,52	13,79		13,79		65,00		3,30		4,58
14.01.2026	24,00	*	87,61	73,33	14,28	89,49	44,88	44,61	6,20	3,10	13,15		13,15	13,41		13,41		65,00		3,30		4,56
15.01.2026	24,00	*	88,21	73,75	14,46	89,42	45,07	44,35	6,20	3,10	13,24		13,24	13,60		13,60		76,02		3,30		4,57
16.01.2026	24,00	*	85,39	72,28	13,11	89,12	44,32	44,80	6,20	3,10	11,68		11,68	12,08		12,08		88,68		3,30		4,42
17.01.2026	24,00	*	85,52	70,56	14,96	88,22	43,39	44,83	6,20	3,10	13,59		13,59	14,05		14,05		86,95		3,30		4,49
18.01.2026	24,00	*	91,01	73,99	17,02	88,41	44,73	43,68	6,20	3,10	15,60		15,60	16,14		16,14		88,08		3,30		4,75
19.01.2026	24,00	*	89,51	75,64	13,87	88,71	46,00	42,71	6,20	3,10	12,47		12,47	12,90		12,90		88,22		3,30		4,47
20.01.2026	24,00	*	90,61	76,28	14,33	89,06	46,73	42,33	6,20	3,10	12,74		12,74	13,18		13,18		88,63		3,30		4,51
21.01.2026	24,00	*	88,02	72,96	15,06	84,93	44,68	40,25	6,20	3,10	13,58		13,58	14,01		14,01		84,21		3,30		4,22
22.01.2026	24,00	*	87,80	73,39	14,41	90,69	45,81	44,88	6,20	3,10	12,89		12,89	13,36		13,36		90,18		3,30		4,61
Среднее	24,00		87,87	73,43	14,43	86,63	44,34	42,29	6,20	3,10	13,18		13,18	13,53		13,53		74,86		3,30		4,36
Итого	**744,00**		**2723,84**	**2276,37**	**447,47**						**408,68**		**408,68**	**419,34**		**419,34**						**135,15**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	83678,5	70335,90	14377,20		14727,20			4068,99	28044,30
23.01.2026	86491,6	72686,50	14800,00		15161,00			4239,82	28812,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал	Ответственный оператор тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**0,43** °С	**0,19** Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**134,96** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**419,34** м.куб.		

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Ответственность за ограничение подачи ресурсов устанавливается актом разграничения балансовой принадлежности №2 Невского района.

Представитель теплоснабжающей организации

/ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **27.01.26** 11:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УСТАНОВЛЕНО **ООО "ЖИЛСТРОЙКОМФОРТ НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН **27.01.26** 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР