

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 8, лит. Б

Адрес: Шелгунова ул, д. 8, лит. Б

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 37903.046.6

Стройт.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий

Код УУТЭ:

131757

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	08.09.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208338	расходомер: Gmin= 0,1	Громп-н	Термопреобр.: 45	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ	0,027	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,307	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 92,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 33,96 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)														
	Ти час	М1 т	М2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Upодпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал		
23.12.2025	24.00	116,61	99,85	16,76	81,37	49,29	32,08	6,80	4,90	37,74	24,60	13,14	38,47	24,84	13,63	65,52	51,73	5,80	4,90	4,57			
24.12.2025	24.00	120,18	99,63	20,55	81,03	49,51	31,52	6,80	4,90	41,44	24,66	16,78	42,24	24,90	17,34	65,43	52,35	5,80	4,90	4,81			
25.12.2025	24.00	120,84	100,61	20,23	80,58	49,90	30,68	6,80	4,90	41,15	24,65	16,50	41,96	24,89	17,07	65,28	52,18	5,80	4,90	4,72			
26.12.2025	24.00	120,89	101,22	19,67	80,78	50,31	30,47	6,80	4,90	40,57	24,63	15,94	41,36	24,87	16,49	65,34	52,45	5,80	4,90	4,68			
27.12.2025	24.00	121,12	101,18	19,94	80,48	50,45	30,03	6,80	4,90	40,78	24,63	16,15	41,60	24,87	16,73	65,73	52,59	5,80	4,90	4,65			
28.12.2025	24.00	121,92	98,95	22,97	80,80	50,47	30,33	6,80	4,90	43,68	24,56	19,12	44,54	24,80	19,74	65,67	52,74	5,80	4,90	4,86			
29.12.2025	24.00	118,46	95,15	23,31	83,32	50,87	32,45	6,80	4,90	44,02	24,45	19,57	44,88	24,69	20,19	65,38	52,54	5,80	4,90	5,04			
30.12.2025	24.00	116,09	97,85	18,24	83,87	50,89	32,98	6,80	4,90	39,10	24,53	14,57	39,85	24,77	15,08	65,36	52,21	5,80	4,90	4,76			
31.12.2025	24.00	115,73	90,95	24,78	84,63	50,50	34,13	6,80	4,90	45,58	24,49	21,09	46,44	24,73	21,71	64,97	52,30	5,80	4,90	5,21			
01.01.2026	24.00	110,61	94,55	16,06	86,62	49,89	36,73	6,80	4,90	37,11	24,64	12,47	37,84	24,88	12,96	64,88	51,39	5,80	4,90	4,87			
02.01.2026	24.00	111,36	90,62	20,74	89,39	50,95	38,44	6,80	4,90	41,66	24,60	17,06	42,48	24,84	17,64	65,19	51,69	5,80	4,90	5,35			
03.01.2026	24.00	111,06	92,32	18,74	90,28	51,77	38,51	6,80	4,90	39,71	24,64	15,07	40,52	24,88	15,64	65,28	51,72	5,80	4,90	5,25			
04.01.2026	24.00	113,04	95,41	17,63	89,88	52,78	37,10	6,80	4,90	38,68	24,72	13,96	39,45	24,96	14,49	65,29	51,84	5,80	4,90	5,13			
05.01.2026	24.00	109,76	91,27	18,49	89,73	51,85	37,88	6,80	4,90	39,66	24,71	14,95	40,43	24,95	15,48	65,28	51,97	5,80	4,90	5,12			
06.01.2026	24.00	110,08	88,95	21,13	90,17	51,22	38,95	6,80	4,90	42,18	24,67	17,51	43,03	24,91	18,12	65,39	51,55	5,80	4,90	5,38			
07.01.2026	24.00	110,90	91,96	18,94	90,43	51,69	38,74	6,80	4,90	39,95	24,67	15,28	40,73	24,91	15,82	65,34	51,70	5,80	4,90	5,29			
08.01.2026	24.00	110,75	92,87	17,88	89,87	51,58	38,29	6,80	4,90	38,85	24,70	14,15	39,62	24,94	14,68	64,90	51,48	5,80	4,90	5,17			
09.01.2026	24.00	111,30	91,10	20,20	89,13	51,05	38,08	6,80	4,90	41,17	24,65	16,52	41,98	24,89	17,09	65,07	51,56	5,80	4,90	5,28			
10.01.2026	24.00	112,52	90,90	21,62	89,40	51,28	38,12	6,80	4,90	42,52	24,71	17,81	43,37	24,95	18,42	65,57	51,55	5,80	4,90	5,41			
11.01.2026	24.00	112,36	88,98	23,38	89,54	51,52	38,02	6,80	4,90	43,60	24,68	18,92	44,47	24,92	19,55	64,91	51,73	5,80	4,90	5,48			
12.01.2026	24.00	109,63	90,95	18,68	89,42	51,12	38,30	6,80	4,90	39,78	24,74	15,04	40,54	24,98	15,56	64,72	51,63	5,80	4,90	5,16			
13.01.2026	24.00	120,49	100,58	19,91	90,01	53,08	36,93	6,80	4,90	40,56	24,62	15,94	41,33	24,86	16,47	65,20	51,68	5,80	4,90	5,51			
14.01.2026	24.00	145,88	124,26	21,62	90,23	57,04	33,19	6,80	4,90	42,00	24,72	17,28	42,79	24,96	17,83	65,28	52,08	5,80	4,90	6,09			
15.01.2026	24.00	144,67	124,16	20,51	90,12	57,37	32,75	6,80	4,90	40,89	24,82	16,07	41,68	25,06	16,62	65,22	52,13	5,80	4,90	5,92			
16.01.2026	24.00	141,82	121,19	20,63	90,00	56,67	33,33	6,80	4,90	41,05	24,81	16,24	41,86	25,05	16,81	65,26	51,97	5,80	4,90	5,91			
17.01.2026	24.00	140,43	118,48	21,95	88,79	55,23	33,56	6,80	4,90	42,38	24,77	17,61	43,21	25,01	18,20	65,29	52,00	5,80	4,90	5,93			
18.01.2026	24.00	139,01	117,02	21,99	89,18	55,96	33,22	6,80	4,90	42,60	24,72	17,88	43,42	24,96	18,46	65,18	52,29	5,80	4,90	5,86			
19.01.2026	24.00	127,98	109,50	18,48	89,30	55,36	33,94	6,80	4,90	39,29	24,71	14,58	40,05	24,95	15,10	65,07	52,08	5,80	4,90	5,38			
20.01.2026	24.00	120,41	101,41	19,00	89,58	54,81	34,77	6,80	4,90	39,71	24,56	15,15	40,48	24,80	15,68	65,35	52,29	5,80	4,90	5,24			
21.01.2026	24.00	135,48	115,31	20,17	85,01	53,91	31,10	6,80	4,90	40,72	24,72	16,00	41,52	24,96	16,56	65,26	52,30	5,80	4,90	5,31			
22.01.2026	24.00	138,42	117,75	20,67	91,59	57,13	34,46	6,80	4,90	41,06	24,60	16,46	41,88	24,84	17,04	65,08	51,90	5,80	4,90	5,96			
Среднее	24.00	121,28	101,13	20,16	87,24	52,43	34,81	6,80	4,90	40,94	24,66	16,28	41,74	24,90	16,85	65,25	51,99	5,80	4,90	5,27			
Итого	744,00	3759,80	3134,93	624,87						1269,19	764,38	504,81	1294,02	771,82	522,20						163,30		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 163,03 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 522,2 м.куб.

Ответственный Оператор 370-000 "Компания "Бендер"

Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c

0 час Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО 0,27 Гкал

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

</