

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: БКТ-7 №204817			Режим (схема):			Приборы УУТЗ поверены до: 16.07.2024 0:00:00			Тхв, гр.С= 0.43		
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Г	Преобр.давления:	№			
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Х	Преобр.давления:	№			
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4158	Преобр.давления:	№			
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:				
Расчетный алгоритм:			зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$			лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qtex.гвс.ср=	Qгвс.ср=							
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот=	Gвент.=	Gtex.пот.=	Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																							Общее теплотптр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.12.25	24,00	-	100,95	96,29	4,66	81,46	53,02	28,44	0,69	0,49	52,62	-	52,62	54,17	-	54,17	-	81,39	-	-	-	3,12	
24.12.25	24,00	-	98,66	93,97	4,69	81,13	52,62	28,51	0,69	0,49	51,54	-	51,54	53,04	-	53,04	-	81,07	-	-	-	3,06	
25.12.25	24,00	-	99,68	94,88	4,80	80,68	52,87	27,81	0,69	0,49	52,10	-	52,10	53,61	-	53,61	-	80,62	-	-	-	3,03	
26.12.25	24,00	-	100,60	95,87	4,73	80,88	53,58	27,30	0,69	0,49	52,55	-	52,55	54,08	-	54,08	-	80,83	-	-	-	3,00	
27.12.25	24,00	-	101,15	95,34	5,81	80,54	53,39	27,15	0,69	0,49	53,26	-	53,26	54,82	-	54,82	-	80,47	-	-	-	3,06	
28.12.25	24,00	-	101,74	95,05	6,69	80,87	53,45	27,42	0,69	0,49	53,95	-	53,95	55,48	-	55,48	-	80,80	-	-	-	3,15	
29.12.25	24,00	-	100,14	95,53	4,61	83,38	54,36	29,02	0,69	0,49	52,19	-	52,19	53,80	-	53,80	-	83,31	-	-	-	3,16	
30.12.25	24,00	-	101,85	96,55	5,30	83,95	55,13	28,82	0,69	0,49	53,36	-	53,36	55,02	-	55,02	-	83,88	-	-	-	3,23	
31.12.25	24,00	-	101,86	94,17	7,69	84,71	54,52	30,19	0,69	0,49	54,36	-	54,36	56,10	-	56,10	-	84,66	-	-	-	3,50	
01.01.26	24,00	-	99,61	96,03	3,58	86,70	54,92	31,78	0,69	0,49	51,38	-	51,38	53,10	-	53,10	-	86,64	-	-	-	3,37	
02.01.26	24,00	-	102,97	98,66	4,31	89,50	56,54	32,96	0,69	0,49	53,47	-	53,47	55,34	-	55,34	-	89,43	-	-	-	3,65	
03.01.26	24,00	-	105,88	101,58	4,30	90,41	57,62	32,79	0,69	0,49	54,89	-	54,89	56,83	-	56,83	-	90,31	-	-	-	3,73	
04.01.26	24,00	-	106,89	103,35	3,54	90,05	58,52	31,53	0,69	0,49	55,06	-	55,06	56,99	-	56,99	-	89,95	-	-	-	3,59	
05.01.26	24,00	-	103,17	98,55	4,62	89,87	57,01	32,86	0,69	0,49	53,65	-	53,65	55,54	-	55,54	-	89,79	-	-	-	3,66	
06.01.26	24,00	-	101,90	97,21	4,69	90,27	56,38	33,89	0,69	0,49	52,94	-	52,94	54,87	-	54,87	-	90,17	-	-	-	3,73	
07.01.26	24,00	-	102,82	98,61	4,21	90,55	56,89	33,66	0,69	0,49	53,24	-	53,24	55,17	-	55,17	-	90,47	-	-	-	3,71	
08.01.26	24,00	-	101,76	97,12	4,64	90,03	56,65	33,38	0,69	0,49	52,85	-	52,85	54,76	-	54,76	-	89,93	-	-	-	3,67	
09.01.26	24,00	-	100,00	95,52	4,48	89,23	56,00	33,23	0,69	0,49	51,87	-	51,87	53,69	-	53,69	-	89,14	-	-	-	3,58	
10.01.26	24,00	-	102,53	96,68	5,85	89,47	56,52	32,95	0,69	0,49	53,84	-	53,84	55,72	-	55,72	-	89,37	-	-	-	3,72	
11.01.26	24,00	-	102,89	96,83	6,06	89,63	56,59	33,04	0,69	0,49	54,03	-	54,03	55,98	-	55,98	-	89,53	-	-	-	3,75	
12.01.26	24,00	-	100,05	95,38	4,67	89,49	56,01	33,48	0,69	0,49	52,03	-	52,03	53,88	-	53,88	-	89,40	-	-	-	3,62	
13.01.26	24,00	-	100,76	96,31	4,45	90,09	56,57	33,52	0,69	0,49	52,29	-	52,29	54,16	-	54,16	-	90,00	-	-	-	3,64	
14.01.26	24,00	-	100,58	96,60	3,98	90,16	57,01	33,15	0,69	0,49	52,00	-	52,00	53,86	-	53,86	-	90,08	-	-	-	3,57	
15.01.26	24,00	-	100,14	95,60	4,54	90,07	57,04	33,03	0,69	0,49	52,00	-	52,00	53,88	-	53,88	-	89,98	-	-	-	3,58	
16.01.26	24,00	-	95,85	92,01	3,84	89,89	55,96	33,93	0,69	0,49	49,55	-	49,55	51,27	-	51,27	-	89,81	-	-	-	3,48	
17.01.26	24,00	-	92,26	87,52	4,74	88,74	54,11	34,63	0,69	0,49	48,10	-	48,10	49,78	-	49,78	-	88,60	-	-	-	3,46	
18.01.26	24,00	-	97,58	91,48	6,10	89,12	55,57	33,55	0,69	0,49	51,43	-	51,43	53,22	-	53,22	-	89,04	-	-	-	3,62	
19.01.26	24,00	-	98,12	93,84	4,28	89,35	56,76	32,59	0,69	0,49	50,87	-	50,87	52,66	-	52,66	-	89,26	-	-	-	3,45	
20.01.26	24,00	-	99,05	94,98	4,07	89,68	57,48	32,20	0,69	0,49	51,26	-	51,26	53,07	-	53,07	-	89,60	-	-	-	3,43	
21.01.26	24,00	-	94,36	89,30	5,06	85,42	54,34	31,08	0,69	0,49	49,30	-	49,30	50,87	-	50,87	-	85,25	-	-	-	3,21	
22.01.26	24,00	-	94,61	89,96	4,65	91,48	56,37	35,11	0,69	0,49	49,14	-	49,14	50,94	-	50,94	-	91,37	-	-	-	3,59	
Среднее	24,00	-	100,34	95,51	4,83	87,32	55,61	31,71	0,69	0,49	52,29	-	52,29	54,05	-	54,05	-	87,23	-	-	0,00	3,46	
Итого	744,00	-	3110,41	2960,77	149,64	-	-	-	-	-	1621,12	-	1621,12	1675,70	-	1675,70	-	-	-	-	-	107,11	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (°C)
	22.12.25		37930,290	35620,570	18254,260		18721,010		-	1367,700	8819,000
	22.01.26		41040,700	38581,340	19875,380		20396,710		-	1509,190	9563,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

0.43

°C

Гкал

м3

-0,07

Гкал

107,04

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:17 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD