

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Режим (схема): Часовые и суточн. архивы в файлах:										Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2023 0:00:00 Тхв, гр.С= 0.43					
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6100		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №											
Подачащ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №											
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №											
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №											
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №											
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №											
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)															
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=													
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=															
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=													

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																		Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																				
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1 °C	T2 °C	dT	P1 МПа	P2 МПа	M3	M4	dM	V3 м3	V4 м3	dV(излив)	Uподл	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	Qобщ.	Гкал
23.12.25	24,00	-	121,28	116,86	4,42	81,71	56,64	25,07	0,78	0,29	54,94	-	54,94	56,57	-	81,52	-	0,49	-	3,30			
24.12.25	24,00	-	122,08	118,00	4,08	81,33	56,53	24,80	0,78	0,29	55,16	-	55,16	56,79	-	81,15	-	0,49	-	3,27			
25.12.25	24,00	-	125,10	120,16	4,94	80,80	56,76	24,04	0,78	0,29	56,66	-	56,66	58,31	-	80,63	-	0,49	-	3,30			
26.12.25	24,00	-	124,93	120,47	4,46	81,05	57,29	23,77	0,78	0,29	56,20	-	56,20	57,86	-	80,89	-	0,49	-	3,24			
27.12.25	24,00	-	123,92	119,36	4,56	80,75	57,05	23,70	0,78	0,29	55,93	-	55,93	57,56	-	80,58	-	0,49	-	3,21			
28.12.25	24,00	-	124,37	118,60	5,78	80,96	57,03	23,92	0,78	0,29	56,63	-	56,63	58,29	-	80,78	-	0,49	-	3,32			
29.12.25	24,00	-	121,79	117,30	4,48	83,48	57,86	25,61	0,78	0,29	54,72	-	54,72	56,41	-	83,28	-	0,49	-	3,39			
30.12.25	24,00	-	121,98	116,89	5,09	84,07	58,15	25,92	0,78	0,29	55,01	-	55,01	56,73	-	83,88	-	0,49	-	3,47			
31.12.25	24,00	-	121,29	113,69	7,59	84,85	57,96	26,89	0,78	0,29	55,85	-	55,85	57,64	-	84,67	-	0,49	-	3,72			
01.01.26	24,00	-	117,50	113,84	3,66	86,69	58,25	28,44	0,78	0,29	52,45	-	52,45	54,19	-	86,46	-	0,49	-	3,57			
02.01.26	24,00	-	117,31	113,54	3,77	89,64	59,77	29,87	0,78	0,29	51,87	-	51,87	53,70	-	89,41	-	0,49	-	3,75			
03.01.26	24,00	-	118,10	114,21	3,88	90,59	60,32	30,27	0,78	0,29	52,10	-	52,10	53,97	-	90,32	-	0,49	-	3,83			
04.01.26	24,00	-	120,79	116,53	4,26	90,29	61,00	29,29	0,78	0,29	53,18	-	53,18	55,07	-	90,03	-	0,49	-	3,81			
05.01.26	24,00	-	118,04	113,31	4,72	90,00	60,18	29,82	0,78	0,29	52,68	-	52,68	54,55	-	89,77	-	0,49	-	3,82			
06.01.26	24,00	-	117,40	112,53	4,87	90,49	59,91	30,58	0,78	0,29	52,53	-	52,53	54,41	-	90,24	-	0,49	-	3,90			
07.01.26	24,00	-	118,10	114,55	3,54	90,75	60,59	30,16	0,78	0,29	51,98	-	51,98	53,85	-	90,51	-	0,49	-	3,79			
08.01.26	24,00	-	119,03	114,17	4,86	90,32	60,55	29,77	0,78	0,29	53,04	-	53,04	54,94	-	90,06	-	0,49	-	3,85			
09.01.26	24,00	-	118,68	113,59	5,09	89,45	59,87	29,58	0,78	0,29	53,28	-	53,28	55,15	-	89,21	-	0,49	-	3,83			
10.01.26	24,00	-	119,24	114,44	4,80	89,68	60,11	29,57	0,78	0,29	53,25	-	53,25	55,13	-	89,43	-	0,49	-	3,83			
11.01.26	24,00	-	120,25	113,63	6,63	89,87	60,19	29,68	0,78	0,29	54,48	-	54,48	56,41	-	89,63	-	0,49	-	3,98			
12.01.26	24,00	-	117,99	112,54	5,45	89,65	59,93	29,73	0,78	0,29	53,21	-	53,21	55,08	-	89,41	-	0,49	-	3,85			
13.01.26	24,00	-	118,53	113,47	5,06	90,35	60,37	29,98	0,78	0,29	53,06	-	53,06	54,95	-	90,10	-	0,49	-	3,88			
14.01.26	24,00	-	119,32	114,81	4,51	90,39	60,77	29,61	0,78	0,29	52,98	-	52,98	54,88	-	90,15	-	0,49	-	3,82			
15.01.26	24,00	-	120,58	115,21	5,37	90,30	60,92	29,38	0,78	0,29	53,86	-	53,86	55,78	-	90,07	-	0,49	-	3,89			
16.01.26	24,00	-	118,14	113,58	4,56	90,02	60,30	29,72	0,78	0,29	52,79	-	52,79	54,67	-	89,80	-	0,49	-	3,80			
17.01.26	24,00	-	116,56	111,69	4,87	89,18	59,30	29,89	0,78	0,29	52,61	-	52,61	54,45	-	88,88	-	0,49	-	3,79			
18.01.26	24,00	-	121,86	116,31	5,55	89,21	60,19	29,02	0,78	0,29	54,70	-	54,70	56,61	-	88,98	-	0,49	-	3,89			
19.01.26	24,00	-	122,90	118,34	4,55	89,51	60,98	28,53	0,78	0,29	54,37	-	54,37	56,29	-	89,29	-	0,49	-	3,80			
20.01.26	24,00	-	123,10	119,16	3,94	89,84	61,51	28,33	0,78	0,29	53,99	-	53,99	55,90	-	89,62	-	0,49	-	3,75			
21.01.26	24,00	-	120,73	115,62	5,12	85,57	58,76	26,81	0,78	0,29	54,57	-	54,57	56,33	-	85,15	-	0,49	-	3,55			
22.01.26	24,00	-	119,36	114,99	4,37	91,58	61,23	30,34	0,78	0,29	52,82	-	52,82	54,75	-	91,32	-	0,49	-	3,91			
Среднее	24,00	-	120,33	115,53	4,80	87,50	59,36	28,13	0,78	0,29	53,90	-	53,90	55,72	-	87,27	-	0,49	0,00	3,68			
Итого	744,00	-	3730,24	3581,41	148,83	-	-	-	-	-	1670,88	-	1670,88	1727,24	-	-	-	-	-	114,12			

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25							-	-	-
	22.01.26							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

0,43 °C -0,07 Гкал 114,06 Гкал 151,87 м3

Представитель теплоснабжающей организации / _____ /
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c

27.01.26 11:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.01.26 14:17 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD