

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026  
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										часовые и суточн. архивы в файлах:										
Вычислитель: ВКТ-7 №9222013										Режим (схема):										
Подачаотр.(М1): № 528233	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17564Г	Txb, гр.С= 0.43			Приборы УУТЭ поверены до:										
Обратн.тр.(М2): № 528431	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17564Х	Преобр.давления:	№												
Тр. ГВС(М3): № 528384	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3945	Преобр.давления:	№												
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Тр.подпитки(М5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:													
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)										лето: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=												
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=																
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=												

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																	Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (ТВ-1)																	Контроль ГВС (ТВ-2)					
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.12.25	24,00	-	106,40	92,95	13,45	81,31	50,89	30,42	0,69	0,49	13,88	-	13,88	14,16	-	14,16	-	64,92	-	-	-	3,92
24.12.25	24,00	-	104,43	91,42	13,01	80,94	50,39	30,55	0,69	0,49	13,44	-	13,44	13,67	-	13,67	-	64,56	-	-	-	3,85
25.12.25	24,00	-	81,30	69,13	12,17	80,37	46,71	33,66	0,69	0,49	12,58	-	12,58	12,79	-	12,79	-	63,58	-	-	-	3,31
26.12.25	24,00	-	84,32	72,67	11,65	80,56	46,99	33,57	0,69	0,49	12,23	-	12,23	12,47	-	12,47	-	63,98	-	-	-	3,38
27.12.25	24,00	-	91,39	79,94	11,45	80,29	48,54	31,75	0,69	0,49	12,05	-	12,05	12,27	-	12,27	-	63,88	-	-	-	3,46
28.12.25	24,00	-	99,17	84,17	15,00	80,65	49,61	31,04	0,69	0,49	15,44	-	15,44	15,74	-	15,74	-	64,14	-	-	-	3,82
29.12.25	24,00	-	100,82	87,53	13,29	83,12	51,43	31,69	0,69	0,49	13,71	-	13,71	13,98	-	13,98	-	63,98	-	-	-	3,89
30.12.25	24,00	-	105,94	91,95	13,99	83,79	52,64	31,15	0,69	0,49	14,29	-	14,29	14,56	-	14,56	-	64,53	-	-	-	4,04
31.12.25	24,00	-	105,69	86,97	18,72	84,54	52,05	32,49	0,69	0,49	19,08	-	19,08	19,43	-	19,43	-	65,05	-	-	-	4,41
01.01.26	24,00	-	102,39	91,06	11,33	86,50	52,24	34,26	0,69	0,49	11,67	-	11,67	11,88	-	11,88	-	64,25	-	-	-	4,11
02.01.26	24,00	-	102,80	89,17	13,63	89,23	53,65	35,58	0,69	0,49	14,03	-	14,03	14,30	-	14,30	-	63,72	-	-	-	4,40
03.01.26	24,00	-	102,64	91,21	11,43	90,16	54,11	36,05	0,69	0,49	11,86	-	11,86	12,06	-	12,06	-	64,42	-	-	-	4,33
04.01.26	24,00	-	103,28	91,66	11,62	89,79	54,60	35,19	0,69	0,49	12,12	-	12,12	12,37	-	12,37	-	64,25	-	-	-	4,28
05.01.26	24,00	-	101,40	88,96	12,44	89,64	53,97	35,67	0,69	0,49	12,90	-	12,90	13,12	-	13,12	-	64,18	-	-	-	4,30
06.01.26	24,00	-	101,73	88,51	13,22	90,02	53,71	36,31	0,69	0,49	13,67	-	13,67	13,92	-	13,92	-	64,27	-	-	-	4,41
07.01.26	24,00	-	102,55	90,37	12,18	90,31	54,08	36,23	0,69	0,49	12,56	-	12,56	12,81	-	12,81	-	64,43	-	-	-	4,38
08.01.26	24,00	-	102,56	90,11	12,45	89,80	53,81	35,99	0,69	0,49	12,74	-	12,74	12,99	-	12,99	-	64,80	-	-	-	4,37
09.01.26	24,00	-	102,23	89,81	12,42	88,99	53,20	35,79	0,69	0,49	12,77	-	12,77	13,01	-	13,01	-	63,92	-	-	-	4,33
10.01.26	24,00	-	102,91	90,50	12,41	89,23	53,35	35,88	0,69	0,49	12,68	-	12,68	12,91	-	12,91	-	64,26	-	-	-	4,36
11.01.26	24,00	-	103,94	88,07	15,87	89,41	53,57	35,84	0,69	0,49	16,16	-	16,16	16,45	-	16,45	-	64,58	-	-	-	4,58
12.01.26	24,00	-	101,08	88,00	13,08	89,26	53,20	36,06	0,69	0,49	13,45	-	13,45	13,71	-	13,71	-	64,24	-	-	-	4,35
13.01.26	24,00	-	102,34	89,59	12,75	89,85	53,81	36,04	0,69	0,49	13,06	-	13,06	13,31	-	13,31	-	64,57	-	-	-	4,38
14.01.26	24,00	-	103,24	90,26	12,98	89,90	54,11	35,79	0,69	0,49	13,26	-	13,26	13,51	-	13,51	-	64,05	-	-	-	4,41
15.01.26	24,00	-	103,65	90,93	12,72	89,79	54,42	35,37	0,69	0,49	12,98	-	12,98	13,23	-	13,23	-	64,24	-	-	-	4,37
16.01.26	24,00	-	101,76	89,56	12,20	89,58	53,64	35,94	0,69	0,49	12,40	-	12,40	12,62	-	12,62	-	64,15	-	-	-	4,32
17.01.26	24,00	-	100,77	87,86	12,91	88,41	52,59	35,82	0,69	0,49	13,14	-	13,14	13,37	-	13,37	-	64,28	-	-	-	4,30
18.01.26	24,00	-	99,67	85,66	14,01	88,85	53,04	35,81	0,69	0,49	14,29	-	14,29	14,55	-	14,55	-	64,20	-	-	-	4,32
19.01.26	24,00	-	89,77	76,87	12,90	89,00	52,34	36,66	0,69	0,49	12,37	-	12,37	12,63	-	12,63	-	63,85	-	-	-	3,97
20.01.26	24,00	-	83,33	70,60	12,73	89,27	51,56	37,71	0,69	0,49	12,76	-	12,76	13,02	-	13,02	-	63,83	-	-	-	3,80
21.01.26	24,00	-	97,62	85,76	11,86	84,81	51,03	33,78	0,69	0,49	12,23	-	12,23	12,48	-	12,48	-	64,36	-	-	-	3,91
22.01.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	99,70	86,71	13,00	86,91	52,31	34,60	0,69	0,49	13,33	-	13,33	13,58	-	13,58	-	64,25	-	-	-	0,00
Итого	72,00	-	2991,12	2601,25	389,87	-	-	-	-	-	399,80	-	399,80	407,32	-	407,32	-	-	-	-	124,04	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)
	22.12.25	6154,690	4617,570	994,470		1012,980		-	62,964	1976,000
	21.01.26	9145,810	7218,820	1394,270		1420,300		-	88,662	2696,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	24	час	4,13	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	/	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	24	час	13,58	м3	Представитель теплоснабжающей организации	/	Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c
Период расчета по договору:	0,43	°C	0,17	Гкал	АО "ТЭК СПб", Яковлевна Александровна	/	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Период превышения t2:					Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daed		
Корректировка на температуру холодной воды:					УТВЕРЖДЕНО	27.01.26 14:17 (MSK)	Сертификат 024