

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00		Тхв, гр.С= 0.43		Прибор.давления:	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6057		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№
Подачащ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№	Прибор.давления:	№

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																		Общее теплопотр-е				
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Упод	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.25	24,00	-	155,78	146,24	9,53	81,69	55,30	26,39	0,72	0,37	61,07	-	61,07	62,89	-	81,43	-	0,37	-	4,65		
24.12.25	24,00	-	156,53	147,17	9,36	81,33	55,25	26,08	0,72	0,37	61,27	-	61,27	63,08	-	81,08	-	0,37	-	4,61		
25.12.25	24,00	-	160,94	150,87	10,07	80,81	55,66	25,16	0,72	0,37	63,26	-	63,26	65,11	-	80,57	-	0,37	-	4,62		
26.12.25	24,00	-	161,03	151,49	9,54	81,07	56,07	25,00	0,72	0,37	62,95	-	62,95	64,80	-	80,85	-	0,37	-	4,57		
27.12.25	24,00	-	159,32	149,95	9,38	80,75	55,71	25,04	0,72	0,37	62,33	-	62,33	64,15	-	80,51	-	0,37	-	4,53		
28.12.25	24,00	-	159,68	149,27	10,41	80,98	55,84	25,14	0,72	0,37	63,21	-	63,21	65,07	-	80,74	-	0,37	-	4,61		
29.12.25	24,00	-	158,35	147,75	10,59	83,50	56,73	26,76	0,72	0,37	62,76	-	62,76	64,71	-	83,25	-	0,37	-	4,85		
30.12.25	24,00	-	158,66	147,55	11,11	84,09	56,99	27,10	0,72	0,37	63,07	-	63,07	65,05	-	83,83	-	0,37	-	4,95		
31.12.25	24,00	-	157,74	143,77	13,97	84,87	56,91	27,96	0,72	0,37	64,63	-	64,63	66,69	-	84,65	-	0,37	-	5,22		
01.01.26	24,00	-	151,12	143,74	7,38	86,74	56,98	29,76	0,72	0,37	58,18	-	58,18	60,12	-	86,47	-	0,37	-	4,93		
02.01.26	24,00	-	153,29	144,29	9,00	89,65	58,61	31,04	0,72	0,37	60,00	-	60,00	62,12	-	89,35	-	0,37	-	5,30		
03.01.26	24,00	-	154,19	145,58	8,60	90,59	59,42	31,17	0,72	0,37	60,08	-	60,08	62,24	-	90,26	-	0,37	-	5,34		
04.01.26	24,00	-	158,36	149,10	9,25	90,27	60,09	30,17	0,72	0,37	61,99	-	61,99	64,20	-	89,91	-	0,37	-	5,35		
05.01.26	24,00	-	152,68	144,09	8,59	90,01	59,01	31,00	0,72	0,37	59,41	-	59,41	61,53	-	89,71	-	0,37	-	5,26		
06.01.26	24,00	-	152,69	142,89	9,80	90,49	58,81	31,68	0,72	0,37	60,16	-	60,16	62,32	-	90,18	-	0,37	-	5,43		
07.01.26	24,00	-	154,71	145,70	9,01	90,76	59,38	31,38	0,72	0,37	60,45	-	60,45	62,63	-	90,45	-	0,37	-	5,41		
08.01.26	24,00	-	155,20	145,42	9,78	90,31	59,35	30,96	0,72	0,37	61,24	-	61,24	63,42	-	89,99	-	0,37	-	5,40		
09.01.26	24,00	-	154,29	144,07	10,22	89,47	58,66	30,81	0,72	0,37	61,10	-	61,10	63,25	-	89,17	-	0,37	-	5,37		
10.01.26	24,00	-	155,22	145,46	9,76	89,69	59,06	30,63	0,72	0,37	61,12	-	61,12	63,28	-	89,37	-	0,37	-	5,35		
11.01.26	24,00	-	156,05	144,78	11,26	89,88	59,30	30,57	0,72	0,37	62,41	-	62,41	64,62	-	89,57	-	0,37	-	5,46		
12.01.26	24,00	-	152,25	142,79	9,46	89,68	58,77	30,92	0,72	0,37	59,80	-	59,80	61,92	-	89,39	-	0,37	-	5,28		
13.01.26	24,00	-	153,32	144,41	8,91	90,35	59,38	30,97	0,72	0,37	59,89	-	59,89	62,03	-	90,04	-	0,37	-	5,30		
14.01.26	24,00	-	155,28	146,13	9,15	90,39	59,81	30,59	0,72	0,37	60,75	-	60,75	62,93	-	90,10	-	0,37	-	5,31		
15.01.26	24,00	-	156,13	146,99	9,14	90,31	59,88	30,43	0,72	0,37	61,03	-	61,03	63,21	-	90,01	-	0,37	-	5,32		
16.01.26	24,00	-	153,18	143,87	9,31	90,06	59,28	30,78	0,72	0,37	60,11	-	60,11	62,25	-	89,78	-	0,37	-	5,28		
17.01.26	24,00	-	151,84	140,48	11,36	89,14	58,20	30,94	0,72	0,37	60,94	-	60,94	63,07	-	88,73	-	0,37	-	5,38		
18.01.26	24,00	-	158,25	147,74	10,51	89,26	59,30	29,96	0,72	0,37	62,72	-	62,72	64,92	-	88,99	-	0,37	-	5,38		
19.01.26	24,00	-	160,60	150,78	9,82	89,53	60,16	29,38	0,72	0,37	63,25	-	63,25	65,48	-	89,25	-	0,37	-	5,33		
20.01.26	24,00	-	161,22	152,05	9,18	89,87	60,59	29,28	0,72	0,37	63,09	-	63,09	65,33	-	89,60	-	0,37	-	5,29		
21.01.26	24,00	-	155,67	145,41	10,26	85,64	57,72	27,93	0,72	0,37	61,60	-	61,60	63,60	-	85,20	-	0,37	-	4,95		
22.01.26	24,00	-	155,95	146,33	9,62	91,62	60,16	31,46	0,72	0,37	61,46	-	61,46	63,72	-	91,31	-	0,37	-	5,50		
Среднее	24,00	-	156,11	146,33	9,78	87,51	58,27	29,24	0,72	0,37	61,46	-	61,46	63,54	-	63,54	-	87,22	-	0,37	0,00	5,15
Итого	744,00	-	4839,51	4536,18	303,33	-	-	-	-	-	1905,35	-	1905,35	1969,72	-	1969,72	-	-	-	-	159,55	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25							-	-	-
	22.01.26							-	-	-

Отрегулировать температуру на линию ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,43 °C -0,13 Гкал 159,42 Гкал 309,52 м3

Представитель теплоснабжающей организации / / /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c

Отправлено АО "ТЭК СПб", Якевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daed

Утвержден ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F

27.01.26 14:17 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB