

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026  
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:  
Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										часовые и суточн. архивы в файлах:										
Вычислитель: ВКТ-7 №204763										Режим (схема):										
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Txb, гр.С= 0.43				Приборы УУТЭ поверены до:										
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			Приборы УУТЭ поверены до:										
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			Приборы УУТЭ поверены до:										
Тр.цир.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			Приборы УУТЭ поверены до:										
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			Приборы УУТЭ поверены до:										
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)																		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=																
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=																		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=																

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																	Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																			
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Uподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
ч			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.25	24,00	-	159,06	147,72	11,34	81,65	60,40	21,25	0,69	0,49	56,77	47,56	9,21	58,45	48,65	9,80	-	81,76	70,08	0,59	0,49	4,07
24.12.25	24,00	-	161,37	151,24	10,13	81,31	60,48	20,83	0,69	0,49	57,73	49,74	7,99	59,42	50,87	8,55	-	81,41	70,00	0,59	0,49	3,98
25.12.25	24,00	-	166,82	156,40	10,42	80,86	60,98	19,88	0,69	0,49	60,05	51,93	8,12	61,77	53,10	8,67	-	80,96	70,07	0,59	0,49	3,96
26.12.25	24,00	-	167,19	157,70	9,49	81,05	61,54	19,51	0,69	0,49	60,37	53,18	7,19	62,12	54,40	7,72	-	81,16	70,65	0,59	0,49	3,85
27.12.25	24,00	-	165,30	155,99	9,31	80,72	61,13	19,59	0,69	0,49	59,93	52,49	7,44	61,62	53,68	7,94	-	80,83	70,35	0,59	0,49	3,82
28.12.25	24,00	-	164,80	152,91	11,89	81,05	60,90	20,15	0,69	0,49	59,97	49,89	10,08	61,68	51,01	10,67	-	81,16	70,17	0,59	0,49	4,05
29.12.25	24,00	-	161,56	151,27	10,29	83,60	62,16	21,44	0,69	0,49	57,96	49,59	8,37	59,76	50,75	9,01	-	83,70	71,97	0,59	0,49	4,12
30.12.25	24,00	-	161,95	151,82	10,13	84,15	62,58	21,57	0,69	0,49	57,94	49,92	8,02	59,83	51,13	8,70	-	84,25	72,57	0,59	0,49	4,14
31.12.25	24,00	-	157,09	144,34	12,75	84,90	61,84	23,06	0,69	0,49	56,30	45,62	10,68	58,13	46,70	11,43	-	84,99	72,26	0,59	0,49	4,42
01.01.26	24,00	-	153,58	145,81	7,77	86,93	62,73	24,20	0,69	0,49	53,98	48,04	5,94	55,77	49,22	6,55	-	86,99	73,78	0,59	0,49	4,22
02.01.26	24,00	-	153,86	145,03	8,83	89,74	64,21	25,53	0,69	0,49	53,18	46,30	6,88	55,10	47,50	7,60	-	89,82	75,51	0,59	0,49	4,51
03.01.26	24,00	-	155,66	146,68	8,98	90,65	65,23	25,42	0,69	0,49	53,69	46,54	7,15	55,61	47,78	7,83	-	90,73	76,58	0,59	0,49	4,56
04.01.26	24,00	-	160,60	152,13	8,47	90,26	66,30	23,96	0,69	0,49	55,85	48,92	6,93	57,82	50,24	7,58	-	90,34	77,12	0,59	0,49	4,43
05.01.26	24,00	-	153,87	145,03	8,84	90,09	64,88	25,21	0,69	0,49	53,37	46,25	7,12	55,29	47,46	7,83	-	90,18	76,02	0,59	0,49	4,46
06.01.26	24,00	-	152,11	143,29	8,82	90,53	64,35	26,18	0,69	0,49	52,59	45,50	7,09	54,51	46,69	7,82	-	90,60	75,92	0,59	0,49	4,56
07.01.26	24,00	-	155,82	146,19	9,63	90,83	65,23	25,60	0,69	0,49	54,18	46,17	8,01	56,10	47,38	8,72	-	90,92	76,56	0,59	0,49	4,63
08.01.26	24,00	-	155,86	146,57	9,29	90,29	65,03	25,26	0,69	0,49	54,47	46,65	7,82	56,39	47,88	8,51	-	90,36	76,29	0,59	0,49	4,55
09.01.26	24,00	-	154,84	145,10	9,74	89,51	64,15	25,36	0,69	0,49	54,33	46,23	8,10	56,25	47,42	8,83	-	89,58	75,42	0,59	0,49	4,56
10.01.26	24,00	-	156,53	146,33	10,20	89,75	64,35	25,40	0,69	0,49	55,11	46,51	8,60	57,03	47,72	9,31	-	89,83	75,53	0,59	0,49	4,65
11.01.26	24,00	-	156,10	143,90	12,20	89,91	64,43	25,48	0,69	0,49	55,13	44,22	10,91	57,06	45,36	11,70	-	89,99	75,57	0,59	0,49	4,78
12.01.26	24,00	-	152,93	142,79	10,14	89,80	64,20	25,60	0,69	0,49	53,86	45,10	8,76	55,78	46,25	9,53	-	89,87	75,34	0,59	0,49	4,58
13.01.26	24,00	-	154,93	145,06	9,87	90,40	65,05	25,35	0,69	0,49	54,72	46,08	8,64	56,65	47,30	9,35	-	90,49	76,28	0,59	0,49	4,58
14.01.26	24,00	-	157,59	148,31	9,28	90,50	65,65	24,85	0,69	0,49	55,99	47,80	8,19	57,98	49,08	8,90	-	90,60	76,81	0,59	0,49	4,54
15.01.26	24,00	-	158,95	149,64	9,31	90,39	65,82	24,57	0,69	0,49	56,91	48,55	8,36	58,97	49,85	9,12	-	90,49	76,90	0,59	0,49	4,53
16.01.26	24,00	-	154,70	145,89	8,81	90,24	64,87	25,37	0,69	0,49	55,00	47,21	7,79	56,92	48,44	8,48	-	90,32	76,03	0,59	0,49	4,51
17.01.26	24,00	-	150,63	141,03	9,60	89,04	63,32	25,72	0,69	0,49	53,47	45,08	8,39	55,36	46,22	9,14	-	89,09	74,59	0,59	0,49	4,50
18.01.26	24,00	-	160,57	149,04	11,53	89,45	64,93	24,52	0,69	0,49	57,13	46,72	10,41	59,14	47,94	11,20	-	89,55	75,76	0,59	0,49	4,70
19.01.26	24,00	-	164,00	155,07	8,93	89,65	66,13	23,52	0,69	0,49	58,40	50,36	8,04	60,46	51,75	8,71	-	89,76	76,77	0,59	0,49	4,46
20.01.26	24,00	-	166,21	156,72	9,49	89,96	66,62	23,34	0,69	0,49	59,22	50,89	8,33	61,37	52,26	9,11	-	90,07	77,22	0,59	0,49	4,53
21.01.26	24,00	-	156,08	146,74	9,34	85,84	62,76	23,08	0,69	0,49	55,07	46,65	8,42	56,88	47,77	9,11	-	85,93	73,12	0,59	0,49	4,19
22.01.26	24,00	-	155,69	146,10	9,59	91,84	65,59	26,25	0,69	0,49	53,89	45,14	8,75	55,87	46,35	9,52	-	91,91	76,80	0,59	0,49	4,73
Среднее	24,00	-	158,27	148,45	9,82	87,58	63,80	23,78	0,69	0,49	56,02	47,77	8,25	57,91	48,973	8,93	-	87,67	74,45	0,59	0,49	4,39
Итого	744,00	-	4906,25	4601,84	304,41	-	-	-	-	-	1736,56	1480,83	255,73	1795,09	1518,15	276,94	-	-	-	-	-	136,15

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Одотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)	Отправлено	AO "ТЭК СПб", Яковлевна Александровна	27.01.26 11:54 (MSK)	Идентификатор: 8097a01d-15d7-496a-b2ee-7852e610e00c




<tbl\_r cells="1