

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[ГВС (НА ВВОДЕ)]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 44915
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.12.2025		24										148.32	68.5	0.6	129.72	57.5	0.6	11	18.6	2.705	2.705
24.12.2025		24										145.53	68.6	0.6	124.56	57.6	0.6	11	20.97	2.81	2.81
25.12.2025		24										65.43	67.8	0.6	42.08	54.5	0.6	13.3	23.35	2.144	2.144
26.12.2025		24										158.62	68.6	0.6	139.92	58.2	0.6	10.4	18.7	2.732	2.732
27.12.2025		24										158.48	68.7	0.6	137.5	58.3	0.6	10.4	20.98	2.871	2.871
28.12.2025		24										162.89	68.7	0.6	138.48	58.4	0.6	10.3	24.41	3.104	3.104
29.12.2025		24										155.1	68.6	0.6	136.11	58.1	0.6	10.5	18.99	2.731	2.731
30.12.2025		24										158.25	68.7	0.6	138.03	58.3	0.6	10.4	20.22	2.832	2.832
31.12.2025		24										166.91	68.8	0.6	137.15	58.3	0.6	10.5	29.76	3.488	3.488
01.01.2026		24										141.86	68.6	0.6	125.17	57.1	0.6	11.5	16.69	2.587	2.587
02.01.2026		24										144.07	68.6	0.6	122.41	56.9	0.6	11.7	21.66	2.924	2.924
03.01.2026		24										148.49	68.6	0.6	128.91	57.4	0.6	11.2	19.58	2.786	2.786
04.01.2026		24										155.03	68.7	0.6	134.88	58	0.6	10.7	20.15	2.837	2.837
05.01.2026		24										154.36	68.7	0.6	133.67	57.8	0.6	10.9	20.69	2.885	2.885
06.01.2026		24										150.83	68.7	0.6	130.34	57.3	0.6	11.4	20.49	2.889	2.889
07.01.2026		24										150.44	68.7	0.6	129.66	57.4	0.6	11.3	20.78	2.899	2.899
08.01.2026		24										153.75	68.8	0.6	134.31	57.7	0.6	11.1	19.44	2.822	2.822
09.01.2026		24										155.29	68.7	0.6	134.85	57.6	0.6	11.1	20.44	2.908	2.908
10.01.2026		24										155.5	68.7	0.6	133.86	57.4	0.6	11.3	21.64	3.003	3.003
11.01.2026		24										163.84	68.8	0.6	137.67	57.9	0.6	10.9	26.17	3.3	3.3
12.01.2026		24										154.5	68.6	0.6	133.03	57.4	0.6	11.2	21.47	2.961	2.961
13.01.2026		24										151.95	68.7	0.6	131.45	57.5	0.6	11.2	20.5	2.891	2.891
14.01.2026		24										155.35	68.7	0.6	135.16	57.9	0.6	10.8	20.19	2.85	2.85
15.01.2026		24										152.15	68.7	0.6	133.7	57.8	0.6	10.9	18.45	2.739	2.739
16.01.2026		24										149.68	68.6	0.6	131.77	57.5	0.6	11.1	17.91	2.683	2.683
17.01.2026		24										153.17	68.7	0.6	132.21	57.5	0.6	11.2	20.96	2.928	2.928
18.01.2026		24										165.6	68.8	0.6	139.93	58.3	0.6	10.5	25.67	3.226	3.226
19.01.2026		24										161.01	68.8	0.6	140.76	58.4	0.6	10.4	20.25	2.856	2.856
20.01.2026		24										160.15	68.7	0.6	140.53	58.5	0.6	10.2	19.62	2.78	2.78
21.01.2026		24										155.97	68.7	0.6	137.3	58.2	0.6	10.5	18.67	2.722	2.722
22.01.2026		24										155.35	68.7	0.6	135.16	57.9	0.6	10.8	20.19	2.85	2.85
Среднее												151.87	68.6	0.6	130.98	57.7	0.6	11	20.89		
Итого		744										4707.87			4060.28				647.59	88.743	88.743
Досчёт																					
Снятие																					
Сумма												4707.87			4060.28				647.59	88.743	88.743

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.30 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2026.01.26 09:19
Комментарии ответственного лица : Мишенкова Елена Павловна

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

