

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.17, КОРП.2[2]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 206921
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -


Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.12.2025		24	160.74	71.5	0.9	160.74	42.2	0.6	29.3	0	4.705	100.09	68.5	0.8	73.74	52.1	0.6	16.4	26.35	2.939	7.644
24.12.2025		24	160.85	70.8	0.9	160.85	42	0.6	28.8	0	4.633	102.47	69.3	0.8	74.91	52.7	0.6	16.6	27.56	3.072	7.705
25.12.2025		24	160.93	67.9	0.9	160.93	41.4	0.6	26.5	0	4.273	101.57	71	0.8	77.01	54	0.6	17	24.56	2.979	7.252
26.12.2025		24	164.64	66.5	0.9	164.64	41.1	0.6	25.4	0	4.179	104.17	69.8	0.8	78.79	53.7	0.6	16.1	25.38	2.967	7.146
27.12.2025		24	163.86	68.1	0.9	163.86	41.9	0.6	26.2	0	4.291	105.79	69.3	0.8	78.8	53.6	0.6	15.7	26.99	3.037	7.328
28.12.2025		24	165.92	69	0.9	165.92	42.3	0.6	26.7	0	4.435	107.84	70.4	0.8	77.21	54.3	0.6	16.1	30.63	3.332	7.767
29.12.2025		24	163.11	72.5	0.9	163.08	43.2	0.6	29.3	0.03	4.784	101.23	70.6	0.8	75.25	53.7	0.6	16.9	25.98	3.024	7.808
30.12.2025		24	161.86	76.8	0.9	161.86	44.5	0.6	32.3	0	5.239	106.2	69.9	0.8	75.84	53.9	0.6	16	30.36	3.242	8.481
31.12.2025		24	157.22	79.6	0.9	157.22	44.8	0.6	34.8	0	5.466	116.56	68.7	0.8	76.63	52.9	0.6	15.8	39.93	3.872	9.338
01.01.2026		24	155.86	82.4	0.9	155.86	45	0.6	37.4	0	5.831	94.9	68.5	0.8	74.92	51.4	0.6	17.1	19.98	2.59	8.421
02.01.2026		24	159.03	88	0.9	159.03	47.4	0.6	40.6	0	6.457	96.96	68.6	0.8	73.1	51.5	0.6	17.1	23.86	2.806	9.263
03.01.2026		24	161.75	83.5	0.9	161.75	46.3	0.6	37.2	0	6.034	100.48	68.7	0.8	75.7	52	0.6	16.7	24.78	2.882	8.916
04.01.2026		24	161.21	80.4	0.9	161.21	45.5	0.6	34.9	0	5.631	102.78	68.7	0.8	79.5	52.5	0.6	16.2	23.28	2.824	8.455
05.01.2026		24	161.21	80.3	0.9	161.21	45.1	0.6	35.2	0	5.679	105.71	68.9	0.8	78.36	52.6	0.6	16.3	27.35	3.096	8.775
06.01.2026		24	161.21	81.3	0.9	161.21	44.7	0.6	36.6	0	5.913	102.03	68.7	0.8	76.38	51.9	0.6	16.8	25.65	2.968	8.881
07.01.2026		24	161.1	83.4	0.9	161.1	45.7	0.6	37.7	0	6.071	101.65	68.7	0.8	76.2	51.9	0.6	16.8	25.45	2.964	9.035
08.01.2026		24	161.06	83.4	0.9	161.06	45.9	0.6	37.5	0	6.037	104.28	68.6	0.8	78.38	52.4	0.6	16.2	25.9	2.973	9.01
09.01.2026		24	161.11	83.2	0.9	161.11	45.7	0.6	37.5	0	6.063	103.35	68.6	0.8	78.76	52.1	0.6	16.5	24.59	2.914	8.977
10.01.2026		24	161.14	81.4	0.9	161.14	45.1	0.6	36.3	0	5.857	102.47	68.6	0.8	78.43	51.9	0.6	16.7	24.04	2.906	8.763
11.01.2026		24	161.26	79.3	0.9	161.26	44.4	0.6	34.9	0	5.641	110.72	68.7	0.8	78.28	52.3	0.6	16.4	32.44	3.446	9.087
12.01.2026		24	161.02	81.8	0.9	161.02	45.1	0.6	36.7	0	5.918	105.32	68.6	0.8	77.19	51.9	0.6	16.7	28.13	3.146	9.064
13.01.2026		24	160.82	84.3	0.9	160.82	46.2	0.6	38.1	0	6.139	102.91	68.7	0.8	76.33	52	0.6	16.7	26.58	3.029	9.168
14.01.2026		24	160.73	84.4	0.9	160.73	46.6	0.6	37.8	0	6.091	104.68	68.8	0.8	78.55	52.3	0.6	16.5	26.13	3.019	9.11
15.01.2026		24	160.63	83.8	0.9	160.63	46.5	0.6	37.3	0	6.008	102.29	68.9	0.8	77.25	52.3	0.6	16.6	25.04	2.954	8.962
16.01.2026		24	160.51	83.8	0.9	160.41	46.2	0.6	37.6	0.1	6.06	102.99	68.6	0.8	76.97	52	0.6	16.6	26.02	2.983	9.043
17.01.2026		24	160.62	82.5	0.9	160.62	45.4	0.6	37.1	0	5.966	102.5	68.6	0.8	77.73	51.7	0.6	16.9	24.77	2.956	8.922
18.01.2026		24	161.88	77	0.9	161.88	44.1	0.6	32.9	0	5.34	110.92	70	0.8	76.9	53.3	0.6	16.7	34.02	3.574	8.914
19.01.2026		24	161.05	75.1	0.9	161.05	43.7	0.6	31.4	0	5.075	99.04	72.9	0.8	73.45	54.7	0.6	18.2	25.59	3.112	8.187
20.01.2026		24	160.77	76	0.9	160.77	44.4	0.6	31.6	0	5.087	103.64	68.7	0.8	80.57	52.9	0.6	15.8	23.07	2.794	7.881
21.01.2026		24	160.57	76.3	0.9	160.31	44.3	0.6	32	0.26	5.154	103.41	68.7	0.8	79.9	52.5	0.6	16.2	23.51	2.864	8.018
22.01.2026		24	161.02	81.8	0.9	161.02	45.1	0.6	36.7	0	5.918	105.32	68.6	0.8	77.19	51.9	0.6	16.7	28.13	3.146	9.064
Среднее			161.119	78.5	0.9	161.106	44.6	0.6	34	0.013		103.686	69.2	0.8	77.039	52.6	0.6	16.5	26.647		
Итого	744		4994.69			4994.3				0.39	169.975	3214.27			2388.22				826.05	94.41	264.385
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			4994.69			4994.3				0.39	169.975	3214.27			2388.22				826.05	94.41	264.385

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.30 V гвс (м3) = 826.05 W гвс (Гкал) = 94.17 W без гвс (Гкал) = 169.98
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.01.26 10:14
Комментарии ответственного лица :

Мишенкова Елена Павловна



/Подпись_____

