

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.26, КОРП.2[2]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 225926
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.12.2025		24	196.89	76.1	0.9	196.89	46.5	0.6	29.6	0	5.843	188.89	70.8	0.6	169.52	65.9	0.8	4.9	19.37	2.114	7.957
24.12.2025		24	195.21	70.6	1	195.21	43.6	0.6	27	0	5.272	181.02	70.7	0.6	162.22	65.6	0.8	5.1	18.8	2.077	7.349
25.12.2025		24	195.41	67.4	0.9	195.77	42.8	0.6	24.6	-0.36	4.818	187.28	70.7	0.7	168.21	65.7	0.8	5	19.07	2.115	6.933
26.12.2025		24	195.21	66.5	1	195.69	42.7	0.6	23.8	-0.48	4.655	191.27	70.8	0.6	170.84	65.9	0.8	4.9	20.43	2.182	6.837
27.12.2025		24	195.12	66.5	0.9	195.84	42.6	0.6	23.9	-0.72	4.67	188.1	70.7	0.6	168.07	65.8	0.8	4.9	20.03	2.159	6.829
28.12.2025		24	194.94	69	1	195.55	43.5	0.6	25.5	-0.61	4.988	192.07	70.8	0.7	169.55	66	0.8	4.8	22.52	2.315	7.303
29.12.2025		24	194.77	73.1	0.9	194.89	44.9	0.6	28.2	-0.12	5.503	186.54	70.8	0.7	166.21	65.8	0.8	5	20.33	2.178	7.681
30.12.2025		24	194.49	77.6	1	194.49	46.7	0.6	30.9	0	6.026	190.12	70.8	0.6	167.97	65.9	0.8	4.9	22.15	2.29	8.316
31.12.2025		24	193.83	84.8	0.9	193.83	49.3	0.6	35.5	0	6.888	194.73	70.8	0.6	164.59	66.1	0.8	4.7	30.14	2.796	9.684
01.01.2026		24	193.88	89.1	0.9	193.88	50.8	0.6	38.3	0	7.458	169.23	70.6	0.7	152.9	64.9	0.8	5.7	16.33	1.945	9.403
02.01.2026		24	194.29	86.9	0.9	194.29	49.7	0.6	37.2	0	7.239	171.42	70.7	0.7	151.1	65.1	0.8	5.6	20.32	2.195	9.434
03.01.2026		24	194.73	82.4	1	194.73	47.9	0.6	34.5	0	6.729	178.23	70.7	0.7	157.45	65.4	0.8	5.3	20.78	2.23	8.959
04.01.2026		24	194.12	79.3	1	194.12	46.9	0.6	32.4	0	6.297	186.76	70.8	0.6	164.44	65.7	0.8	5.1	22.32	2.327	8.624
05.01.2026		24	196.41	79.3	0.9	196.41	47	0.6	32.3	0	6.366	185.76	70.7	0.7	162.7	65.6	0.8	5.1	23.06	2.38	8.746
06.01.2026		24	195.39	81.9	1	195.39	47	0.6	34.9	0	6.821	179.81	70.7	0.7	158.23	65.2	0.8	5.5	21.58	2.308	9.129
07.01.2026		24	194.86	83.2	1	194.86	47.9	0.6	35.3	0	6.887	181.21	70.7	0.7	157.8	65.3	0.8	5.4	23.41	2.416	9.303
08.01.2026		24	195.04	83.3	1	194.98	48.1	0.6	35.2	0.06	6.873	186.95	70.8	0.7	163.36	65.6	0.8	5.2	23.59	2.43	9.303
09.01.2026		24	153.83	83.2	1	153.83	47.5	0.6	35.7	0	5.498	144.16	70.7	0.7	128.52	65.3	0.8	5.4	15.64	1.734	7.232
10.01.2026		4	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
11.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
12.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
13.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
14.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
15.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
16.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
17.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
18.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
19.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
20.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
21.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
22.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
Среднее			187.89	79.9	1	187.953	47	0.6	33	-0.064		177.535	70.7	0.7	156.525	65.5	0.8	5.2	21.01		
Итого		436	5824.579			5826.549				-1.97	192.278	5503.599			4852.289				651.31	68.7	260.978
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			5824.579			5826.549				-1.97	192.278	5503.599			4852.289				651.31	68.7	260.978

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.30 V гвс (м3) = 651.31 W гвс (Гкал) = 68.51 W без гвс (Гкал) = 192.28
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий: С 10.01 ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ. ЗАЯВКА ПОДАНА.

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.01.26 10:18
Комментарии ответственного лица :

Мишенкова Елена Павловна

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

