

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В			Договор:	24167.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий	
Адрес:	1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	67683	
Обслуживающая организация:				Телефон:								
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70	
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028		Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;				
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 39117			расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32			0,12	30		КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32			0,12	30		КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25			0,068	17		ТПТ-15-2					
Циркуляционный ГВС (М4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)								
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,3201	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,0702		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,0319		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	96,03	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	12,76	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	126,07	122,38	3,69	90,88	55,91	34,97	5,80	3,90	6,62		6,62	6,85		6,85		90,33		4,90		4,63
24.01.2026	24,00	*	127,78	121,54	6,24	90,76	55,42	35,34	5,80	3,90	9,13		9,13	9,46		9,46		90,25		4,90		4,87
25.01.2026	24,00	*	125,68	120,26	5,42	90,01	54,71	35,30	5,80	3,90	8,35		8,35	8,64		8,64		89,29		4,90		4,74
26.01.2026	24,00	*	124,10	119,64	4,46	90,20	54,39	35,81	5,80	3,90	7,40		7,40	7,66		7,66		89,81		4,90		4,70
27.01.2026	24,00	*	126,16	121,84	4,32	90,83	55,18	35,65	5,80	3,90	7,29		7,29	7,56		7,56		90,45		4,90		4,75
28.01.2026	24,00	*	126,79	121,90	4,89	90,67	55,12	35,55	5,80	3,90	7,80		7,80	8,08		8,08		90,13		4,90		4,79
29.01.2026	24,00	*	125,13	120,98	4,15	91,16	54,97	36,19	5,80	3,90	6,90		6,90	7,15		7,15		90,80		4,90		4,77
30.01.2026	24,00	*	125,73	121,68	4,05	91,00	55,04	35,96	5,80	3,90	6,86		6,86	7,11		7,11		90,40		4,90		4,75
31.01.2026	24,00	*	123,05	118,22	4,83	90,87	54,10	36,77	5,80	3,90	7,63		7,63	7,91		7,91		90,49		4,90		4,80
01.02.2026	24,00	*	122,45	116,30	6,15	91,13	53,42	37,71	5,80	3,90	8,93		8,93	9,25		9,25		90,70		4,90		4,96
02.02.2026	24,00	*	126,10	121,61	4,49	90,94	54,74	36,20	5,80	3,90	7,33		7,33	7,59		7,59		90,51		4,90		4,82
03.02.2026	24,00	*	123,63	118,98	4,65	90,25	54,18	36,07	5,80	3,90	7,34		7,34	7,60		7,60		89,72		4,90		4,72
04.02.2026	24,00	*	123,42	118,50	4,92	90,21	53,85	36,36	5,80	3,90	7,61		7,61	7,88		7,88		89,86		4,90		4,76
05.02.2026	24,00	*	122,34	117,68	4,66	90,67	53,95	36,72	5,80	3,90	7,35		7,35	7,62		7,62		90,17		4,90		4,75
06.02.2026	24,00	*	120,67	115,86	4,81	89,92	53,04	36,88	5,80	3,90	7,34		7,34	7,60		7,60		89,43		4,90		4,71
07.02.2026	24,00	*	124,74	119,24	5,50	90,56	54,07	36,49	5,80	3,90	8,09		8,09	8,38		8,38		90,15		4,90		4,86
08.02.2026	24,00	*	125,95	120,41	5,54	91,00	54,80	36,20	5,80	3,90	8,12		8,12	8,41		8,41		90,27		4,90		4,87
09.02.2026	24,00	*	125,18	120,73	4,45	90,43	54,58	35,85	5,80	3,90	7,01		7,01	7,26		7,26		89,93		4,90		4,74
10.02.2026	24,00	*	126,58	121,85	4,73	90,16	55,03	35,13	5,80	3,90	7,26		7,26	7,51		7,51		89,75		4,90		4,72
11.02.2026	24,00	*	126,92	122,06	4,86	90,42	55,33	35,09	5,80	3,90	7,37		7,37	7,63		7,63		89,98		4,90		4,73
12.02.2026	24,00	*	125,70	120,99	4,71	89,75	54,90	34,85	5,80	3,90	7,18		7,18	7,43		7,43		89,25		4,90		4,65
13.02.2026	24,00	*	123,44	118,60	4,84	90,15	54,29	35,86	5,80	3,90	7,27		7,27	7,52		7,52		89,56		4,90		4,70
14.02.2026	24,00	*	123,96	118,04	5,92	90,06	53,82	36,24	5,80	3,90	8,38		8,38	8,68		8,68		89,56		4,90		4,82
15.02.2026	24,00	*	124,29	118,21	6,08	90,57	53,84	36,73	5,80	3,90	8,55		8,55	8,85		8,85		90,03		4,90		4,90
16.02.2026	24,00	*	125,94	120,48	5,46	89,88	54,24	35,64	5,80	3,90	7,97		7,97	8,25		8,25		89,13		4,90		4,80
17.02.2026	24,00	*	125,05	120,94	4,11	90,33	54,68	35,65	5,80	3,90	6,64		6,64	6,88		6,88		89,79		4,90		4,69
18.02.2026	24,00	*	124,08	119,31	4,77	90,01	54,29	35,72	5,80	3,90	7,26		7,26	7,51		7,51		89,43		4,90		4,70
19.02.2026	24,00	*	124,80	119,75	5,05	90,03	54,34	35,69	5,80	3,90	7,51		7,51	7,78		7,78		89,68		4,90		4,74
20.02.2026	24,00	*	125,12	120,39	4,73	90,25	54,65	35,60	5,80	3,90	7,21		7,21	7,47		7,47		89,76		4,90		4,72
21.02.2026	24,00	*	127,06	122,02	5,04	89,55	54,93	34,62	5,80	3,90	7,54		7,54	7,81		7,81		88,91		4,90		4,69
22.02.2026	24,00	*	127,25	122,39	4,86	90,28	55,65	34,63	5,80	3,90	7,35		7,35	7,61		7,61		89,62		4,90		4,69
Среднее	24,00		125,01	120,09	4,92	90,42	54,56	35,85	5,80	3,90	7,57		7,57	7,84		7,84		89,91		4,90		4,76
Итого	744,00		3875,16	3722,78	152,38						234,59		234,59	242,94		242,94						147,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	32720,9	30939,40	2589,57		2644,80			983,13	7741,55
23.02.2026	36722,8	34784,70	2831,25		2895,09			1157,16	8509,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 147,5 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 242,94 м.куб.

0 час

Гкал

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Ответственный за прибор учета теплоносителя абонента

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:14 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD