

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д				Договор:	24201.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	67802			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 27.08.2028					Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;				
Вычислитель: СПТ943.1 № 33268					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ИТЭМ-32 0,25					ИТЭМ-32 25					ИТЭМ-32 КТПТР-05				
Обратный трубопровод (M2)					ИТЭМ-32 0,25					ИТЭМ-32 25					ИТЭМ-32 КТПТР-05				
Подающий ГВС (M3)					ИТЭМ-25 0,15					ИТЭМ-25 15					ИТЭМ-25 КТПТР-05				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,225 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,1399				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.cp 0 Qгвс.cp= 0,0636				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 67,5 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 25,44 Gгвс.м=				



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8	
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПБ" , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	25.02.26 14:14 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	25.02.26 16:55 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD