

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 3 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 3 ТЦ-1
Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №34094		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.24	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																				Общее		
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3		T4	P3	P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	МПа	МПа
23.01.26	24,00	-	116,59	102,40	14,18	90,32	50,59	39,73	0,59	0,39	15,28	-	15,28	15,83	-	15,83	-	89,61	-	0,49	-	5,36
24.01.26	24,00	-	117,78	101,71	16,07	90,19	50,07	40,12	0,59	0,39	17,24	-	17,24	17,85	-	17,85	-	89,45	-	0,49	-	5,54
25.01.26	24,00	-	120,42	100,53	19,88	89,44	49,32	40,12	0,59	0,39	21,09	-	21,09	21,83	-	21,83	-	88,76	-	0,49	-	5,82
26.01.26	24,00	-	115,10	100,08	15,02	89,63	49,01	40,62	0,59	0,39	16,10	-	16,10	16,67	-	16,67	-	89,07	-	0,49	-	5,42
27.01.26	24,00	-	115,76	101,66	14,11	90,28	49,82	40,45	0,59	0,39	15,15	-	15,15	15,69	-	15,69	-	89,79	-	0,49	-	5,40
28.01.26	24,00	-	116,08	100,59	15,50	90,13	49,82	40,31	0,59	0,39	16,47	-	16,47	17,06	-	17,06	-	89,57	-	0,49	-	5,46
29.01.26	24,00	-	114,52	99,70	14,82	90,60	49,62	40,98	0,59	0,39	15,66	-	15,66	16,22	-	16,22	-	90,07	-	0,49	-	5,44
30.01.26	24,00	-	115,47	100,40	15,07	90,40	49,74	40,67	0,59	0,39	15,91	-	15,91	16,47	-	16,47	-	89,57	-	0,49	-	5,45
31.01.26	24,00	-	114,17	97,41	16,76	90,27	48,51	41,76	0,59	0,39	17,56	-	17,56	18,19	-	18,19	-	89,71	-	0,49	-	5,59
01.02.26	24,00	-	113,36	95,86	17,50	90,51	47,74	42,77	0,59	0,39	18,28	-	18,28	18,93	-	18,93	-	89,93	-	0,49	-	5,69
02.02.26	24,00	-	114,56	100,67	13,88	90,35	49,31	41,04	0,59	0,39	14,69	-	14,69	15,21	-	15,21	-	89,67	-	0,49	-	5,40
03.02.26	24,00	-	114,74	99,24	15,49	89,66	49,28	40,38	0,59	0,39	16,31	-	16,31	16,88	-	16,88	-	89,01	-	0,49	-	5,41
04.02.26	24,00	-	113,38	98,96	14,42	89,62	48,83	40,78	0,59	0,39	15,22	-	15,22	15,75	-	15,75	-	88,99	-	0,49	-	5,34
05.02.26	24,00	-	113,31	98,09	15,22	90,09	48,79	41,29	0,59	0,39	16,03	-	16,03	16,60	-	16,60	-	89,46	-	0,49	-	5,43
06.02.26	24,00	-	110,86	96,58	14,28	89,30	47,59	41,71	0,59	0,39	15,17	-	15,17	15,70	-	15,70	-	88,58	-	0,49	-	5,31
07.02.26	24,00	-	115,32	99,50	15,82	89,97	48,96	41,02	0,59	0,39	16,76	-	16,76	17,35	-	17,35	-	89,38	-	0,49	-	5,51
08.02.26	24,00	-	117,68	100,60	17,08	90,39	49,87	40,53	0,59	0,39	18,12	-	18,12	18,76	-	18,76	-	89,54	-	0,49	-	5,63
09.02.26	24,00	-	115,47	100,82	14,66	89,85	49,60	40,25	0,59	0,39	15,62	-	15,62	16,17	-	16,17	-	89,21	-	0,49	-	5,38
10.02.26	24,00	-	116,45	101,72	14,73	89,62	50,44	39,18	0,59	0,39	15,67	-	15,67	16,22	-	16,22	-	89,01	-	0,49	-	5,32
11.02.26	24,00	-	116,53	101,90	14,64	89,84	50,65	39,19	0,59	0,39	15,55	-	15,55	16,09	-	16,09	-	89,06	-	0,49	-	5,32
12.02.26	24,00	-	115,81	100,86	14,95	89,18	50,00	39,18	0,59	0,39	15,87	-	15,87	16,42	-	16,42	-	88,46	-	0,49	-	5,29
13.02.26	24,00	-	113,68	98,88	14,80	89,55	49,16	40,39	0,59	0,39	15,70	-	15,70	16,25	-	16,25	-	88,78	-	0,49	-	5,33
14.02.26	24,00	-	114,04	98,49	15,55	89,42	48,46	40,96	0,59	0,39	16,47	-	16,47	17,04	-	17,04	-	88,64	-	0,49	-	5,43
15.02.26	24,00	-	116,74	98,75	18,00	89,94	48,28	41,67	0,59	0,39	18,98	-	18,98	19,65	-	19,65	-	89,28	-	0,49	-	5,74
16.02.26	24,00	-	117,79	101,37	16,42	89,28	49,24	40,04	0,59	0,39	17,37	-	17,37	17,97	-	17,97	-	88,47	-	0,49	-	5,53
17.02.26	24,00	-	117,34	101,94	15,41	89,73	49,87	39,87	0,59	0,39	16,31	-	16,31	16,88	-	16,88	-	89,01	-	0,49	-	5,46
18.02.26	24,00	-	116,86	100,49	16,37	89,40	49,44	39,96	0,59	0,39	17,28	-	17,28	17,87	-	17,87	-	88,59	-	0,49	-	5,49
19.02.26	24,00	-	116,36	100,89	15,47	89,44	49,30	40,14	0,59	0,39	16,36	-	16,36	16,93	-	16,93	-	88,86	-	0,49	-	5,44
20.02.26	24,00	-	117,03	102,36	14,68	89,62	49,54	40,07	0,59	0,39	15,58	-	15,58	16,13	-	16,13	-	88,85	-	0,49	-	5,43
21.02.26	24,00	-	120,70	105,04	15,66	88,99	50,57	38,43	0,59	0,39	16,57	-	16,57	17,14	-	17,14	-	88,10	-	0,49	-	5,44
22.02.26	24,00	-	120,71	105,22	15,49	89,72	51,37	38,34	0,59	0,39	16,31	-	16,31	16,88	-	16,88	-	88,82	-	0,49	-	5,43
Среднее	24,00	-	115,96	100,41	15,55	89,83	49,44	40,39	0,59	0,39	16,47	-	16,47	17,05	-	17,05	-	89,14	-	0,49	0,00	5,46
Итого	744,00	-	3594,63	3112,69	481,94	-	-	-	-	-	510,69	-	510,69	528,60	-	528,60	-	-	-	-	-	169,25

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26									
	22.02.26									

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,24
°C

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecfc2dbbe8

ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна / 25.02.26 14:14 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

25.02.26 16:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР