

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 5-6
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 5-6
Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|---------------------------|---|------------|--|
| Установленные приборы: | | Режим (схема): | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: | | Тхв, гр.С= | |
| Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №33301 | | | | | | | | | |
| Подающ.тр.(M1): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Обратн.тр.(M2): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Тр. ГВС(M3): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Тр.цирк.ГВС(M4): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Тр.подпитки(V5): | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Расчетный алгоритм: | | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | | Qгвс= | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | | Gгвс= | | | |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общее | | |
|--|--------|----|-----------------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|----|---------|---------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ. | | | |
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | МПа | МПа |
| 23.01.26 | 24,00 | - | 321,33 | 316,97 | 4,37 | 90,77 | 78,45 | 12,31 | 0,59 | 0,39 | 261,21 | - | 261,21 | 270,69 | - | 270,69 | - | 90,85 | - | 0,49 | - | 4,32 |
| 24.01.26 | 24,00 | - | 319,54 | 314,28 | 5,26 | 90,66 | 78,22 | 12,44 | 0,59 | 0,39 | 259,84 | - | 259,84 | 269,26 | - | 269,26 | - | 90,74 | - | 0,49 | - | 4,41 |
| 25.01.26 | 24,00 | - | 316,49 | 310,69 | 5,79 | 89,91 | 77,43 | 12,48 | 0,59 | 0,39 | 257,54 | - | 257,54 | 266,73 | - | 266,73 | - | 90,00 | - | 0,49 | - | 4,42 |
| 26.01.26 | 24,00 | - | 315,17 | 308,65 | 6,51 | 90,10 | 77,31 | 12,79 | 0,59 | 0,39 | 256,46 | - | 256,46 | 265,65 | - | 265,65 | - | 90,18 | - | 0,49 | - | 4,55 |
| 27.01.26 | 24,00 | - | 318,57 | 314,46 | 4,11 | 90,73 | 78,11 | 12,62 | 0,59 | 0,39 | 259,13 | - | 259,13 | 268,52 | - | 268,52 | - | 90,81 | - | 0,49 | - | 4,36 |
| 28.01.26 | 24,00 | - | 316,30 | 311,48 | 4,82 | 90,59 | 78,02 | 12,57 | 0,59 | 0,39 | 257,31 | - | 257,31 | 266,62 | - | 266,62 | - | 90,67 | - | 0,49 | - | 4,37 |
| 29.01.26 | 24,00 | - | 313,72 | 308,95 | 4,77 | 91,07 | 78,24 | 12,83 | 0,59 | 0,39 | 255,18 | - | 255,18 | 264,50 | - | 264,50 | - | 91,15 | - | 0,49 | - | 4,42 |
| 30.01.26 | 24,00 | - | 315,21 | 311,34 | 3,87 | 90,92 | 78,30 | 12,62 | 0,59 | 0,39 | 256,52 | - | 256,52 | 265,86 | - | 265,86 | - | 91,00 | - | 0,49 | - | 4,30 |
| 31.01.26 | 24,00 | - | 306,76 | 301,26 | 5,50 | 90,77 | 77,70 | 13,06 | 0,59 | 0,39 | 249,60 | - | 249,60 | 258,66 | - | 258,66 | - | 90,85 | - | 0,49 | - | 4,46 |
| 01.02.26 | 24,00 | - | 301,81 | 296,37 | 5,44 | 91,04 | 77,46 | 13,58 | 0,59 | 0,39 | 245,65 | - | 245,65 | 254,62 | - | 254,62 | - | 91,12 | - | 0,49 | - | 4,54 |
| 02.02.26 | 24,00 | - | 315,87 | 310,86 | 5,01 | 90,87 | 77,97 | 12,90 | 0,59 | 0,39 | 257,07 | - | 257,07 | 266,43 | - | 266,43 | - | 90,96 | - | 0,49 | - | 4,49 |
| 03.02.26 | 24,00 | - | 313,60 | 308,68 | 4,92 | 90,17 | 77,61 | 12,57 | 0,59 | 0,39 | 255,78 | - | 255,78 | 264,95 | - | 264,95 | - | 90,26 | - | 0,49 | - | 4,34 |
| 04.02.26 | 24,00 | - | 315,83 | 311,15 | 4,68 | 90,15 | 77,63 | 12,51 | 0,59 | 0,39 | 258,35 | - | 258,35 | 267,62 | - | 267,62 | - | 90,24 | - | 0,49 | - | 4,34 |
| 05.02.26 | 24,00 | - | 313,50 | 308,99 | 4,52 | 90,60 | 77,87 | 12,73 | 0,59 | 0,39 | 256,09 | - | 256,09 | 265,36 | - | 265,36 | - | 90,69 | - | 0,49 | - | 4,37 |
| 06.02.26 | 24,00 | - | 309,32 | 304,18 | 5,14 | 89,86 | 77,00 | 12,86 | 0,59 | 0,39 | 252,87 | - | 252,87 | 261,89 | - | 261,89 | - | 89,95 | - | 0,49 | - | 4,39 |
| 07.02.26 | 24,00 | - | 318,08 | 312,79 | 5,29 | 90,51 | 77,89 | 12,62 | 0,59 | 0,39 | 260,00 | - | 260,00 | 269,39 | - | 269,39 | - | 90,60 | - | 0,49 | - | 4,45 |
| 08.02.26 | 24,00 | - | 321,43 | 315,44 | 5,99 | 90,96 | 78,54 | 12,42 | 0,59 | 0,39 | 262,79 | - | 262,79 | 272,37 | - | 272,37 | - | 91,05 | - | 0,49 | - | 4,49 |
| 09.02.26 | 24,00 | - | 321,82 | 317,14 | 4,68 | 90,40 | 78,11 | 12,29 | 0,59 | 0,39 | 263,21 | - | 263,21 | 272,70 | - | 272,70 | - | 90,50 | - | 0,49 | - | 4,34 |
| 10.02.26 | 24,00 | - | 325,44 | 320,21 | 5,23 | 90,12 | 78,23 | 11,89 | 0,59 | 0,39 | 266,12 | - | 266,12 | 275,66 | - | 275,66 | - | 90,21 | - | 0,49 | - | 4,30 |
| 11.02.26 | 24,00 | - | 325,55 | 320,11 | 5,44 | 90,38 | 78,57 | 11,80 | 0,59 | 0,39 | 266,22 | - | 266,22 | 275,81 | - | 275,81 | - | 90,46 | - | 0,49 | - | 4,29 |
| 12.02.26 | 24,00 | - | 322,43 | 317,36 | 5,07 | 89,72 | 77,95 | 11,76 | 0,59 | 0,39 | 263,64 | - | 263,64 | 273,01 | - | 273,01 | - | 89,81 | - | 0,49 | - | 4,21 |
| 13.02.26 | 24,00 | - | 315,69 | 311,46 | 4,23 | 90,11 | 77,84 | 12,27 | 0,59 | 0,39 | 258,09 | - | 258,09 | 267,34 | - | 267,34 | - | 90,20 | - | 0,49 | - | 4,23 |
| 14.02.26 | 24,00 | - | 314,96 | 309,82 | 5,14 | 90,01 | 77,43 | 12,57 | 0,59 | 0,39 | 257,56 | - | 257,56 | 266,77 | - | 266,77 | - | 90,10 | - | 0,49 | - | 4,38 |
| 15.02.26 | 24,00 | - | 316,34 | 310,35 | 5,99 | 90,52 | 77,79 | 12,73 | 0,59 | 0,39 | 258,84 | - | 258,84 | 268,20 | - | 268,20 | - | 90,62 | - | 0,49 | - | 4,51 |
| 16.02.26 | 24,00 | - | 327,69 | 322,89 | 4,80 | 89,78 | 77,80 | 11,98 | 0,59 | 0,39 | 267,99 | - | 267,99 | 277,53 | - | 277,53 | - | 89,88 | - | 0,49 | - | 4,32 |
| 17.02.26 | 24,00 | - | 330,01 | 324,83 | 5,19 | 90,22 | 78,29 | 11,93 | 0,59 | 0,39 | 270,09 | - | 270,09 | 279,79 | - | 279,79 | - | 90,32 | - | 0,49 | - | 4,36 |
| 18.02.26 | 24,00 | - | 325,30 | 320,85 | 4,45 | 89,90 | 78,06 | 11,84 | 0,59 | 0,39 | 266,09 | - | 266,09 | 275,58 | - | 275,58 | - | 89,99 | - | 0,49 | - | 4,22 |
| 19.02.26 | 24,00 | - | 325,58 | 321,08 | 4,49 | 89,92 | 77,97 | 11,95 | 0,59 | 0,39 | 266,25 | - | 266,25 | 275,75 | - | 275,75 | - | 90,02 | - | 0,49 | - | 4,26 |
| 20.02.26 | 24,00 | - | 332,82 | 328,94 | 3,88 | 90,10 | 78,26 | 11,84 | 0,59 | 0,39 | 272,30 | - | 272,30 | 282,06 | - | 282,06 | - | 90,20 | - | 0,49 | - | 4,27 |
| 21.02.26 | 24,00 | - | 347,24 | 342,29 | 4,95 | 89,45 | 78,33 | 11,12 | 0,59 | 0,39 | 284,22 | - | 284,22 | 294,27 | - | 294,27 | - | 89,54 | - | 0,49 | - | 4,27 |
| 22.02.26 | 24,00 | - | 347,93 | 342,93 | 5,00 | 90,16 | 79,24 | 10,92 | 0,59 | 0,39 | 284,70 | - | 284,70 | 294,91 | - | 294,91 | - | 90,25 | - | 0,49 | - | 4,22 |
| Среднее | 24,00 | - | 320,37 | 315,38 | 4,98 | 90,34 | 77,99 | 12,35 | 0,59 | 0,39 | 261,51 | - | 261,51 | 270,92 | - | 270,92 | - | 90,43 | - | 0,49 | 0,00 | 4,36 |
| Итого | 744,00 | - | 9931,32 | 9776,79 | 154,53 | - | - | - | - | - | 8106,70 | - | 8106,70 | 8398,50 | - | 8398,50 | - | - | - | - | - | 135,20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|-------------|--------|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
| | 22.01.26 | | | | | | | | | |
| | 22.02.26 | | | | | | | | | |

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,24
°C

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____
Представитель теплоснабжающей организации
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0,04 Гкал
135,16 м3
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна /_____
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecfc2dbbe8
25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.02.26 16:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD