

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 2, лит. А			Договор:	33932.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Александровской Фермы пр-кт, д. 2, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	109705		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029			Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;						
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 15805			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ				0,16 72				КТПТР-05						
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ				0,16 72				КТПТР-05						
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ				0,067 30				КТПТР-05						
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ				0,027 12				КТПТР-05						
Подпиточный трубопровод (Vп)	ВСГ-15				0,08 2										
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)										
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,561			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2527						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1149						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 168,3			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 45,96			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		456,77	438,04	18,73	90,24	66,06	24,18	7,70	3,70	53,19	37,01	16,18	55,06	37,65	17,41		89,18	60,62	3,80	3,60	12,33
24.01.2026	24,00		442,33	424,07	18,26	90,11	64,92	25,19	7,70	3,70	54,87	36,59	18,28	56,80	37,16	19,64		89,07	57,54	3,80	3,60	12,38
25.01.2026	24,00	*	428,14	412,39	15,75	89,38	63,75	25,63	7,70	3,70	51,80	36,10	15,70	53,58	36,63	16,95		88,25	55,85	3,80	3,60	12,03
26.01.2026	24,00		428,25	409,77	18,48	89,51	63,52	25,99	7,70	3,70	54,18	36,08	18,10	56,06	36,63	19,43		88,51	56,59	3,80	3,60	12,35
27.01.2026	24,00		438,55	422,70	15,85	90,18	64,44	25,74	7,70	3,70	52,21	36,87	15,34	54,05	37,43	16,62		89,11	56,98	3,80	3,60	12,36
28.01.2026	24,00		441,63	425,30	16,33	90,05	64,39	25,66	7,70	3,70	52,85	37,12	15,73	54,70	37,68	17,02		88,97	56,78	3,80	3,60	12,43
29.01.2026	24,00		431,25	413,71	17,54	90,49	63,99	26,50	7,70	3,70	50,08	33,15	16,93	51,85	33,63	18,22		89,36	55,01	3,80	3,60	12,60
30.01.2026	24,00		433,15	414,60	18,55	90,37	64,19	26,18	7,70	3,70	48,04	30,10	17,94	49,73	30,52	19,21		89,15	54,23	3,80	3,60	12,58
31.01.2026	24,00		411,17	395,64	15,53	90,14	62,86	27,28	7,70	3,70	43,70	28,84	14,86	45,23	29,22	16,01		88,83	52,22	3,80	3,60	12,24
01.02.2026	24,00		403,23	385,23	18,00	90,38	62,09	28,29	7,70	3,70	45,43	28,10	17,33	47,02	28,46	18,56		89,07	51,74	3,80	3,60	12,57
02.02.2026	24,00		432,86	413,26	19,60	90,30	63,64	26,66	7,70	3,70	48,96	30,13	18,83	50,67	30,55	20,12		89,09	54,19	3,80	3,60	12,84
03.02.2026	24,00		422,72	405,10	17,62	89,60	62,88	26,72	7,70	3,70	46,64	29,77	16,87	48,26	30,15	18,11		88,36	51,79	3,80	3,60	12,46
04.02.2026	24,00		414,94	399,62	15,32	89,52	62,42	27,10	7,70	3,70	44,04	29,49	14,55	45,56	29,84	15,72		88,20	50,25	3,80	3,60	12,25
05.02.2026	24,00		409,14	394,62	14,52	89,96	62,43	27,53	7,70	3,70	42,90	29,21	13,69	44,39	29,56	14,83		88,59	50,09	3,80	3,60	12,22
06.02.2026	24,00		400,54	385,99	14,55	89,19	61,40	27,79	7,70	3,70	42,21	28,55	13,66	43,65	28,88	14,77		87,79	49,15	3,80	3,60	12,07
07.02.2026	24,00		418,21	400,45	17,76	89,85	62,66	27,19	7,70	3,70	46,48	29,61	16,87	48,10	29,97	18,13		88,61	50,77	3,80	3,60	12,54
08.02.2026	24,00		432,14	411,97	20,17	90,36	63,83	26,53	7,70	3,70	49,78	30,43	19,35	51,53	30,83	20,70		89,08	52,37	3,80	3,60	12,81
09.02.2026	24,00		426,24	411,43	14,81	89,76	63,38	26,38	7,70	3,70	44,42	30,52	13,90	45,96	30,90	15,06		88,48	51,00	3,80	3,60	12,23
10.02.2026	24,00		447,25	430,67	16,58	89,57	64,27	25,30	7,70	3,70	55,38	39,81	15,57	57,30	40,41	16,89		88,58	56,03	3,80	3,60	12,43
11.02.2026	24,00		454,97	440,96	14,01	89,83	64,67	25,16	7,70	3,70	69,11	56,33	12,78	71,53	57,30	14,23		88,99	60,62	3,80	3,60	12,41
12.02.2026	24,00		444,86	431,55	13,31	89,15	63,93	25,22	7,70	3,70	67,48	55,50	11,98	69,81	56,44	13,37		88,29	59,90	3,80	3,60	12,12
13.02.2026	24,00		423,95	410,77	13,18	89,47	62,93	26,54	7,70	3,70	64,74	53,07	11,67	66,99	53,94	13,05		88,57	58,77	3,80	3,60	12,13
14.02.2026	24,00		420,36	406,27	14,09	89,36	62,35	27,01	7,70	3,70	65,06	52,55	12,51	67,31	53,39	13,92		88,44	58,09	3,80	3,60	12,28
15.02.2026	24,00		420,70	405,69	15,01	89,86	62,35	27,51	7,70	3,70	65,88	52,53	13,35	68,19	53,37	14,82		88,94	58,32	3,80	3,60	12,56
16.02.2026	24,00		434,92	419,94	14,98	89,30	62,97	26,33	7,70	3,70	67,74	54,48	13,26	70,09	55,38	14,71		88,41	59,37	3,80	3,60	12,44
17.02.2026	24,00		438,19	424,09	14,10	89,73	63,45	26,28	7,70	3,70	67,51	55,18	12,33	69,87	56,10	13,77		88,86	59,66	3,80	3,60	12,46
18.02.2026	24,00		426,73	413,04	13,69	89,41	62,83	26,58	7,70	3,70	65,75	53,86	11,89	68,03	54,73	13,30		88,50	58,79	3,80	3,60	12,25
19.02.2026	24,00		426,61	410,91	15,70	89,37	62,77	26,60	7,70	3,70	67,44	53,42	14,02	69,78	54,29	15,49		88,52	58,83	3,80	3,60	12,39
20.02.2026	24,00		430,25	415,74	14,51	89,59	63,10	26,49	7,70	3,70	66,92	54,16	12,76	69,25	55,06	14,19		88,72	59,17	3,80	3,60	12,36
21.02.2026	24,00		448,90	434,08	14,82	88,98	63,83	25,15	7,70	3,70	69,37	56,39	12,98	71,76	57,34	14,42		88,13	59,73	3,80	3,60	12,29
22.02.2026	24,00		457,91	444,89	13,02	89,75	64,89	24,86	7,70	3,70	68,74	57,67	11,07	71,14	58,66	12,48		88,90	60,54	3,80	3,60	12,28
Среднее	24,00		430,54	414,60	15,95	89,77	63,46	26,31	7,70	3,70	55,90	41,05	14,85	57,85	41,68	16,17		88,70	55,97	3,80	3,60	12,38
Итого	744,00		13346,90	12852,50	494,37						1732,90	1272,62	460,28	1793,25	1292,10	501,15						383,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	33321,2	31976,90	11153,00	9660,90	11440,90	9831,05		1081,94	2366,43
23.02.2026	47083,8	45236,20	12925,70	10964,90	13275,20	11155,00		1559,97	3134,43

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 383,57 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 501,15 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,12 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета "Абонент"

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8

25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD